

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 106 年 9 月

一、1. 垃圾進廠量： 14389.39 公噸／月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 8386.00 公噸／月
 總進廠量： 22775.39 公噸／月
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 23573.40 公噸／月

爐 號	焚化量(公噸／月)	爐 號	焚化量(公噸／月)
一 號 爐	4946.90	四 號 爐	
二 號 爐	9565.60	五 號 爐	
三 號 爐	9060.90		

三、垃圾滲出水處理量： 0.00 公噸／月

四、月底待處理量： 7656.29 公噸／月

五、灰渣(灰渣)量： 3116.55 公噸／月

名 稱		數 量(公噸／月)
飛 灰	飛 灰	102.46
	反應生成物	423.63
底 渣		2590.46

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 526.09 公噸／月

七、活性炭使用量： 9078.00 公斤／月

爐 號	噴注量(公斤／月)	爐 號	噴注量(公斤／月)
一號爐	2050.00	四號爐	
二號爐	3600.00	五號爐	
三號爐	3428.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度／月)	9844200.00
售 電 量	(度／月)	7116950.00

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	378.00	四號爐	
二號爐	720.00	五號爐	
三號爐	684.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	342.00	(1)一號爐於9月2日17:00執行歲修停爐檢修作業，並於9月15日10:00完成啟爐作業，共計停爐時數為305小時。 (2)一號爐於9月22日11:00因液壓油系統異常，故進行熱機停爐作業，並於9月23日03:00完成啟爐作業，共計停爐時間為16小時。 (3)一號爐於9月30日03:00因一次風機軸承異常，故進行熱機停爐檢修作業，並於9月30日24:00完成啟爐作業，本日共計停爐時間為21小時。
二號爐	0.00	
三號爐	36.00	三號爐於8月31日12:00因第一煙道右後牆18米第33支及第34支爐管破管進行停爐作業，並於9月2日12:00完成啟爐作業，本月共計停爐時間為36小時。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,168.32 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 2,078.28 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項 目	單 位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	90.74	92.94	95.72		
SO _x	ppm	4.87	5.35	4.50		
CO	ppm	12.10	12.28	8.02		
HCL	ppm	16.63	18.97	18.36		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.19	1.27	2.70		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)
環境保護局。
2. 期間終了十五日內填報。

填表人：廖愛蓮
連絡電話：2680-8217

民國106年11月2日編製