

廠房噪音監測結果

監測日期：108/10/17

監測點位	$L_{eq}$ 日 (dB(A))	$L_{max}$ 日 (dB(A))	$L_{eq}$ 夜 (dB(A))	$L_{max}$ 夜 (dB(A))
廠區東北角小公園上方	53.6	66.5	51.8	61.4
廠區外西北角	50.2	65.0	48.6	51.1
廠區外環境品質監測站旁	54.6	66.5	48.9	51.1
樹林灰渣掩埋場大門	61.7	78.6	51.3	66.5
樹林灰渣掩埋場馬路旁告示牌	66.1	76.1	51.6	67.2
行政大樓前	56.4	66.5	50.9	59.2
工廠噪音管制標準第三類(備註 1)	67	—	52	—

備註 1：\*表示超過噪音管制標準值。

備註 2：噪音管制標準依據中華民國 102 年 8 月 5 日行政院環境保護署環署空字第 1020065143 號發布。第四條 工廠(場)噪音管制標準值如下：

頻率	20 Hz 至 200 Hz			20 Hz 至 20 kHz		
	日間	晚間	夜間	日間	晚間	夜間
第一類	39	39	36	50	45	40
第二類	39	39	36	57	52	47
第三類	44	44	41	67	57	52
第四類	47	47	44	80	70	65