

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年05月29日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	0.50	18.23	60.49	0.44	14.82	12.40	1.41	82101.74
17	1.79	38.99	68.90	1.82	14.41	12.29	1.42	76621.10
18	13.53	17.61	50.09	5.11	14.99	12.37	1.43	73971.30
19	12.68	8.03	41.24	3.98	14.82	12.70	1.36	69693.95
20	14.62	2.14	48.60	2.34	16.85	12.20	1.40	75853.44
21	12.86	2.70	47.39	1.55	17.11	11.98	1.43	77971.45
22	15.57	5.92	53.64	1.22	17.44	12.13	1.42	74634.06
23	12.18	6.38	69.52	0.31	17.74	12.22	1.43	74199.01
監測時數	8	8	8	8	8	8	8	8
超限次數	0	5	0	0	0	0	0	0
有效時數	8	8	8	8	8	8	8	8
平均值	10.47	12.50	54.98	2.10	16.02	12.29	1.41	75630.76
最大值	15.57	38.99	69.52	5.11	17.74	12.70	1.43	82101.74
發生時間	22	17	23	18	23	19		15
最小值	0.50	2.14	41.24	0.31	14.41	11.98	1.36	69693.95
發生時間	16	20	19	23	17	21		19
零點偏移(率)	-0.06%	-0.01%	0.00%	-0.03%		-0.07	0	0.00%
全幅偏移(率)	2.21%	-0.11%	-0.11%	0.17%		-0.2	-0.03	0.20%
有效比率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
備註								

