P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.04	2.42	55.26	8.67	16.28	11.31	1.16	92294.97
1	2.45	2.86	55.92	9.10	18.62	11.42	1.17	88608.08
2	1.83	2.94	58.36	9.13	17.91	11.54	1.17	88275.53
3	2.08	3.14	54.27	8.70	16.55	11.52	1.16	90003.08
4	2.57	3.50	54.68	8.65	15.80	11.58	1.16	89578.50
5	3.21	3.75	57.55	9.15	15.69	11.85	1.19	87049.38
6	3.71	3.61	61.76	8.91	15.39	11.67	1.17	89499.17
7	2.30	2.56	53.30	8.48	16.60	11.30	1.13	90336.34
8	1.92	2.60	56.65	8.30	16.24	11.19	1.24	90031.30
9	1.81	2.73	56.55	8.30	16.43	11.13	1.27	87753.54
10	1.90	3.42	53.46	8.20	15.82	11.10	1.29	84178.52
11	1.78	20.20	55.76	8.27	15.00	11.12	1.33	81725.61
12	2.05	14.77	55.00	8.36	14.16	11.41	1.38	79005.73
13	2.38	3.51	58.65	7.98	15.74	10.89	1.25	84057.18
14	2.11	3.66	52.67	8.11	14.41	11.15	1.35	79577.33
15	2.63	3.29	58.05	8.22	15.54	10.98	1.48	89559.65
16	5.56	2.92	74.11	8.70	14.72	11.38	1.21	91247.82
17	6.61	3.04	82.90	8.86	14.46	11.63	1.32	90767.00
18	4.49	1.83	82.94	8.42	14.80	11.45	1.16	93010.68
19	2.56	1.69	77.58	8.40	14.60	11.53	1.21	90301.99
20	2.05	1.82	80.03	8.83	16.75	11.59	1.28	85865.82
21	1.79	2.82	76.47	8.47	15.47	11.41	1.31	85375.27
22	2.92	1.60	85.65	8.56	14.05	11.66	1.45	88315.97
23	5.16	3.23	86.88	9.06	12.99	12.04	1.38	87813.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.00	4.08	64.35	8.58	15.58	11.41	1.26	87676.34
最 大 值	6.61	20.20	86.88	9.15	18.62	12.04	2.48	93010.68
發生時間	17	11	23	5	1	23		18
最 小 值	1.78	1.60	52.67	7.98	12.99	10.89	1.09	79005.73
發生時間	11	22	14	13	23	13		12
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.26 %	-0.08 %	0.06 %	0.16 %		0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值							0.00	
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移	-0.07 %	-0.00 %	-0.02 %	0.00 %		-0.07	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.04 %	0.04 %	-0.07 %		-0.12	-0.00	-0.14 %
有效比率								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.98	5.19	76.07	8.49	13.07	12.43	1.52	90554.24
1	1.69	1.95	73.61	8.49	13.07	12.43	1.53	90738.79
2	1.72	3.24	79.00	8.64	13.14	12.55	1.55	89498.20
3	1.57	1.05	79.85	8.67	13.04	12.60	1.55	88785.63
4	1.49	12.27	62.80	7.91	13.44	12.08	1.53	92664.46
5	1.53	4.53	80.60	8.65	13.63	12.73	1.52	85885.69
6	1.45	6.27	64.79	7.60	14.42	11.91	1.51	93266.28
7	1.49	18.68	55.39	7.37	13.95	11.70	1.51	96186.87
8	1.65	11.57	53.86	7.19	14.50	11.53	1.53	97469.71
9	1.63	28.73	53.87	7.19	14.55	11.59	1.54	98530.32
10	1.74	3.50	56.81	7.72	13.02	11.85	1.49	96542.89
11	1.94	22.70	60.77	7.80	13.78	11.88	1.48	96346.81
12	2.13	21.24	54.68	7.98	12.98	11.74	1.53	95430.34
13	2.16	25.27	54.29	7.73	12.71	11.68	1.54	95142.61
14	2.03	19.29	57.88	7.68	13.40	11.74	1.53	96452.39
15	2.27	21.46	61.02	7.52	13.73	11.60	1.51	99811.89
16	2.28	46.91	50.63	7.44	13.50	11.54	1.48	100140.07
17	2.20	17.77	53.05	7.52	13.32	11.71	1.47	99173.21
18	2.17	7.17	64.19	8.35	12.25	12.32	1.46	92533.37
19	1.96	9.05	61.53	7.81	13.16	11.84	1.45	97274.77
20	1.97	26.19	52.83	7.47	13.62	11.58	1.48	100198.79
21	2.42	7.39	56.40	7.90	12.68	11.87	1.51	97518.61
22	4.66	26.80	62.85	8.51	11.76	12.23	1.52	93493.37
23	4.38	10.71	74.63	8.44	12.54	12.15	1.52	95138.84
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.10	14.96	62.56	7.92	13.30	11.97	1.51	94949.09
最 大 值	4.66	46.91	80.60	8.67	14.55	12.73	1.57	100198.79
發生時間	22	16	5	3	9	5		20
最 小 值	1.45	1.05	50.63	7.19	11.76	11.53	1.44	85885.69
發生時間	6	3	16	8	22	8		5
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.13	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	0.10 %	-0.06 %	-0.03 %		-0.48	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %