P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.06	3.88	67.55	1.88	13.74	14.00	1.34	71731.09
1	4.14	3.88	60.18	1.76	13.92	13.60	1.34	75507.74
2	3.35	2.21	79.80	1.36	14.46	13.92	1.35	71892.21
3	3.00	5.54	58.76	1.64	13.76	13.45	1.37	76852.73
4	3.28	4.85	60.05	1.69	14.00	13.66	1.37	74608.81
5	3.19	7.70	58.19	1.51	14.01	13.51	1.35	76439.02
6	2.68	47.17	45.65	2.25	13.15	13.40	1.40	78362.31
7	4.09	45.87	42.03	2.05	13.50	13.30	1.39	78892.17
8	4.26	5.48	58.15	1.69	13.73	13.38	1.42	78243.67
9	3.93	47.10	54.99	2.81	12.30	13.79	1.41	74253.58
10	3.80	24.52	45.92	2.06	13.27	13.33	1.40	77420.28
11	5.14	29.04	41.80	1.76	13.89	13.15	1.44	78925.95
12	4.07	62.19	43.87	2.25	13.44	13.25	1.48	78111.40
13	9.33	64.74	45.04	2.14	13.73	13.24	1.42	77433.09
14	5.37	11.95	53.65	1.49	14.10	13.12	1.42	79994.28
15	4.93	32.22	45.04	1.74	13.71	13.33	1.42	78151.71
16	5.65	14.29	49.61	2.53	12.57	13.60	1.43	76751.40
17	7.14	6.59	55.34	2.41	12.87	13.55	1.43	76449.35
18	5.73	46.37	44.62	2.48	13.30	13.28	1.42	78824.90
19	6.65	12.88	43.39	2.46	13.29	13.24	1.41	79235.05
20	19.93	11.00	51.09	4.81	11.44	13.91	1.46	74029.57
21	15.06	19.51	52.02	3.03	12.82	13.58	1.40	76337.11
22	10.02	29.36	49.27	2.59	13.11	13.74	1.35	74825.40
23	6.52	9.22	48.43	1.75	13.81	13.26	1.38	79438.23
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.06	22.82	52.27	2.17	13.41	13.48	1.40	76779.63
最 大 值	19.93	64.74	79.80	4.81	14.46	14.00	1.72	79994.28
發生時間	20	13	2	20	2	0		14
最 小 值	2.68	2.21	41.80	1.36	11.44	13.12	1.28	71731.09
發生時間	6	2	11	2	20	14		0
零點偏移	-0.04 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.17 %	-0.01 %	0.08 %	0.02 %		0.01	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.17	16.06	76.13	0.38	17.04	11.78	1.29	62811.62
1	7.18	40.93	95.14	0.48	15.83	12.57	1.31	57483.46
2	7.05	54.20	85.37	0.22	18.35	11.93	1.33	60005.41
3	7.11	16.70	85.96	0.60	15.81	12.31	1.33	58203.03
4	7.74	51.36	91.04	1.09	14.46	12.95	1.35	55140.42
5	8.97	27.76	83.49	0.84	15.50	12.23	1.35	60372.24
6	9.55	52.91	70.94	1.30	15.59	11.86	1.35	62656.07
7	8.34	40.93	62.29	1.03	15.95	11.12	1.34	66971.74
8	13.21	12.15	72.70	1.21	16.79	11.38	1.31	65718.08
9	10.06	18.66	64.13	0.69	16.56	11.38	1.34	63399.37
10	12.18	27.90	59.60	1.27	16.13	10.97	1.33	65820.23
11	10.98	19.18	66.63	0.77	16.67	10.98	1.32	66381.48
12	4.39	6.74	62.94	0.31	17.16	10.71	1.36	67678.81
13	5.76	14.65	67.52	0.76	17.58	11.05	1.32	65778.25
14	18.87	74.82	73.92	2.32	16.69	10.88	1.32	67624.87
15	13.59	35.87	67.44	1.85	15.59	11.31	1.32	65593.81
16	11.69	26.14	69.05	0.92	16.53	11.42	1.34	64393.30
17	8.40	9.41	68.76	0.43	17.62	10.97	1.37	65935.68
18	11.89	29.06	64.67	1.30	16.84	10.91	1.35	66714.70
19	12.60	22.99	63.45	1.63	15.87	11.21	1.32	65784.97
20	15.67	31.59	64.42	1.61	16.37	11.26	1.31	65584.39
21	14.81	30.05	66.92	1.30	16.62	11.34	1.36	64779.31
22	15.74	24.41	63.03	0.89	16.86	11.36	1.35	64024.98
23	13.93	23.34	62.84	1.33	18.07	10.99	1.33	65900.46
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.83	29.49	71.18	1.02	16.52	11.45	1.33	63948.19
最 大 值	18.87	74.82	95.14	2.32	18.35	12.95	1.38	67678.81
發生時間	14	14	1	14	2	4		12
最 小 值	4.39	6.74	59.60	0.22	14.46	10.71	1.29	55140.42
發生時間	12	12	10	2	4	12		4
零點偏移	-0.02 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.07 %		-0.06	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.25 %	-0.09 %	0.06 %	-0.13 %		-0.05	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.62	2.91	74.86	1.37	17.86	10.62	1.46	83751.34
1	10.40	6.07	56.60	1.14	17.03	10.75	1.44	84585.43
2	10.81	4.26	59.18	1.12	18.65	10.52	1.41	88880.65
3	13.56	5.56	49.93	1.57	17.28	10.51	1.43	85757.00
4	13.02	3.42	60.66	1.39	18.09	10.64	1.41	85269.86
5	8.75	5.25	53.98	1.16	18.09	10.84	1.40	83181.78
6	14.65	6.20	47.95	1.43	16.99	10.56	1.43	85433.86
7	13.73	14.76	51.69	2.47	14.78	10.99	1.45	79063.59
8	8.97	5.32	57.47	1.27	17.70	10.59	1.45	81032.46
9	13.25	28.24	55.55	1.44	16.79	10.35	1.47	82605.59
10	15.97	43.09	54.53	1.97	15.45	10.64	1.48	76998.75
11	9.17	8.74	48.94	1.02	16.28	10.17	1.48	81697.45
12	4.10	17.85	51.64	0.94	16.54	10.52	1.48	77391.71
13	9.00	7.53	43.87	1.48	17.03	9.89	1.48	79592.79
14	14.96	33.76	50.35	1.92	17.49	9.86	1.48	81243.87
15	14.67	27.90	63.58	1.83	16.21	10.25	1.48	77666.88
16	17.34	26.34	63.82	2.86	14.62	10.96	1.46	77273.00
17	6.96	2.59	59.92	1.10	16.73	10.83	1.46	79002.76
18	9.90	4.13	56.10	1.27	16.71	10.89	1.47	79266.12
19	12.09	15.64	47.45	1.44	16.16	10.65	1.47	80843.64
20	13.63	23.09	54.26	1.78	15.99	10.64	1.48	78198.28
21	26.78	22.59	45.77	2.19	16.86	10.13	1.45	81349.45
22	23.06	4.15	56.60	1.90	17.58	10.43	1.46	79109.10
23	18.07	7.27	45.92	1.48	17.40	10.11	1.46	81727.45
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.23	13.61	54.61	1.56	16.85	10.51	1.46	81288.45
最 大 值	26.78	43.09	74.86	2.86	18.65	10.99	1.50	88880.65
發生時間	21	10	0	16	2	7		2
最 小 值	4.10	2.59	43.87	0.94	14.62	9.86	1.40	76998.75
發生時間	12	17	13	12	16	14		10
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.04	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	0.04 %	-0.04 %	0.00 %		-0.05	0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %