

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月19日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.49	8.24	45.70	0.09	18.70	11.06	1.37	72691.28
1	10.99	7.02	42.12	0.10	17.45	11.74	1.40	69259.96
2	11.62	7.03	39.96	0.16	19.00	11.77	1.40	67254.34
3	12.43	5.82	35.32	1.21	14.94	13.12	1.37	67011.68
4	10.13	4.20	51.71	0.17	18.16	12.30	1.37	66319.01
5	8.85	2.32	55.18	0.12	18.59	11.80	1.33	80252.66
6	13.32	2.92	44.76	0.14	18.47	11.60	1.34	70303.10
7	10.40	5.42	45.77	0.12	17.54	12.17	1.36	65665.18
8	12.63	5.68	47.18	0.14	17.79	12.45	1.37	63663.66
9	11.54	1.76	41.90	0.15	18.43	11.94	1.35	66706.76
10	12.06	0.92	42.38	0.14	18.11	11.81	1.34	67654.17
11	11.50	5.34	32.87	0.09	16.34	11.85	1.35	67195.46
12	11.11	7.36	34.05	0.09	16.05	12.06	1.35	64904.40
13	10.60	13.38	62.54	0.14	16.32	13.38	1.35	55290.61
14	12.30	4.14	44.08	0.15	17.76	11.86	1.34	65932.91
15	11.85	4.56	43.49	0.16	17.70	11.73	1.36	67945.60
16	13.16	6.34	40.71	0.14	17.60	11.89	1.39	68382.93
17	11.06	5.61	39.86	0.19	16.55	11.87	1.35	67121.14
18	11.35	0.96	39.93	0.12	17.79	11.78	1.33	68230.47
19	10.49	0.52	42.07	0.19	19.13	11.65	1.35	69590.11
20	9.57	0.65	41.21	0.18	18.88	11.86	1.37	67453.50
21	13.35	2.03	34.35	0.16	19.17	11.22	1.36	71716.94
22	6.95	1.15	42.64	0.19	17.97	12.33	1.35	63619.95
23	8.09	3.72	59.37	0.22	18.72	12.71	1.34	61173.38
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	11.16	4.46	43.71	0.19	17.80	12.00	1.36	67305.80
最大值	13.35	13.38	62.54	1.21	19.17	13.38	1.43	80252.66
發生時間	21	13	13	3	21	13		5
最小值	6.95	0.52	32.87	0.09	14.94	11.06	1.33	55290.61
發生時間	22	19	11	0	3	0		13
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.18 %	-0.54 %	-0.42 %	-0.05 %		0.01	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月19日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.17	7.05	45.00	0.12	16.63	11.45	1.40	84147.80
1	10.92	7.00	46.08	0.10	18.90	10.93	1.39	85829.29
2	12.71	1.06	51.68	0.13	19.09	10.58	1.38	89241.39
3	12.66	1.48	51.59	0.13	17.82	10.90	1.38	87794.67
4	11.48	7.22	57.42	0.23	17.60	11.05	1.38	86899.77
5	11.57	3.75	65.55	0.19	17.13	11.88	1.40	80018.87
6	10.08	1.45	48.25	0.21	17.58	10.99	1.39	88068.71
7	11.65	2.06	50.75	0.17	17.88	11.32	1.38	83835.44
8	11.22	3.79	49.96	0.12	17.18	11.43	1.39	83464.34
9	12.69	3.37	50.54	0.10	16.70	11.36	1.43	83688.73
10	11.76	5.80	52.05	0.11	16.40	11.48	1.43	82625.51
11	11.88	3.47	49.61	0.10	15.66	11.63	1.42	81759.03
12	11.39	7.05	62.88	0.34	14.55	12.83	1.43	73324.17
13	11.95	4.64	47.94	0.12	16.28	12.34	1.43	77042.50
14	12.08	3.58	56.33	0.16	16.64	11.97	1.43	79605.76
15	11.69	2.24	56.82	0.15	17.31	11.94	1.42	79547.39
16	12.61	2.74	50.70	0.10	16.53	11.33	1.39	84902.81
17	12.27	4.34	55.36	0.27	16.21	11.40	1.40	84364.56
18	11.35	2.78	53.07	0.18	16.82	11.62	1.38	82221.64
19	11.82	3.18	50.14	0.16	17.70	11.24	1.41	84992.17
20	10.48	5.04	49.42	0.14	17.16	11.49	1.40	83439.96
21	10.92	2.82	48.04	0.16	17.92	11.29	1.38	84008.39
22	9.90	3.04	56.13	0.17	17.24	11.98	1.38	78551.61
23	10.57	1.21	52.61	0.19	19.80	10.81	1.39	86700.28
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	11.53	3.76	52.41	0.16	17.20	11.47	1.40	83169.78
最大值	12.71	7.22	65.55	0.34	19.80	12.83	1.45	89241.39
發生時間	2	4	5	12	23	12		2
最小值	9.90	1.06	45.00	0.10	14.55	10.58	1.38	73324.17
發生時間	22	2	0	1	12	2		12
零點偏移(率)	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.87 %	-0.59 %	-0.03 %	0.10 %		-0.01	-0.03	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月19日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.48	3.14	63.77	1.09	17.13	10.30	1.28	81051.54
1	11.67	2.99	56.99	0.91	17.88	10.21	1.29	80089.18
2	11.27	8.53	52.76	0.82	15.98	11.28	1.29	76554.25
3	9.70	2.23	50.52	0.74	17.41	10.56	1.30	81677.31
4	11.70	5.96	47.29	1.04	15.85	11.32	1.30	75715.00
5	11.82	4.54	53.16	0.88	16.60	11.18	1.29	74773.31
6	11.49	4.12	42.87	0.83	15.97	11.05	1.28	73579.95
7	9.45	4.43	43.54	1.10	17.42	10.48	1.29	70647.40
8	9.69	4.14	60.57	0.67	17.21	11.12	1.30	74792.04
9	13.07	3.84	62.38	0.79	17.28	10.17	1.30	82741.19
10	11.29	6.47	52.98	0.79	15.24	11.29	1.30	74369.53
11	11.85	13.60	43.40	0.75	14.68	11.55	1.32	69399.65
12	12.00	2.38	50.70	0.49	16.40	11.20	1.29	73119.19
13	12.15	5.10	46.96	0.89	15.30	11.19	1.27	71626.72
14	11.36	6.09	48.15	0.39	16.41	10.96	1.29	73326.73
15	11.65	2.02	50.23	0.31	17.21	10.64	1.30	70485.52
16	12.51	4.38	51.56	0.97	15.85	10.49	1.33	75151.77
17	11.85	6.66	45.01	1.03	15.04	11.09	1.27	71067.51
18	12.02	6.86	43.12	1.40	15.16	11.27	1.25	72077.60
19	11.30	3.80	44.50	0.49	17.17	10.64	1.27	76739.59
20	11.63	2.87	53.35	0.61	17.52	10.50	1.25	78943.94
21	12.61	3.98	53.82	0.75	16.70	10.74	1.25	75806.50
22	10.78	3.26	48.08	0.26	17.01	10.98	1.27	71373.98
23	11.37	2.87	48.94	0.20	17.25	10.96	1.28	72360.99
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	11.53	4.76	50.61	0.76	16.49	10.88	1.29	74894.60
最大值	13.07	13.60	63.77	1.40	17.88	11.55	1.36	82741.19
發生時間	9	11	0	18	1	11		9
最小值	9.45	2.02	42.87	0.20	14.68	10.17	1.25	69399.65
發生時間	7	15	6	23	11	9		11
零點偏移(率)	0.00 %	-0.02 %	-0.09 %	-0.01 %		0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.33 %	0.18 %	0.19 %	0.14 %		0.24	0.02	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								