P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年11月27日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 2.61 | 14.93 | 53.07 | 1.39 | 14.29 | 13.70 | 1.07 | 73356.55 |
| 1 | 2.75 | 4.76 | 62.36 | 0.75 | 16.08 | 13.87 | 1.05 | 70023.25 |
| 2 | 2.41 | 32.29 | 57.97 | 1.53 | 14.13 | 13.84 | 1.05 | 72190.62 |
| 3 | 2.50 | 15.46 | 64.43 | 1.18 | 14.96 | 13.55 | 1.03 | 74285.74 |
| 4 | 2.55 | 6.12 | 61.89 | 0.75 | 15.40 | 13.44 | 1.05 | 74416.01 |
| 5 | 2.22 | 26.04 | 51.64 | 1.50 | 14.06 | 13.60 | 1.07 | 73852.13 |
| 6 | 2.19 | 5.11 | 51.13 | 1.37 | 14.25 | 13.58 | 1.09 | 74744.74 |
| 7 | 2.20 | 5.95 | 53.64 | 1.00 | 14.85 | 13.34 | 1.12 | 75186.08 |
| 8 | 2.03 | 7.42 | 55.85 | 1.27 | 14.30 | 13.43 | 1.13 | 71953.14 |
| 9 | 2.05 | 12.37 | 59.18 | 1.12 | 14.83 | 13.68 | 1.14 | 67924.45 |
| 10 | 1.93 | 32.06 | 55.49 | 1.45 | 13.75 | 13.33 | 1.15 | 69843.09 |
| 11 | 1.85 | 19.00 | 64.10 | 1.41 | 14.00 | 13.57 | 1.14 | 65645.97 |
| 12 | 1.75 | 7.43 | 69.51 | 0.76 | 15.31 | 13.51 | 1.13 | 62626.19 |
| 13 | 1.69 | 4.32 | 95.41 | 1.80 | 13.58 | 14.30 | 1.13 | 55728.26 |
| 14 | 1.58 | 5.52 | 83.98 | 1.60 | 13.78 | 13.94 | 1.13 | 57223.02 |
| 15 | 1.60 | 23.56 | 84.13 | 1.88 | 13.53 | 14.11 | 1.13 | 55016.93 |
| 16 | 1.32 | 48.75 | 46.15 | 1.30 | 14.29 | 13.19 | 1.13 | 60163.22 |
| 17 | 1.24 | 23.05 | 51.94 | 1.44 | 13.73 | 13.36 | 1.13 | 59051.08 |
| 18 | 1.61 | 6.68 | 66.33 | 1.67 | 13.55 | 13.96 | 1.25 | 62465.36 |
| 19 | 2.00 | 2.82 | 75.37 | 2.14 | 13.09 | 14.49 | 1.26 | 59925.74 |
| 20 | 1.73 | 4.32 | 66.15 | 1.20 | 14.41 | 13.48 | 1.13 | 67225.02 |
| 21 | 1.61 | 6.23 | 56.52 | 1.18 | 14.14 | 13.50 | 1.22 | 66371.41 |
| 22 | 1.87 | 6.91 | 66.44 | 1.62 | 13.59 | 13.80 | 1.13 | 71247.82 |
| 23 | 2.26 | 4.14 | 87.03 | 1.54 | 13.88 | 14.18 | 1.12 | 68321.55 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 1.98 | 13.55 | 64.15 | 1.37 | 14.24 | 13.70 | 1.12 | 67032.81 |
| 最 大 值 | 2.75 | 48.75 | 95.41 | 2.14 | 16.08 | 14.49 | 1.80 | 75186.08 |
| 發生時間 | 1 | 16 | 13 | 19 | 1 | 19 | | 7 |
| 最 小 值 | 1.24 | 2.82 | 46.15 | 0.75 | 13.09 | 13.19 | 1.02 | 55016.93 |
| 發生時間 | 17 | 19 | 16 | 1 | 19 | 16 | | 15 |
| 零點偏移 | -0.01 % | 0.00 % | -0.01 % | -0.13 % | | -0.43 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.51 % | 0.03 % | -0.00 % | -0.37 % | | -0.05 | -0.00 | 0.25 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年11月27日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 1 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 2 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 3 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 4 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 5 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 6 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 7 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 8 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 9 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 10 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 11 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 12 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 13 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 14 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 15 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 16 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 17 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 18 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 19 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 20 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 21 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 22 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 23 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 監測時數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平 均 值 | | | | | | | 0.00 | |
| 最 大 值 | | | | | | | | |
| 發生時間 | | | | | | | | |
| 最 小 值 | | | | | | | | |
| 發生時間 | | | | | | | | |
| 零點偏移 | -0.00 % | 0.00 % | -0.00 % | -0.00 % | | -0.18 | -0.00 | -0.07 % |
| 全幅偏移 | 0.05 % | 0.04 % | -0.16 % | 0.10 % | | 0.11 | -0.04 | -0.01 % |
| 有效比率 | | | | | | | | |

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年11月27日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 21.13 | 4.75 | 64.94 | 1.83 | 20.17 | 10.50 | 1.33 | 88032.76 |
| 1 | 25.59 | 13.70 | 66.12 | 2.19 | 20.14 | 10.72 | 1.32 | 86935.04 |
| 2 | 9.39 | 29.63 | 67.43 | 1.84 | 19.72 | 11.06 | 1.33 | 84093.95 |
| 3 | 9.24 | 30.06 | 59.21 | 1.92 | 20.77 | 9.87 | 1.32 | 88805.96 |
| 4 | 3.97 | 25.28 | 55.05 | 1.82 | 18.29 | 10.74 | 1.29 | 81778.75 |
| 5 | 15.15 | 15.90 | 61.66 | 2.75 | 20.12 | 10.77 | 1.29 | 85783.68 |
| 6 | 7.28 | 6.11 | 58.31 | 1.07 | 21.69 | 9.64 | 1.30 | 85883.84 |
| 7 | 3.40 | 16.73 | 54.03 | 1.52 | 19.25 | 10.58 | 1.30 | 77603.04 |
| 8 | 4.95 | 3.90 | 52.58 | 1.68 | 19.13 | 10.10 | 1.30 | 81993.29 |
| 9 | 11.96 | 8.25 | 63.08 | 2.30 | 19.98 | 10.29 | 1.29 | 83819.06 |
| 10 | 20.57 | 27.57 | 55.05 | 3.67 | 17.89 | 10.46 | 1.29 | 81640.04 |
| 11 | 8.40 | 13.61 | 61.96 | 1.84 | 19.85 | 10.13 | 1.27 | 87129.43 |
| 12 | 9.32 | 10.89 | 57.33 | 1.82 | 19.60 | 10.44 | 1.25 | 91273.69 |
| 13 | 19.48 | 11.44 | 60.90 | 2.21 | 19.57 | 11.08 | 1.25 | 85417.40 |
| 14 | 33.89 | 14.12 | 71.48 | 1.65 | 17.42 | 11.57 | 1.28 | 81148.40 |
| 15 | 23.52 | 10.40 | 58.42 | 1.61 | 16.93 | 10.59 | 1.29 | 90894.28 |
| 16 | 15.27 | 11.02 | 57.40 | 1.53 | 15.92 | 10.70 | 1.29 | 87755.19 |
| 17 | 12.59 | 3.72 | 61.07 | 1.39 | 16.93 | 10.87 | 1.28 | 85749.31 |
| 18 | 12.48 | 4.57 | 76.78 | 1.55 | 17.51 | 10.79 | 1.29 | 85149.06 |
| 19 | 13.73 | 8.97 | 63.58 | 1.76 | 15.89 | 11.17 | 1.29 | 84364.14 |
| 20 | 16.69 | 27.48 | 61.36 | 1.96 | 14.88 | 11.36 | 1.29 | 82315.87 |
| 21 | 16.38 | 8.08 | 63.16 | 1.83 | 15.82 | 11.07 | 1.29 | 84327.20 |
| 22 | 18.77 | 4.80 | 64.40 | 1.80 | 17.02 | 10.89 | 1.29 | 85621.80 |
| 23 | 19.64 | 2.82 | 68.69 | 1.84 | 17.56 | 10.70 | 1.31 | 87718.72 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 14.70 | 13.08 | 61.83 | 1.89 | 18.42 | 10.67 | 1.29 | 85218.08 |
| 最 大 值 | 33.89 | 30.06 | 76.78 | 3.67 | 21.69 | 11.57 | 1.34 | 91273.69 |
| 發生時間 | 14 | 3 | 18 | 10 | 6 | 14 | | 12 |
| 最 小 值 | 3.40 | 2.82 | 52.58 | 1.07 | 14.88 | 9.64 | 1.25 | 77603.04 |
| 發生時間 | 7 | 23 | 8 | 6 | 20 | 6 | | 7 |
| 零點偏移 | -0.06 % | -0.00 % | -0.00 % | -0.02 % | | -0.06 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.06 % | -0.08 % | 0.18 % | 0.31 % | | 0.10 | 0.02 | 0.19 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |