P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年07月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值							0.00	
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.09	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.09 %	0.16 %	0.22 %		-0.02	-0.00	0.38 %
有效比率								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年07月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.09	1.99	78.33	0.08	19.01	10.40	1.38	68175.06
1	7.73	4.35	66.71	0.28	19.58	9.80	1.38	71520.59
2	8.49	3.61	72.07	0.26	19.19	10.20	1.36	69699.26
3	7.33	3.95	64.23	0.13	20.01	9.53	1.36	73163.45
4	8.56	7.51	69.56	0.17	19.62	9.94	1.34	70395.97
5	13.73	8.51	64.41	0.76	18.78	10.01	1.35	69687.83
6	15.35	1.16	68.85	0.38	20.23	9.73	1.39	71382.45
7	11.84	5.46	63.56	0.51	18.59	10.33	1.38	68441.86
8	22.95	13.97	71.37	0.95	18.87	10.02	1.39	69705.99
9	28.92	4.37	70.99	4.53	18.21	10.38	1.42	68310.96
10	18.72	4.34	70.59	12.24	19.50	10.27	1.44	69375.54
11	7.86	14.20	69.52	6.95	20.97	10.58	1.39	66126.29
12	9.80	5.11	73.40	1.73	19.29	10.35	1.40	68246.37
13	5.64	3.77	68.33	0.70	17.91	10.55	1.39	68124.71
14	6.32	9.18	71.10	0.55	17.82	10.62	1.38	67209.89
15	8.56	3.49	71.66	0.34	18.70	10.44	1.39	68950.82
16	5.96	2.76	72.47	0.16	18.82	10.18	1.40	70431.94
17	6.93	3.01	70.46	0.23	19.21	10.18	1.42	70053.07
18	6.21	14.19	73.21	0.22	18.27	10.68	1.43	66186.52
19	6.65	10.94	62.29	0.34	18.17	10.17	1.42	69711.29
20	6.58	29.04	70.06	0.23	18.48	10.25	1.41	68981.93
21	4.68	2.46	72.13	0.09	18.22	10.98	1.41	64390.81
22	2.95	13.48	71.15	0.12	17.96	11.41	1.41	62971.75
23	4.77	6.80	67.75	0.12	18.25	10.69	1.42	67311.91
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.69	7.40	69.76	1.34	18.90	10.32	1.39	68689.84
最 大 值	28.92	29.04	78.33	12.24	20.97	11.41	1.44	73163.45
發生時間	9	20	0	10	11	22		3
最 小 值	2.95	1.16	62.29	0.08	17.82	9.53	1.34	62971.75
發生時間	22	6	19	0	14	3		22
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.02	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.67 %	0.10 %	0.20 %	0.06 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年07月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.98	3.79	69.75	3.15	17.26	10.89	1.35	81017.79
1	8.01	8.96	53.85	3.45	17.56	9.75	1.34	90495.82
2	9.99	13.87	52.34	3.71	18.24	10.01	1.33	87101.31
3	5.02	5.36	54.77	3.02	17.67	10.22	1.33	85792.39
4	4.71	20.83	57.03	3.05	18.85	9.83	1.35	85644.93
5	6.18	37.60	48.78	4.23	18.57	9.43	1.34	85508.99
6	7.05	31.59	52.81	3.68	16.09	9.98	1.35	83552.32
7	13.01	19.34	50.39	3.82	18.45	9.84	1.34	88472.47
8	7.16	13.16	46.84	3.45	16.89	9.84	1.37	83798.79
9	27.18	8.22	54.82	5.55	17.58	10.12	1.38	84071.01
10	26.18	13.50	48.03	6.71	17.36	9.56	1.39	86367.73
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
16	11.66	8.52	60.41	3.43	17.40	10.15	1.42	89114.33
17	6.22	17.84	55.23	3.15	16.59	10.17	1.40	86991.97
18	4.37	4.07	60.95	2.92	17.19	10.42	1.41	83380.07
19	5.79	17.37	62.36	2.96	17.45	10.29	1.43	86761.17
20	7.66	5.85	54.02	3.22	16.67	10.16	1.43	87618.95
21	7.67	10.73	57.68	3.12	16.85	10.13	1.44	86273.22
22	6.82	23.89	61.36	3.08	17.61	10.39	1.41	86290.96
23	4.82	8.67	68.22	3.10	16.36	11.43	1.42	79767.99
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平 均 值	9.18	14.38	56.30	3.62	17.40	10.14	1.38	85685.38
最 大 值	27.18	37.60	69.75	6.71	18.85	11.43	1.44	90495.82
發生時間	9	5	0	10	4	23		1
最 小 值	4.37	3.79	46.84	2.92	16.09	9.43	1.32	79767.99
發生時間	18	0	8	18	6	5		23
零點偏移	-0.06 %	-0.00 %	-0.00 %	0.00 %		-0.04	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.40 %	0.05 %	0.06 %	-0.03 %		0.09	0.02	-0.01 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %