



P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年08月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.99	28.05	61.99	4.45	15.18	11.56	0.74	81288.74
1	1.08	4.18	67.54	4.61	16.59	11.99	0.80	76437.79
2	1.03	8.28	65.10	4.41	15.23	11.39	0.73	82187.11
3	1.07	21.74	62.05	4.50	15.25	11.68	0.74	79929.06
4	1.28	3.67	58.80	4.53	14.63	11.67	0.73	80549.57
5	1.29	0.87	71.11	4.57	14.73	11.88	0.73	78624.38
6	1.39	0.46	78.36	4.59	14.62	11.92	0.72	78888.48
7	1.25	0.91	68.95	4.56	15.28	11.51	0.76	82451.09
8	1.16	7.56	68.08	4.47	15.46	11.51	0.80	81046.74
9	1.22	10.73	70.28	4.81	13.17	12.14	0.74	83283.60
10	2.23	12.78	70.77	4.69	13.46	11.60	0.76	81825.24
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	0.77	77165.90
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	0.73	93760.73
13	1.12	20.34	62.27	4.46	14.31	11.62	0.75	81423.69
14	1.44	21.42	67.90	4.58	13.88	11.59	0.81	82176.29
15	1.75	22.23	69.38	4.57	14.71	11.40	0.92	83268.95
16	1.27	3.85	66.75	4.49	15.15	11.56	0.92	81125.26
17	0.95	2.76	65.50	4.55	14.58	11.76	0.87	80348.09
18	0.86	7.29	73.30	4.65	15.09	11.89	0.80	78084.83
19	1.23	53.24	69.04	4.90	14.08	11.54	0.82	81488.14
20	4.02	13.13	71.26	5.25	13.06	11.70	0.80	81823.61
21	2.17	3.42	77.82	5.80	14.21	11.42	0.82	83286.12
22	1.21	27.22	70.07	4.71	15.46	11.42	0.82	81703.91
23	0.99	1.03	70.83	4.55	15.73	11.81	0.80	79037.16
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	24	24
平均值	1.41	12.51	68.51	4.67	14.72	11.66	0.79	81300.19
最大值	4.02	53.24	78.36	5.80	16.59	12.14	0.99	93760.73
發生時間	20	19	6	21	1	9		12
最小值	0.86	0.46	58.80	4.41	13.06	11.39	0.67	76437.79
發生時間	18	6	4	2	20	2		1
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.02 %	-0.02 %		-0.02	0.00	-0.15 %
全幅偏移	0.21 %	-0.05 %	0.03 %	0.02 %		-0.29	-0.02	-0.15 %
有效比率	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	100.00 %	100.00 %

