

P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年10月13日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.33	2.17	45.18	0.31	17.36	10.73	1.41	76149.78
1	15.98	5.30	55.00	0.70	16.13	11.11	1.43	74748.38
2	12.40	4.55	58.71	0.31	18.32	10.57	1.42	77685.24
3	12.26	4.01	51.02	0.50	16.83	10.88	1.41	76860.43
4	10.75	2.48	60.35	0.14	17.98	10.82	1.41	76969.12
5	21.22	2.57	58.54	0.60	18.99	10.39	1.41	82237.88
6	7.24	4.07	59.72	0.40	18.58	10.58	1.42	77681.96
7	12.62	4.30	61.47	0.27	17.36	10.97	1.44	75757.97
8	10.59	18.23	53.70	0.74	16.19	11.50	1.46	73908.44
9	10.49	4.37	52.81	0.45	17.34	11.71	1.46	73286.36
10	13.12	3.20	57.44	1.42	15.59	11.57	1.45	75501.14
11	15.24	6.63	41.44	1.80	14.62	11.84	1.43	73973.24
12	10.32	6.45	46.17	1.05	15.39	11.71	1.45	74444.05
13	11.35	4.14	41.78	1.27	14.87	11.70	1.46	74626.78
14	11.44	3.73	46.14	1.43	14.89	12.16	1.46	71251.69
15	10.01	4.62	47.55	1.26	14.67	11.99	1.46	72968.62
16	11.38	3.53	46.77	1.06	15.59	11.75	1.46	72986.27
17	10.80	1.64	55.18	0.63	16.05	11.40	1.46	73628.94
18	8.47	5.74	67.14	0.37	16.06	12.57	1.48	65009.45
19	1.53	4.32	40.23	0.37	16.36	12.05	1.53	68886.78
20	8.07	4.10	56.67	0.38	16.60	11.21	1.49	74936.91
21	10.42	4.03	59.96	0.30	16.96	11.23	1.47	74201.27
22	7.72	5.28	61.60	0.41	16.24	11.85	1.47	69711.49
23	9.78	5.51	50.03	0.39	16.07	12.09	1.47	68175.98
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	11.02	4.79	53.11	0.69	16.46	11.43	1.45	73982.84
最大值	21.22	18.23	67.14	1.80	18.99	12.57	1.59	82237.88
發生時間	5	8	18	11	5	18		5
最小值	1.53	1.64	40.23	0.14	14.62	10.39	1.41	65009.45
發生時間	19	17	19	4	11	5		18
零點偏移(率)	-0.07 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.82 %	0.30 %	-0.41 %	0.19 %		0.21	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年10月13日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.02	10.98	51.07	0.14	13.80	12.92	1.51	75132.19
1	11.31	5.82	50.66	0.32	13.88	13.03	1.52	73921.39
2	11.43	6.27	58.68	0.17	14.05	13.20	1.56	72332.09
3	10.46	0.97	54.36	0.08	16.41	11.58	1.53	84838.76
4	12.48	0.43	52.24	0.14	18.82	10.41	1.54	92170.96
5	10.97	4.64	45.83	0.11	18.10	10.33	1.55	93648.67
6	校正	校正	無效	校正	替代	校正	1.55	91769.41
7	12.21	7.50	57.21	0.41	19.40	10.40	1.54	91472.13
8	12.53	4.92	50.46	0.13	17.95	10.51	1.52	91022.13
9	11.36	2.20	57.99	0.10	18.12	10.65	1.49	89796.24
10	13.52	2.39	52.65	0.19	16.74	10.85	1.50	90736.33
11	16.66	3.16	64.56	0.17	15.88	11.55	1.52	84764.78
12	15.66	1.57	56.46	0.17	16.83	10.66	1.51	91493.98
13	10.51	1.39	68.79	0.11	16.81	11.58	1.50	84291.58
14	11.35	2.40	51.04	0.10	17.73	10.58	1.50	91461.52
15	10.95	3.04	63.45	0.08	16.91	10.87	1.50	89490.15
16	10.07	2.94	57.80	0.09	16.45	10.76	1.50	91116.49
17	11.23	2.52	65.24	0.13	16.70	11.38	1.51	85643.19
18	10.77	0.78	57.50	0.11	16.97	10.79	1.50	90928.33
19	10.43	0.92	65.96	0.11	16.64	11.48	1.50	84295.40
20	11.12	1.62	56.00	0.13	18.49	10.10	1.50	95053.26
21	10.97	3.07	64.54	0.12	17.26	11.09	1.51	87742.33
22	10.90	1.26	64.65	0.18	20.06	10.16	1.52	93148.66
23	11.05	2.73	54.02	0.12	17.83	10.79	1.54	89241.32
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	24	24
平均值	11.69	3.20	57.44	0.15	17.04	11.12	1.52	87729.64
最大值	16.66	10.98	68.79	0.41	20.06	13.20	1.61	95053.26
發生時間	11	0	13	7	22	2		20
最小值	10.07	0.43	45.83	0.08	13.80	10.10	1.48	72332.09
發生時間	16	4	5	3	0	20		2
零點偏移(率)	-0.56 %	-0.00 %	-0.01 %	0.00 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	3.97 %	0.12 %	0.08 %	-0.02 %		0.08	-0.03	0.20 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年10月13日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機							
1	停機							
2	停機							
3	停機							
4	停機							
5	停機							
6	停機							
7	停機							
8	停機							
9	停機							
10	停機							
11	停機							
12	停機							
13	停機							
14	停機							
15	停機							
16	停機							
17	停機							
18	停機							
19	停機							
20	停機							
21	停機							
22	停機							
23	停機							
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.86 %	0.15 %	-0.21 %	-0.01 %		0.24	-0.03	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								