

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年04月27日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.83	4.08	61.59	0.65	19.03	11.60	1.46	60830.51
1	15.18	7.69	33.60	0.87	18.48	11.17	1.46	62880.38
2	12.36	10.29	44.27	0.77	19.35	11.78	1.45	59176.24
3	14.52	16.63	30.76	0.90	19.01	10.94	1.42	65276.69
4	14.74	11.65	30.11	1.05	18.06	11.05	1.41	65158.85
5	15.02	12.89	45.34	1.52	16.84	11.27	1.43	59794.79
6	14.57	5.85	55.47	1.47	16.63	11.69	1.46	61915.80
7	14.78	10.27	54.68	1.30	16.84	11.52	1.46	63188.28
8	15.41	11.18	54.88	1.55	16.73	11.51	1.47	62406.26
9	14.18	6.08	72.67	1.39	16.37	12.13	1.45	59382.88
10	13.18	2.90	77.14	1.11	16.87	11.63	1.44	62213.44
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.46	替代
12	13.11	13.16	54.08	1.40	16.49	11.63	1.45	61208.78
13	15.26	4.98	65.41	1.02	17.20	11.48	1.43	61963.61
14	13.04	3.80	67.14	0.86	17.93	11.68	1.45	59214.29
15	14.41	5.64	61.92	0.80	18.24	11.54	1.44	61100.88
16	14.34	3.02	72.67	0.85	18.22	11.09	1.44	64363.82
17	14.67	4.18	48.14	1.25	16.79	11.40	1.46	63217.84
18	14.77	7.02	53.21	1.28	16.64	11.54	1.46	62515.42
19	14.92	10.05	58.17	1.57	16.11	11.77	1.45	61395.98
20	14.99	9.10	56.64	1.23	16.80	11.47	1.43	62524.53
21	13.41	20.17	59.66	1.50	16.14	11.93	1.42	59893.38
22	15.86	16.30	49.65	1.55	16.38	11.29	1.41	64607.00
23	13.38	8.91	59.68	1.83	14.98	12.20	1.41	59245.26
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	24	23
平均值	14.39	8.95	55.08	1.21	17.22	11.54	1.44	61890.21
最大值	15.86	20.17	77.14	1.83	19.35	12.20	1.51	65276.69
發生時間	22	21	10	23	2	23		3
最小值	12.36	2.90	30.11	0.65	14.98	10.94	1.40	59176.24
發生時間	2	10	4	0	23	3		2
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	4.07 %	1.98 %	-0.22 %	1.14 %		-0.11	0.00	0.40 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	100.00 %	95.83 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年04月27日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.33	15.71	56.84	0.15	19.66	10.52	1.37	66307.24
1	5.42	2.87	55.66	0.15	19.96	10.44	1.38	66947.79
2	9.62	3.43	54.65	0.17	19.08	10.30	1.38	68823.23
3	17.93	7.70	45.94	0.81	16.56	10.60	1.39	68351.26
4	20.01	16.97	52.44	0.90	16.40	10.81	1.41	66773.86
5	11.07	10.71	56.92	0.33	17.21	10.82	1.40	66568.10
6	7.16	2.67	56.70	0.24	18.09	10.54	1.38	62788.87
7	8.16	1.87	63.72	0.11	18.49	10.66	1.38	66063.93
8	12.61	2.59	54.32	0.38	17.75	10.40	1.36	68210.61
9	9.61	3.52	57.37	0.25	18.03	10.54	1.37	66813.68
10	16.94	34.67	60.26	0.23	17.54	10.42	1.38	67531.82
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.38	替代
12	13.74	11.26	59.72	0.66	16.49	10.90	1.37	64236.61
13	13.93	5.00	52.66	0.12	17.18	10.99	1.38	62510.27
14	11.83	9.38	64.92	0.18	16.16	11.91	1.38	56160.23
15	12.10	23.41	58.94	0.15	15.96	11.88	1.38	59723.17
16	14.01	3.24	62.03	0.11	18.57	10.50	1.38	67836.12
17	14.66	13.10	60.73	0.22	17.73	10.26	1.36	69336.00
18	14.92	20.58	60.40	0.40	16.58	10.74	1.34	64098.37
19	14.50	11.33	57.06	0.29	16.19	10.91	1.36	65821.21
20	14.71	4.40	47.65	0.37	15.91	10.88	1.37	64317.40
21	13.91	4.01	50.79	0.18	16.81	10.70	1.38	65986.41
22	13.72	12.38	54.03	0.55	15.85	10.91	1.38	65753.56
23	13.99	5.17	55.59	0.46	15.83	11.09	1.39	64369.56
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	24	23
平均值	12.52	9.82	56.49	0.32	17.31	10.77	1.38	65449.10
最大值	20.01	34.67	64.92	0.90	19.96	11.91	1.41	69336.00
發生時間	4	10	14	4	1	14		17
最小值	3.33	1.87	45.94	0.11	15.83	10.26	1.33	56160.23
發生時間	0	7	3	7	23	17		14
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.02 %	-0.02 %	-0.01 %		0.02	0.00	-0.20 %
全幅偏移(率)	1.31 %	-0.19 %	-0.20 %	0.51 %		0.16	-0.03	-0.10 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	100.00 %	95.83 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年04月27日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.07	10.26	51.16	2.42	17.77	9.94	1.46	78878.14
1	14.23	4.23	56.67	2.18	20.07	10.20	1.46	72800.53
2	14.31	4.14	59.74	2.31	20.05	10.58	1.46	68649.31
3	15.19	3.87	53.69	2.69	17.95	10.02	1.45	72295.17
4	14.14	3.21	57.85	2.60	18.25	10.27	1.48	70744.93
5	15.10	4.73	58.71	3.00	18.01	9.70	1.48	75851.97
6	13.20	31.45	46.06	2.75	16.95	10.05	1.48	74195.94
7	13.32	4.22	50.16	2.70	17.98	9.79	1.44	75526.59
8	14.93	3.57	55.37	3.03	17.25	10.11	1.43	74186.84
9	14.17	3.37	58.32	2.94	16.47	10.33	1.43	74308.62
10	14.33	2.65	62.76	2.98	16.89	10.57	1.46	71438.10
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	替代
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	無效
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	無效
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.43	保養
15	14.49	7.65	51.16	2.99	17.31	9.93	1.43	72265.60
16	15.74	8.69	51.96	3.25	16.85	9.87	1.43	76845.96
17	14.28	6.28	58.36	3.40	16.61	10.10	1.43	75872.15
18	14.69	19.01	58.94	3.61	16.39	10.21	1.43	72021.74
19	14.64	7.20	55.63	3.89	16.12	9.84	1.43	71423.51
20	13.80	13.96	51.33	3.57	17.17	9.48	1.42	69410.58
21	14.51	13.43	54.87	3.55	16.90	9.22	1.42	71975.39
22	15.04	3.53	59.01	3.44	16.66	9.03	1.43	76350.36
23	14.53	19.54	50.97	3.14	16.34	9.63	1.43	73923.87
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	21	20
平均值	14.44	8.75	55.14	3.02	17.40	9.94	1.44	73448.26
最大值	15.74	31.45	62.76	3.89	20.07	10.58	1.50	78878.14
發生時間	16	6	10	19	1	2		0
最小值	13.20	2.65	46.06	2.18	16.12	9.03	1.41	68649.31
發生時間	6	10	6	1	19	22		2
零點偏移(率)	-0.20 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-1.49 %	0.04 %	-0.38 %	0.71 %		0.17	0.00	0.20 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	87.50 %	83.33 %
備註								