P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年07月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值							0.00	
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.03 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.43 %	0.01 %	-0.04 %	0.01 %		0.23	-0.00	0.32 %
有效比率								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年07月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.28	1.68	64.42	0.17	20.14	10.01	1.40	70026.37
1	3.93	2.34	61.35	0.14	20.81	10.03	1.40	69167.59
2	3.15	4.08	77.85	0.21	19.23	11.35	1.40	63071.44
3	3.14	21.66	83.19	0.20	17.94	11.67	1.40	61661.99
4	3.42	21.40	87.38	0.20	18.12	11.66	1.40	61214.01
5	4.70	2.83	66.74	0.19	19.07	10.51	1.40	67910.62
6	2.22	7.54	70.58	0.18	17.36	11.32	1.38	63515.47
7	3.54	3.44	66.77	0.18	18.42	10.73	1.41	66178.58
8	4.21	6.72	75.67	0.20	17.83	11.44	1.42	62092.99
9	12.24	18.53	62.59	0.40	17.32	10.58	1.43	67222.03
10	8.31	7.13	65.13	0.20	17.89	10.62	1.42	67417.50
11	8.70	15.41	63.06	0.14	17.24	10.57	1.42	67333.14
12	12.52	17.16	60.67	0.12	16.57	10.47	1.42	69575.21
13	16.06	10.25	65.76	0.56	16.95	10.58	1.43	68565.90
14	17.60	33.72	74.80	0.78	16.44	11.51	1.43	60945.39
15	11.99	38.90	67.77	0.27	16.07	11.36	1.42	61371.88
16	8.24	5.73	73.75	0.17	17.30	11.34	1.43	63430.50
17	6.81	3.69	70.04	0.17	18.36	10.68	1.41	67144.61
18	6.04	21.85	71.40	0.17	17.05	11.39	1.42	62372.58
19	7.88	5.04	70.18	0.17	17.73	11.14	1.43	63838.59
20	7.52	12.34	62.82	0.17	19.11	10.23	1.42	67855.59
21	5.98	8.90	57.20	0.18	18.61	10.52	1.43	65903.20
22	14.62	16.50	55.54	0.16	17.79	10.51	1.41	66175.43
23	3.57	7.07	75.85	0.21	17.62	11.57	1.42	58987.10
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.49	12.25	68.77	0.23	17.96	10.91	1.41	65124.07
最 大 值	17.60	38.90	87.38	0.78	20.81	11.67	1.46	70026.37
發生時間	14	15	4	14	1	3		0
最 小 值	2.22	1.68	55.54	0.12	16.07	10.01	1.37	58987.10
發生時間	6	0	22	12	15	0		23
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.14 %		0.02	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.00 %	0.10 %	0.03 %	0.02 %		0.24	-0.04	-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年07月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.88	4.79	69.57	2.11	16.23	11.54	1.41	77075.84
1	2.90	4.63	65.98	2.08	15.99	11.47	1.41	79051.24
2	2.54	8.49	69.46	2.14	16.86	11.46	1.38	78119.64
3	2.23	3.78	53.63	1.91	18.95	10.08	1.38	89724.71
4	2.32	14.35	69.26	2.24	16.02	11.87	1.40	71484.69
5	2.62	17.77	73.93	2.33	15.75	11.85	1.41	77264.79
6	2.84	4.99	65.60	2.10	16.51	11.20	1.40	84487.45
7	3.54	3.55	58.98	2.08	17.91	10.01	1.43	92040.85
8	3.35	3.73	62.96	1.85	16.42	11.03	1.42	81870.16
9	3.52	2.79	55.59	1.76	17.94	9.90	1.39	91030.14
10	8.04	35.49	64.53	3.15	14.09	11.52	1.44	76442.07
11	5.76	5.48	49.69	2.45	14.38	10.68	1.47	79815.27
12	5.03	5.75	40.84	4.23	15.31	10.04	1.44	74055.23
13	4.92	20.51	35.56	3.66	16.38	9.33	1.41	81648.69
14	8.66	7.63	38.02	2.54	16.65	9.70	1.41	78108.20
15	15.75	25.31	34.34	5.08	16.55	9.12	1.45	81370.89
16	9.50	31.99	41.48	2.14	15.22	10.37	1.44	81253.55
17	5.42	19.99	47.52	2.26	16.35	9.97	1.44	86153.70
18	5.40	12.31	43.88	1.88	16.87	9.37	1.44	84482.56
19	6.28	19.26	41.33	1.87	17.10	9.37	1.39	84749.95
20	5.19	35.80	37.20	1.77	16.72	9.27	1.38	85354.02
21	6.04	13.07	44.13	1.79	16.23	10.17	1.39	80070.93
22	11.79	6.33	49.76	2.26	16.01	10.00	1.39	87185.86
23	9.03	3.06	61.04	1.99	16.81	10.74	1.39	81596.56
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.65	12.95	53.10	2.40	16.39	10.42	1.41	81851.54
最 大 值	15.75	35.80	73.93	5.08	18.95	11.87	1.54	92040.85
發生時間	15	20	5	15	3	4		7
最 小 值	2.23	2.79	34.34	1.76	14.09	9.12	1.35	71484.69
發生時間	3	9	15	9	10	15		4
零點偏移	-0.09 %	0.00 %	0.00 %	-0.00 %		0.05	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.50 %	0.10 %	-0.07 %	-0.02 %		0.21	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %