P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月22日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 3.96 | 2.37 | 55.55 | 4.22 | 15.34 | 11.47 | 0.78 | 107826.51 |
| 1 | 3.69 | 2.92 | 55.38 | 4.09 | 16.49 | 11.42 | 0.84 | 105655.21 |
| 2 | 3.24 | 1.94 | 55.50 | 3.88 | 17.41 | 11.34 | 0.82 | 106875.87 |
| 3 | 3.41 | 3.50 | 56.61 | 4.08 | 16.83 | 11.65 | 0.79 | 104527.52 |
| 4 | 3.42 | 1.85 | 56.41 | 4.10 | 17.35 | 11.71 | 0.78 | 102943.21 |
| 5 | 3.85 | 2.23 | 53.28 | 4.28 | 15.65 | 11.68 | 0.77 | 104196.97 |
| 6 | 3.51 | 2.11 | 59.21 | 4.33 | 15.30 | 11.72 | 0.80 | 104737.15 |
| 7 | 3.71 | 2.04 | 54.69 | 4.31 | 14.88 | 11.64 | 0.82 | 107136.06 |
| 8 | 4.30 | 1.93 | 53.90 | 4.27 | 15.41 | 11.57 | 0.85 | 107487.09 |
| 9 | 5.82 | 2.20 | 55.34 | 4.49 | 14.80 | 11.63 | 0.82 | 107159.65 |
| 10 | 7.16 | 6.26 | 54.52 | 4.78 | 14.67 | 11.76 | 0.81 | 104780.15 |
| 11 | 4.21 | 2.27 | 66.60 | 4.30 | 15.68 | 11.81 | 0.82 | 103812.24 |
| 12 | 2.81 | 1.99 | 59.17 | 4.07 | 16.08 | 11.67 | 0.79 | 105563.09 |
| 13 | 2.65 | 6.27 | 50.07 | 4.51 | 15.15 | 11.98 | 0.79 | 101724.71 |
| 14 | 2.94 | 4.96 | 52.82 | 4.71 | 14.22 | 11.94 | 0.82 | 102523.22 |
| 15 | 3.06 | 3.08 | 53.16 | 4.56 | 14.67 | 12.02 | 0.82 | 100332.99 |
| 16 | 4.70 | 3.50 | 50.67 | 4.49 | 14.78 | 11.71 | 0.85 | 101343.78 |
| 17 | 3.49 | 4.20 | 54.42 | 4.39 | 15.19 | 11.79 | 0.83 | 102886.13 |
| 18 | 4.28 | 9.20 | 53.55 | 4.48 | 15.37 | 11.43 | 0.82 | 106612.06 |
| 19 | 3.09 | 2.18 | 56.72 | 3.95 | 16.34 | 11.42 | 0.80 | 105950.98 |
| 20 | 2.80 | 6.15 | 55.33 | 4.16 | 15.42 | 11.46 | 0.81 | 106181.95 |
| 21 | 3.02 | 12.36 | 55.17 | 4.49 | 14.37 | 11.65 | 0.81 | 104838.08 |
| 22 | 2.75 | 4.30 | 59.77 | 4.32 | 14.90 | 11.74 | 0.82 | 102928.12 |
| 23 | 2.43 | 14.09 | 62.41 | 4.01 | 16.47 | 11.31 | 0.82 | 107503.19 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 3.68 | 4.33 | 55.84 | 4.30 | 15.53 | 11.65 | 0.81 | 104813.58 |
| 最 大 值 | 7.16 | 14.09 | 66.60 | 4.78 | 17.41 | 12.02 | 0.87 | 107826.51 |
| 發生時間 | 10 | 23 | 11 | 10 | 2 | 15 | | 0 |
| 最 小 值 | 2.43 | 1.85 | 50.07 | 3.88 | 14.22 | 11.31 | 0.76 | 100332.99 |
| 發生時間 | 23 | 4 | 13 | 2 | 14 | 23 | | 15 |
| 零點偏移 | -0.06 % | 0.00 % | -0.01 % | -0.00 % | | -0.06 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.00 % | -0.09 % | 0.07 % | 0.03 % | | -0.12 | -0.00 | 0.19 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月22日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 0.77 | 6.61 | 65.03 | 4.47 | 14.73 | 11.72 | 0.85 | 80935.58 |
| 1 | 1.01 | 11.27 | 59.17 | 4.27 | 15.85 | 11.24 | 0.84 | 83964.26 |
| 2 | 0.74 | 7.20 | 77.66 | 4.53 | 16.26 | 12.00 | 0.86 | 77003.21 |
| 3 | 0.60 | 5.35 | 77.33 | 4.16 | 16.02 | 11.28 | 0.85 | 84284.31 |
| 4 | 0.67 | 3.80 | 63.35 | 4.33 | 14.90 | 11.60 | 0.82 | 82299.01 |
| 5 | 0.69 | 9.79 | 71.22 | 4.29 | 15.15 | 11.52 | 0.84 | 82752.47 |
| 6 | 0.67 | 1.65 | 67.01 | 4.29 | 15.11 | 11.53 | 0.82 | 82766.96 |
| 7 | 0.56 | 14.19 | 62.76 | 4.25 | 15.07 | 11.66 | 0.83 | 81616.99 |
| 8 | 0.53 | 3.07 | 68.28 | 4.31 | 14.56 | 11.65 | 0.81 | 81715.62 |
| 9 | 0.62 | 14.82 | 70.35 | 4.44 | 13.64 | 11.85 | 0.79 | 80772.71 |
| 10 | 0.66 | 1.66 | 70.63 | 4.38 | 13.87 | 11.87 | 0.73 | 80968.80 |
| 11 | 0.61 | 6.68 | 69.77 | 4.52 | 13.91 | 12.05 | 0.79 | 78035.95 |
| 12 | 0.63 | 1.51 | 74.04 | 4.30 | 14.05 | 11.61 | 0.76 | 81422.69 |
| 13 | 0.78 | 1.43 | 75.03 | 4.50 | 13.38 | 12.10 | 0.70 | 78215.50 |
| 14 | 0.65 | 21.16 | 75.66 | 4.66 | 13.49 | 12.26 | 0.66 | 76055.37 |
| 15 | 0.55 | 1.17 | 72.14 | 4.56 | 14.23 | 12.14 | 0.67 | 77680.99 |
| 16 | 0.52 | 3.42 | 61.58 | 4.31 | 15.22 | 11.51 | 0.61 | 81693.74 |
| 17 | 0.47 | 7.13 | 60.26 | 4.38 | 15.01 | 11.70 | 0.55 | 81946.80 |
| 18 | 0.48 | 1.49 | 68.35 | 4.34 | 15.63 | 11.59 | 0.56 | 81340.36 |
| 19 | 0.42 | 0.48 | 82.30 | 4.26 | 15.69 | 11.60 | 0.64 | 80607.36 |
| 20 | 0.38 | 1.61 | 67.81 | 4.24 | 17.42 | 11.66 | 0.73 | 79278.58 |
| 21 | 0.24 | 17.02 | 65.12 | 4.57 | 14.58 | 12.01 | 0.66 | 78238.89 |
| 22 | 0.34 | 10.62 | 69.84 | 4.36 | 14.62 | 11.82 | 0.64 | 80958.47 |
| 23 | 0.32 | 16.98 | 82.57 | 4.48 | 15.80 | 11.89 | 0.69 | 78786.02 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 0.58 | 7.09 | 69.89 | 4.38 | 14.92 | 11.74 | 0.74 | 80555.86 |
| 最 大 值 | 1.01 | 21.16 | 82.57 | 4.66 | 17.42 | 12.26 | 0.91 | 84284.31 |
| 發生時間 | 1 | 14 | 23 | 14 | 20 | 14 | | 3 |
| 最 小 值 | 0.24 | 0.48 | 59.17 | 4.16 | 13.38 | 11.24 | 0.50 | 76055.37 |
| 發生時間 | 21 | 19 | 1 | 3 | 13 | 1 | | 14 |
| 零點偏移 | -0.01 % | -0.01 % | -0.01 % | -0.00 % | | -0.03 | -0.00 | -0.20 % |
| 全幅偏移 | 0.18 % | 0.08 % | -0.02 % | -0.06 % | | 0.12 | -0.02 | -0.14 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月22日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 9.31 | 6.64 | 70.14 | 6.01 | 20.23 | 8.93 | 1.12 | 95097.29 |
| 1 | 14.21 | 17.29 | 73.37 | 6.32 | 18.54 | 9.39 | 1.12 | 91286.37 |
| 2 | 10.59 | 7.12 | 78.23 | 6.63 | 18.63 | 9.96 | 1.13 | 86893.81 |
| 3 | 12.64 | 2.41 | 82.80 | 6.54 | 19.84 | 9.14 | 1.13 | 98730.80 |
| 4 | 15.39 | 3.24 | 74.98 | 6.66 | 19.99 | 9.17 | 1.14 | 100567.05 |
| 5 | 25.44 | 3.95 | 76.27 | 7.13 | 18.47 | 9.48 | 1.13 | 96328.34 |
| 6 | 21.80 | 4.94 | 75.06 | 6.83 | 18.83 | 9.29 | 1.14 | 96571.65 |
| 7 | 16.75 | 4.05 | 76.85 | 6.69 | 18.70 | 9.35 | 1.13 | 101779.19 |
| 8 | 20.37 | 5.14 | 74.09 | 7.09 | 18.52 | 9.05 | 1.15 | 93367.28 |
| 9 | 27.34 | 10.19 | 76.71 | 8.19 | 18.12 | 9.29 | 1.16 | 90796.43 |
| 10 | 27.80 | 48.81 | 89.39 | 8.20 | 16.69 | 10.35 | 1.16 | 80821.59 |
| 11 | 17.65 | 36.03 | 101.17 | 7.23 | 16.89 | 11.52 | 1.21 | 80601.15 |
| 12 | 11.87 | 0.93 | 87.80 | 6.66 | 19.35 | 9.87 | 1.18 | 94817.32 |
| 13 | 28.73 | 35.29 | 74.05 | 8.67 | 16.68 | 9.84 | 1.15 | 96045.33 |
| 14 | 22.15 | 9.27 | 83.26 | 7.39 | 18.77 | 9.99 | 1.16 | 97115.69 |
| 15 | 21.06 | 2.78 | 85.46 | 6.78 | 19.22 | 10.05 | 1.16 | 95080.51 |
| 16 | 23.35 | 11.64 | 74.01 | 7.00 | 19.18 | 9.28 | 1.13 | 97437.16 |
| 17 | 17.61 | 4.16 | 79.11 | 6.47 | 18.62 | 9.65 | 1.15 | 93315.93 |
| 18 | 16.49 | 2.51 | 79.67 | 6.62 | 19.55 | 9.35 | 1.15 | 92816.79 |
| 19 | 9.64 | 1.93 | 82.57 | 6.43 | 19.96 | 9.43 | 1.15 | 89140.13 |
| 20 | 7.99 | 4.77 | 78.58 | 6.12 | 20.26 | 9.07 | 1.15 | 90678.93 |
| 21 | 8.30 | 11.79 | 77.17 | 6.99 | 19.38 | 8.99 | 1.15 | 91083.20 |
| 22 | 7.03 | 8.71 | 81.54 | 6.60 | 19.39 | 9.34 | 1.15 | 87715.03 |
| 23 | 6.74 | 3.49 | 88.78 | 6.02 | 21.44 | 9.02 | 1.15 | 98483.30 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 16.68 | 10.30 | 80.04 | 6.89 | 18.97 | 9.53 | 1.15 | 93190.43 |
| 最 大 值 | 28.73 | 48.81 | 101.17 | 8.67 | 21.44 | 11.52 | 1.26 | 101779.19 |
| 發生時間 | 13 | 10 | 11 | 13 | 23 | 11 | | 7 |
| 最 小 值 | 6.74 | 0.93 | 70.14 | 6.01 | 16.68 | 8.93 | 1.11 | 80601.15 |
| 發生時間 | 23 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | | 11 |
| 零點偏移 | 0.00 % | 0.00 % | -0.00 % | -0.01 % | | -0.00 | -0.00 | -0.07 % |
| 全幅偏移 | 0.02 % | 0.20 % | 0.01 % | 0.05 % | | -0.10 | -0.00 | -0.07 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |