P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年06月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.67	20.22	111.12	13.05	12.17	13.24	0.68	69336.22
1	1.11	1.64	109.02	11.75	14.10	12.35	0.58	78188.82
2	1.13	1.97	101.33	11.53	14.14	12.18	0.55	79563.49
3	2.56	1.32	96.16	11.11	14.68	11.64	0.53	83621.53
4	4.47	1.71	106.06	11.85	13.35	12.26	0.55	79677.71
5	2.93	1.42	101.39	11.45	13.84	12.05	0.56	81045.21
6	2.38	2.97	99.27	12.10	12.64	12.56	0.58	77586.02
7	3.96	1.74	107.34	12.17	12.87	12.64	0.58	77145.54
8	3.61	4.26	106.15	11.91	13.16	12.44	0.60	77784.78
9	5.97	1.27	118.36	12.22	12.79	12.59	0.59	78610.87
10	5.82	1.54	118.00	12.25	12.36	12.59	0.55	78307.79
11	5.00	36.42	110.84	13.70	12.16	12.85	0.62	73998.96
12	2.59	53.82	116.40	12.62	12.54	12.86	0.71	73038.12
13	1.73	55.28	130.01	14.00	10.89	13.78	1.09	65967.06
14	1.27	16.49	133.31	13.33	11.93	13.35	0.96	69733.45
15	1.09	26.86	140.95	13.04	12.12	13.21	1.08	70833.02
16	1.15	67.21	133.76	13.27	11.83	13.32	0.93	71302.30
17	1.19	50.75	121.43	12.88	12.05	13.10	1.04	73253.53
18	1.44	3.78	114.82	12.02	12.61	12.57	0.63	77620.14
19	1.87	2.58	104.13	11.90	12.63	12.49	0.57	78064.47
20	1.95	1.58	102.50	11.65	13.10	12.31	0.54	79770.09
21	3.48	2.58	98.18	11.71	12.90	12.19	0.55	80626.96
22	3.01	5.58	108.80	12.05	13.49	12.57	0.60	77064.77
23	2.23	2.35	115.42	12.17	13.77	12.69	0.59	75655.93
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.65	15.22	112.70	12.32	12.84	12.66	0.68	76158.20
最 大 值	5.97	67.21	140.95	14.00	14.68	13.78	1.37	83621.53
發生時間	9	16	15	13	3	13		3
最 小 值	1.09	1.27	96.16	11.11	10.89	11.64	0.52	65967.06
發生時間	15	9	3	3	13	3		13
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.06 %	-0.01 %		-0.06	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.09 %	0.08 %		0.01	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年06月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.45	12.23	110.92	6.32	11.33	13.48	0.24	66949.50
1	2.27	4.53	105.57	5.71	12.61	13.02	0.26	69898.49
2	2.23	1.48	97.24	5.64	12.51	12.82	0.21	71221.41
3	2.18	1.47	99.07	5.66	13.47	12.78	0.26	70594.77
4	2.41	0.23	124.72	5.78	11.65	12.85	0.18	71571.37
5	2.61	0.77	126.16	5.31	12.94	12.44	0.21	74433.33
6	3.11	0.61	103.64	6.11	10.88	12.98	0.16	71529.46
7	2.99	1.05	97.88	6.20	10.99	13.22	0.30	68836.42
8	2.75	0.76	109.60	5.79	11.81	13.00	0.42	68882.52
9	2.63	1.73	98.88	6.22	10.92	13.18	0.42	67166.13
10	2.54	0.93	101.68	5.68	11.82	12.83	0.41	70173.07
11	3.32	0.24	121.98	6.06	10.86	13.08	0.42	68230.01
12	3.37	0.61	119.81	6.07	11.34	13.23	0.41	66438.72
13	3.19	0.90	106.24	5.96	11.31	13.01	0.40	68455.30
14	2.82	2.53	95.22	6.02	11.28	13.02	0.39	68810.40
15	2.52	1.31	105.28	6.01	11.56	13.16	0.39	67608.28
16	2.40	0.92	105.09	6.54	10.89	13.49	0.36	65859.68
17	2.25	0.43	102.26	5.25	12.71	12.43	0.46	66408.57
18	1.91	0.49	88.73	5.47	11.84	12.54	0.46	63949.65
19	2.61	0.96	90.50	5.49	12.33	12.65	0.43	67527.11
20	3.14	8.07	108.16	6.18	11.57	13.37	0.36	64481.32
21	2.56	2.41	114.58	5.64	12.30	12.98	0.36	67808.99
22	2.51	1.06	99.59	5.86	11.72	13.09	0.39	66131.92
23	2.34	8.84	97.09	5.94	11.52	13.01	0.37	67290.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.63	2.27	105.41	5.87	11.76	12.99	0.34	68344.05
最 大 值	3.37	12.23	126.16	6.54	13.47	13.49	0.47	74433.33
發生時間	12	0	5	16	3	16		5
最 小 值	1.91	0.23	88.73	5.25	10.86	12.43	0.13	63949.65
發生時間	18	4	18	17	11	17		18
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.02 %		-0.00	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.30 %	0.09 %	-0.02 %	-0.02 %		0.01	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年06月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值							0.00	
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移	-0.10 %	0.00 %	-0.03 %	-0.06 %		0.12	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.08 %	0.24 %	2.59 %	0.07 %		0.13	0.02	0.12 %
有效比率								