P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月06日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 6.18 | 16.68 | 63.99 | 1.74 | 14.36 | 13.19 | 1.19 | 76864.63 |
| 1 | 4.20 | 2.52 | 92.64 | 0.32 | 16.13 | 13.69 | 1.15 | 71433.43 |
| 2 | 3.26 | 8.85 | 77.63 | 0.42 | 15.80 | 12.98 | 1.15 | 80522.68 |
| 3 | 3.43 | 3.19 | 65.59 | 0.61 | 14.84 | 12.94 | 1.14 | 80559.98 |
| 4 | 4.55 | 12.96 | 61.18 | 1.99 | 13.08 | 13.54 | 1.15 | 75577.83 |
| 5 | 6.48 | 16.59 | 66.56 | 1.35 | 14.05 | 13.41 | 1.14 | 75233.98 |
| 6 | 4.01 | 15.97 | 61.96 | 0.73 | 15.08 | 13.12 | 1.16 | 80310.96 |
| 7 | 4.76 | 12.25 | 61.00 | 1.85 | 13.49 | 13.27 | 1.16 | 78269.52 |
| 8 | 4.48 | 11.95 | 66.81 | 1.26 | 14.29 | 13.50 | 1.17 | 75233.09 |
| 9 | 3.82 | 2.82 | 71.35 | 0.89 | 14.54 | 13.44 | 1.17 | 76327.56 |
| 10 | 4.33 | 5.42 | 72.79 | 1.81 | 13.20 | 13.78 | 1.20 | 74385.82 |
| 11 | 6.75 | 7.07 | 72.83 | 2.17 | 12.93 | 13.72 | 1.21 | 74975.56 |
| 12 | 13.22 | 3.26 | 106.21 | 2.19 | 13.32 | 13.89 | 1.19 | 74071.95 |
| 13 | 12.64 | 20.36 | 77.66 | 2.48 | 13.00 | 13.67 | 1.19 | 75414.96 |
| 14 | 22.07 | 37.26 | 68.04 | 4.50 | 12.39 | 13.80 | 1.17 | 74698.71 |
| 15 | 25.71 | 73.53 | 62.14 | 7.35 | 12.02 | 13.42 | 1.22 | 73124.75 |
| 16 | 23.43 | 15.06 | 67.27 | 4.99 | 12.73 | 13.39 | 1.26 | 71579.92 |
| 17 | 8.38 | 4.30 | 67.05 | 2.02 | 12.87 | 13.45 | 1.20 | 73729.71 |
| 18 | 5.87 | 18.80 | 72.37 | 1.50 | 13.80 | 13.31 | 1.18 | 74511.89 |
| 19 | 15.65 | 19.11 | 69.88 | 3.02 | 12.90 | 13.33 | 1.19 | 74872.78 |
| 20 | 27.49 | 54.04 | 76.72 | 4.57 | 12.45 | 13.57 | 1.21 | 71899.51 |
| 21 | 17.75 | 5.72 | 94.32 | 2.17 | 13.33 | 13.66 | 1.19 | 73528.57 |
| 22 | 21.38 | 12.04 | 64.57 | 3.34 | 12.16 | 13.66 | 1.18 | 74032.75 |
| 23 | 16.02 | 10.07 | 61.89 | 2.49 | 13.18 | 13.24 | 1.18 | 75792.44 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 11.08 | 16.24 | 71.77 | 2.32 | 13.58 | 13.46 | 1.18 | 75289.71 |
| 最 大 值 | 27.49 | 73.53 | 106.21 | 7.35 | 16.13 | 13.89 | 1.36 | 80559.98 |
| 發生時間 | 20 | 15 | 12 | 15 | 1 | 12 | | 3 |
| 最 小 值 | 3.26 | 2.52 | 61.00 | 0.32 | 12.02 | 12.94 | 1.12 | 71433.43 |
| 發生時間 | 2 | 1 | 7 | 1 | 15 | 3 | | 1 |
| 零點偏移 | -0.00 % | -0.01 % | -0.00 % | -0.00 % | | -0.07 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.13 % | 0.08 % | 0.06 % | -0.13 % | | 0.02 | -0.00 | 0.19 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月06日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 13.87 | 3.17 | 112.35 | 0.61 | 17.61 | 11.08 | 1.32 | 62897.29 |
| 1 | 11.71 | 2.61 | 114.25 | 0.25 | 19.25 | 10.94 | 1.32 | 64231.95 |
| 2 | 12.74 | 4.79 | 99.11 | 0.49 | 18.04 | 10.56 | 1.34 | 68575.60 |
| 3 | 16.48 | 18.01 | 84.12 | 1.70 | 15.69 | 10.93 | 1.32 | 64732.84 |
| 4 | 16.61 | 6.59 | 89.14 | 1.75 | 17.39 | 10.46 | 1.33 | 66367.72 |
| 5 | 12.05 | 5.13 | 87.85 | 1.08 | 17.36 | 10.71 | 1.32 | 64998.73 |
| 6 | 14.81 | 13.61 | 113.68 | 1.21 | 17.66 | 10.71 | 1.30 | 68129.18 |
| 7 | 19.77 | 5.75 | 89.88 | 2.06 | 16.81 | 10.79 | 1.35 | 63721.36 |
| 8 | 17.07 | 2.74 | 100.16 | 1.37 | 17.69 | 10.60 | 1.36 | 66824.78 |
| 9 | 20.08 | 13.03 | 94.39 | 1.10 | 18.34 | 10.29 | 1.37 | 67889.22 |
| 10 | 23.96 | 47.07 | 99.38 | 3.60 | 14.76 | 11.20 | 1.40 | 64754.78 |
| 11 | 26.16 | 25.02 | 100.99 | 3.61 | 14.32 | 11.18 | 1.39 | 63701.59 |
| 12 | 18.93 | 10.91 | 102.43 | 2.52 | 14.87 | 10.71 | 1.39 | 65619.05 |
| 13 | 20.48 | 8.61 | 91.54 | 2.40 | 16.07 | 10.67 | 1.39 | 65094.56 |
| 14 | 12.84 | 19.18 | 91.39 | 2.35 | 15.98 | 10.62 | 1.38 | 65220.40 |
| 15 | 18.81 | 5.22 | 96.47 | 3.21 | 15.77 | 10.81 | 1.38 | 65905.81 |
| 16 | 23.47 | 29.81 | 90.87 | 3.34 | 14.13 | 11.26 | 1.38 | 63272.51 |
| 17 | 17.92 | 21.42 | 91.81 | 2.62 | 14.36 | 11.03 | 1.39 | 64698.85 |
| 18 | 21.90 | 15.39 | 95.33 | 2.91 | 15.45 | 10.97 | 1.38 | 64247.99 |
| 19 | 20.52 | 13.44 | 95.08 | 1.73 | 16.70 | 10.61 | 1.38 | 65771.41 |
| 20 | 19.84 | 16.18 | 85.90 | 1.01 | 16.78 | 10.59 | 1.37 | 66119.08 |
| 21 | 20.47 | 11.17 | 88.24 | 1.67 | 16.81 | 10.70 | 1.36 | 66715.23 |
| 22 | 21.97 | 19.03 | 89.16 | 2.05 | 16.26 | 10.53 | 1.35 | 67442.34 |
| 23 | 22.25 | 6.54 | 98.47 | 1.28 | 17.27 | 10.73 | 1.36 | 64044.18 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 18.53 | 13.52 | 95.92 | 1.91 | 16.47 | 10.78 | 1.36 | 65457.35 |
| 最 大 值 | 26.16 | 47.07 | 114.25 | 3.61 | 19.25 | 11.26 | 1.40 | 68575.60 |
| 發生時間 | 11 | 10 | 1 | 11 | 1 | 16 | | 2 |
| 最 小 值 | 11.71 | 2.61 | 84.12 | 0.25 | 14.13 | 10.29 | 1.29 | 62897.29 |
| 發生時間 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 9 | | 0 |
| 零點偏移 | -0.00 % | 0.00 % | -0.01 % | -0.01 % | | -0.11 | -0.00 | -0.14 % |
| 全幅偏移 | 0.00 % | -1.00 % | -2.75 % | 0.56 % | | -0.05 | -0.02 | -0.14 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月06日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 18.10 | 12.04 | 71.09 | 3.14 | 14.39 | 10.69 | 1.38 | 78409.39 |
| 1 | 12.07 | 8.54 | 87.04 | 2.31 | 14.50 | 12.45 | 1.36 | 70474.79 |
| 2 | 10.84 | 5.67 | 110.30 | 2.29 | 14.48 | 12.68 | 1.36 | 72992.54 |
| 3 | 19.64 | 2.95 | 110.27 | 2.97 | 15.37 | 11.53 | 1.37 | 82327.31 |
| 4 | 15.52 | 8.40 | 79.53 | 3.10 | 13.95 | 11.50 | 1.38 | 81486.07 |
| 5 | 23.75 | 20.08 | 93.06 | 3.49 | 13.60 | 12.40 | 1.38 | 74871.64 |
| 6 | 14.52 | 7.78 | 86.98 | 3.06 | 15.08 | 11.21 | 1.35 | 83228.40 |
| 7 | 15.00 | 22.12 | 75.37 | 4.25 | 13.29 | 11.67 | 1.34 | 76910.60 |
| 8 | 18.46 | 4.89 | 89.84 | 3.74 | 14.19 | 12.08 | 1.33 | 71242.05 |
| 9 | 12.95 | 3.52 | 82.65 | 2.16 | 15.63 | 11.25 | 1.36 | 79176.89 |
| 10 | 25.40 | 10.20 | 76.54 | 4.22 | 13.91 | 11.30 | 1.38 | 76918.38 |
| 11 | 20.98 | 4.69 | 86.64 | 3.27 | 14.92 | 11.14 | 1.40 | 79646.61 |
| 12 | 17.74 | 2.40 | 90.22 | 2.22 | 15.34 | 11.36 | 1.41 | 79700.59 |
| 13 | 12.67 | 3.40 | 85.64 | 2.19 | 14.69 | 11.33 | 1.40 | 78417.44 |
| 14 | 16.06 | 22.51 | 76.65 | 4.16 | 11.58 | 11.93 | 1.39 | 74239.32 |
| 15 | 12.53 | 7.02 | 83.00 | 3.06 | 13.21 | 11.84 | 1.39 | 74193.83 |
| 16 | 19.72 | 3.41 | 93.38 | 2.51 | 15.12 | 11.29 | 1.39 | 79035.48 |
| 17 | 17.93 | 21.62 | 81.04 | 4.20 | 13.06 | 11.19 | 1.39 | 75744.05 |
| 18 | 27.56 | 32.83 | 68.31 | 6.54 | 11.73 | 11.64 | 1.36 | 73840.73 |
| 19 | 16.71 | 21.01 | 100.67 | 3.06 | 13.86 | 12.49 | 1.34 | 71623.07 |
| 20 | 20.75 | 6.85 | 94.91 | 2.97 | 14.32 | 11.85 | 1.33 | 78095.45 |
| 21 | 9.63 | 4.72 | 87.71 | 2.23 | 14.62 | 11.78 | 1.33 | 79474.40 |
| 22 | 8.80 | 4.58 | 90.95 | 2.14 | 14.75 | 11.46 | 1.33 | 81047.02 |
| 23 | 9.12 | 2.83 | 97.65 | 2.72 | 14.03 | 11.28 | 1.34 | 77878.26 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 16.52 | 10.17 | 87.48 | 3.17 | 14.15 | 11.64 | 1.37 | 77123.93 |
| 最 大 值 | 27.56 | 32.83 | 110.30 | 6.54 | 15.63 | 12.68 | 1.42 | 83228.40 |
| 發生時間 | 18 | 18 | 2 | 18 | 9 | 2 | | 6 |
| 最 小 值 | 8.80 | 2.40 | 68.31 | 2.14 | 11.58 | 10.69 | 1.32 | 70474.79 |
| 發生時間 | 22 | 12 | 18 | 22 | 14 | 0 | | 1 |
| 零點偏移 | -0.08 % | -0.01 % | -0.00 % | -0.00 % | | -0.07 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.00 % | -2.27 % | -1.86 % | -0.23 % | | -0.05 | -0.00 | 0.12 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |