P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年11月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.88	11.18	62.07	1.92	14.06	13.98	1.14	70566.93
1	4.01	8.51	61.64	1.67	14.46	13.74	1.13	69987.58
2	3.54	7.53	62.46	1.70	14.19	13.57	1.13	70059.98
3	3.21	34.84	56.12	1.49	14.36	13.44	1.14	67711.73
4	3.09	31.13	49.65	1.54	14.39	12.95	1.15	69679.14
5	3.56	21.45	56.42	2.45	13.34	13.63	1.23	66083.98
6	45.39	24.35	60.10	6.02	13.44	13.84	1.16	72042.13
7	18.41	24.29	64.97	3.82	13.61	13.72	1.13	73616.39
8	15.82	4.84	66.45	2.79	13.96	13.76	1.09	73541.25
9	9.49	8.69	66.95	2.68	13.48	13.76	1.08	74141.69
10	4.86	3.80	64.37	1.27	14.52	13.60	1.10	74863.17
11	4.02	9.39	62.30	1.87	13.56	14.07	1.06	71085.22
12	3.42	6.00	65.98	1.41	14.23	13.60	1.07	74500.03
13	6.20	8.17	78.25	2.26	13.44	13.76	1.10	72692.75
14	4.23	3.95	84.81	1.39	14.20	13.33	1.09	76100.18
15	7.91	12.86	73.22	2.07	13.56	13.80	1.08	72965.24
16	4.74	5.47	80.53	1.21	14.91	13.75	1.08	72588.08
17	4.87	19.89	78.35	1.69	14.11	13.37	1.11	77376.27
18	6.02	20.45	71.93	1.94	13.66	13.83	1.10	73523.94
19	3.34	19.47	65.78	0.85	15.23	13.61	1.07	73517.91
20	3.24	6.02	94.79	1.23	14.73	14.54	1.06	64554.85
21	3.53	7.82	67.94	1.05	14.72	13.65	1.05	73865.34
22	8.98	24.37	62.82	1.94	13.58	13.66	1.08	72643.32
23	14.47	25.88	63.30	1.84	13.73	13.42	1.07	76447.90
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.97	14.60	67.55	2.00	14.06	13.68	1.11	72256.46
最 大 值	45.39	34.84	94.79	6.02	15.23	14.54	1.37	77376.27
發生時間	6	3	20	6	19	20		17
最 小 值	3.09	3.80	49.65	0.85	13.34	12.95	1.03	64554.85
發生時間	4	10	4	19	5	4		20
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.44	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.02 %	0.08 %	0.02 %		-0.05	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年11月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值							0.00	
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.15	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.04 %	0.08 %	0.30 %		0.09	-0.04	-0.07 %
有效比率								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年11月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.98	3.60	70.98	1.77	21.42	10.27	1.29	93960.07
1	16.29	3.74	68.66	1.76	20.77	10.51	1.29	91512.61
2	14.38	4.68	68.34	1.80	20.06	10.74	1.29	91862.33
3	14.08	4.94	65.12	2.24	19.88	10.89	1.29	87982.43
4	10.27	3.49	62.64	1.38	21.54	9.77	1.30	93743.52
5	12.79	23.99	61.65	2.28	18.94	11.04	1.30	80475.58
6	10.65	17.88	60.22	1.80	19.31	10.43	1.29	85743.82
7	9.04	8.75	61.10	1.58	19.67	10.54	1.29	82698.73
8	9.31	4.20	56.23	1.80	18.80	10.61	1.31	82434.94
9	14.84	3.54	57.87	1.83	19.21	10.48	1.35	83449.12
10	25.77	3.54	60.53	3.06	19.30	10.34	1.34	85758.35
11	33.05	3.97	64.28	3.52	18.72	10.53	1.33	84881.34
12	26.25	17.32	65.77	2.27	19.70	10.31	1.34	86039.98
13	32.01	5.83	79.80	2.71	19.85	10.32	1.34	86319.02
14	20.53	2.45	92.89	1.85	20.79	10.67	1.34	84384.13
15	33.59	4.97	73.41	3.14	19.26	10.52	1.32	87218.79
16	21.51	17.04	66.26	3.18	18.84	10.34	1.33	89494.99
17	23.76	29.16	65.54	4.25	18.05	10.13	1.34	84884.65
18	11.50	36.84	78.88	2.56	19.45	10.72	1.34	79054.22
19	12.56	3.61	98.66	1.92	20.09	11.46	1.33	77138.58
20	8.36	4.24	84.65	1.55	20.22	11.42	1.32	82140.02
21	18.97	4.84	70.43	1.45	20.63	10.40	1.33	90144.69
22	15.44	4.27	78.70	1.67	20.11	10.56	1.34	89897.71
23	22.75	14.52	63.66	1.58	20.14	10.16	1.34	89928.84
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.99	9.64	69.84	2.21	19.78	10.55	1.32	86297.85
最 大 值	33.59	36.84	98.66	4.25	21.54	11.46	1.36	93960.07
發生時間	15	18	19	17	4	19		0
最 小 值	8.36	2.45	56.23	1.38	18.05	9.77	1.28	77138.58
發生時間	20	14	8	4	17	4		19
零點偏移	-0.05 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.06 %	-0.10 %	-0.24 %		0.05	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %