P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.87	3.00	61.70	4.04	16.16	11.52	1.04	105159.00
1	2.80	18.37	71.55	3.72	18.43	11.10	1.03	107548.92
2	2.43	6.20	50.72	3.83	17.81	11.25	1.04	106581.49
3	2.46	6.86	60.66	4.61	14.16	11.86	1.01	103652.92
4	6.11	27.98	59.54	5.48	14.36	11.76	1.01	104992.65
5	7.28	8.16	60.65	4.75	15.11	11.68	1.00	105053.41
6	3.29	3.50	66.39	4.38	15.47	11.89	1.03	102659.86
7	11.23	6.56	63.54	5.33	14.24	11.63	1.03	106303.46
8	15.27	26.68	58.39	5.56	14.00	11.84	1.04	100528.58
9	8.36	9.97	57.91	4.73	14.56	11.83	1.03	104360.40
10	6.54	23.61	56.15	4.59	15.06	11.68	1.03	105680.22
11	8.52	8.23	58.13	4.95	14.88	11.64	1.06	105540.54
12	8.22	9.24	59.80	4.99	14.20	11.85	1.06	103857.34
13	6.61	5.00	55.85	4.83	14.18	11.70	1.05	106246.53
14	5.93	15.10	51.71	4.89	14.02	11.74	1.03	105024.48
15	6.41	27.69	52.54	5.23	13.85	11.76	1.02	105285.36
16	10.44	25.03	53.85	5.42	13.73	11.61	1.03	104787.00
17	5.75	10.00	52.28	4.29	14.74	11.27	1.03	106141.68
18	3.61	2.57	59.54	3.95	16.08	11.43	1.03	105642.71
19	3.22	6.15	52.98	4.12	15.81	11.65	1.03	105040.49
20	3.07	3.34	58.17	4.02	16.05	11.49	1.04	107510.49
21	3.41	5.01	53.07	4.25	15.04	11.40	1.05	108159.90
22	3.62	5.71	55.81	4.50	14.36	11.51	1.05	105604.25
23	2.88	3.96	59.58	4.12	15.70	11.64	1.04	105185.92
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.89	11.16	57.94	4.61	15.08	11.61	1.03	105272.82
最 大 值	15.27	27.98	71.55	5.56	18.43	11.89	1.11	108159.90
發生時間	8	4	1	8	1	6		21
最 小 值	2.43	2.57	50.72	3.72	13.73	11.10	0.98	100528.58
發生時間	2	18	2	1	16	1		8
零點偏移	-0.06 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.17 %	0.03 %	0.22 %		0.00	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.62	8.10	71.11	4.50	15.36	11.82	0.96	78580.14
1	1.21	12.91	61.62	4.34	15.37	11.64	0.97	80098.75
2	1.19	27.64	71.64	4.49	15.39	11.76	0.94	78902.87
3	1.20	2.62	71.03	4.30	15.17	11.64	0.93	80613.34
4	1.12	19.63	66.06	4.35	14.61	11.67	0.94	81645.18
5	1.10	32.48	63.72	4.44	15.26	11.67	0.96	79399.92
6	1.18	15.99	63.72	4.55	13.68	11.67	0.94	81335.38
7	1.46	7.97	71.52	4.39	13.20	11.89	0.97	80600.83
8	2.15	13.65	109.67	4.57	13.32	11.90	0.90	80229.92
9	2.01	2.75	76.21	4.85	14.11	12.11	0.97	75997.65
10	2.38	23.67	70.95	4.74	14.01	11.70	1.04	79841.60
11	2.08	27.39	74.28	4.91	12.82	12.38	1.06	73711.63
12	1.58	17.05	74.33	4.90	13.03	12.33	1.12	73074.09
13	1.64	16.10	81.02	5.61	11.80	12.97	1.15	66637.71
14	1.24	12.35	80.12	5.52	12.05	12.88	1.13	70274.67
15	1.43	1.76	75.65	4.42	13.88	11.71	1.12	80380.48
16	1.57	2.76	71.49	4.44	13.23	11.82	1.13	80305.82
17	1.47	1.52	74.13	4.40	15.13	11.78	1.13	78560.97
18	1.18	21.28	68.57	4.27	15.07	11.41	1.15	81985.38
19	1.19	1.83	67.89	4.23	16.59	11.40	1.15	79800.39
20	0.99	2.58	64.55	4.20	16.54	11.36	1.17	81537.61
21	1.05	9.44	67.51	4.27	15.22	11.49	1.15	80811.63
22	1.08	11.09	65.63	4.32	14.85	11.58	1.15	80664.04
23	1.06	13.05	73.76	4.30	15.85	11.55	1.18	79785.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.42	12.73	72.34	4.55	14.40	11.84	1.06	78532.32
最 大 值	2.38	32.48	109.67	5.61	16.59	12.97	1.51	81985.38
發生時間	10	5	8	13	19	13		18
最 小 值	0.99	1.52	61.62	4.20	11.80	11.36	0.86	66637.71
發生時間	20	17	1	20	13	20		13
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.03 %	-0.03 %		-0.02	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.03 %	0.07 %	-0.03 %		0.00	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	20.25	3.59	98.19	6.44	19.76	9.58	1.13	101126.31
1	18.95	4.57	92.34	6.47	20.05	9.66	1.13	100366.42
2	16.98	28.79	95.66	6.74	19.12	10.08	1.11	95775.21
3	20.63	9.40	89.98	6.95	18.58	9.54	1.11	100662.06
4	17.92	60.63	104.04	7.03	17.82	10.75	1.16	89955.45
5	16.95	40.50	98.37	6.68	17.84	10.01	1.18	97077.35
6	23.09	13.47	88.15	6.71	18.27	9.75	1.14	97265.90
7	26.50	22.27	85.02	7.35	17.41	9.68	1.14	94910.01
8	30.43	20.31	81.34	7.42	17.92	9.07	1.14	102055.83
9	19.49	38.06	81.28	8.64	17.51	9.14	1.15	94517.47
10	6.37	15.05	71.73	6.06	18.52	8.74	1.14	93054.86
11	5.39	15.95	74.60	6.02	18.69	8.84	1.13	92183.41
12	7.55	51.74	71.76	6.69	18.15	8.82	1.11	91736.13
13	28.35	19.52	68.46	8.33	17.69	8.92	1.12	91091.46
14	27.40	28.44	72.87	8.12	17.64	8.64	1.11	88346.81
15	23.89	12.57	64.58	8.10	18.54	8.75	1.11	90018.75
16	31.30	26.18	65.03	7.98	17.80	8.72	1.13	91301.66
17	22.11	7.44	74.34	6.58	19.91	8.80	1.13	94299.92
18	23.98	13.25	82.77	6.01	20.80	8.52	1.12	98866.88
19	23.57	2.20	80.75	6.08	20.36	9.10	1.12	95610.18
20	23.87	4.12	73.88	7.13	19.11	8.99	1.11	94465.45
21	20.63	6.68	82.10	7.12	18.05	9.36	1.11	93712.39
22	20.90	4.00	88.72	6.78	18.65	9.39	1.11	94232.59
23	20.37	2.92	95.30	6.42	20.48	9.19	1.11	98695.87
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	20.70	18.82	82.55	6.99	18.69	9.25	1.13	95055.35
最 大 值	31.30	60.63	104.04	8.64	20.80	10.75	1.30	102055.83
發生時間	16	4	4	9	18	4		8
最 小 值	5.39	2.20	64.58	6.01	17.41	8.52	1.11	88346.81
發生時間	11	19	15	18	7	18		14
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.05 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.08 %	0.06 %	-0.13 %		0.35	0.02	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %