P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	22.60	19.95	61.83	3.73	12.63	11.90	1.00	43297.98
1	8.88	24.19	71.77	6.69	11.40	12.82	1.00	45178.70
2	13.41	15.17	84.48	4.09	13.30	12.72	1.04	45473.94
3	13.19	37.82	82.82	3.38	13.53	12.28	1.07	47416.85
4	23.00	53.64	74.34	3.41	12.83	12.19	1.09	47129.78
5	22.48	25.13	66.50	4.22	12.43	12.18	1.11	47304.93
6	30.70	38.01	71.39	3.98	12.80	12.17	1.11	49955.91
7	16.46	25.57	69.44	3.51	12.87	12.27	1.10	50349.06
8	16.19	6.34	67.49	2.67	13.42	11.98	1.11	51698.73
9	18.26	1.09	74.98	2.33	14.13	12.13	1.14	49975.20
10	18.60	5.38	80.99	3.25	12.72	12.59	1.12	48544.73
11	20.46	2.30	81.70	3.39	13.61	12.46	1.07	50319.41
12	21.75	2.15	85.48	3.14	13.58	12.40	1.07	56460.41
13	23.34	8.40	84.23	3.06	13.95	11.92	1.08	60176.64
14	22.09	24.50	79.57	3.68	12.97	12.20	1.09	55391.22
15	25.46	8.60	82.05	2.56	15.27	11.71	1.11	59685.77
16	18.44	3.32	107.14	1.28	16.77	11.29	1.12	62726.54
17	18.67	4.55	96.71	1.56	15.90	11.70	1.11	61337.27
18	16.91	2.76	90.97	1.23	16.50	11.83	1.10	59886.71
19	18.86	7.51	76.34	1.71	15.61	11.70	1.10	59341.80
20	20.70	10.06	82.77	1.54	16.26	11.69	1.11	56530.76
21	19.16	7.28	88.29	1.81	15.36	12.05	1.11	52750.98
22	14.66	3.88	100.97	1.57	15.53	12.54	1.14	47930.17
23	16.85	9.95	84.52	1.34	16.07	12.06	1.14	49092.65
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	19.21	14.48	81.12	2.88	14.14	12.12	1.09	52414.84
最 大 值	30.70	53.64	107.14	6.69	16.77	12.82	1.20	62726.54
發生時間	6	4	16	1	16	1		16
最 小 值	8.88	1.09	61.83	1.23	11.40	11.29	0.98	43297.98
發生時間	1	9	0	18	1	16		0
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	0.00 %	0.00 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.03 %	-0.01 %	-0.08 %	-0.09 %		0.17	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.35	6.56	96.54	0.54	15.61	11.14	1.49	60665.74
1	20.43	47.30	86.27	1.16	14.99	10.91	1.44	61649.15
2	16.76	26.92	101.46	1.02	15.27	11.21	1.44	59882.80
3	17.35	6.48	83.76	0.39	18.04	10.33	1.44	63482.45
4	15.92	11.76	81.25	0.66	16.35	10.80	1.44	61171.63
5	19.71	8.72	88.22	1.04	15.90	10.80	1.47	62869.50
6	18.16	35.20	91.71	1.54	15.17	10.63	1.49	63277.63
7	22.72	6.22	119.33	1.14	15.87	10.88	1.46	63542.19
8	21.48	9.52	92.53	1.19	15.48	10.66	1.45	60879.36
9	17.90	12.45	112.89	1.81	15.47	10.89	1.44	63499.15
10	16.59	1.65	97.79	0.43	16.07	10.96	1.41	63109.54
11	16.88	3.79	78.91	0.35	16.78	10.62	1.40	64259.03
12	17.18	8.39	84.81	0.47	16.56	10.79	1.41	62665.07
13	21.94	20.41	81.74	2.26	15.71	10.81	1.43	63499.33
14	13.10	12.94	76.78	1.74	14.60	11.56	1.44	62339.31
15	16.17	6.43	108.93	0.64	16.28	10.94	1.44	65271.17
16	14.65	1.84	86.65	0.23	16.59	10.86	1.44	64210.17
17	14.47	2.47	86.32	0.21	17.42	10.82	1.43	64030.98
18	12.90	2.09	86.99	0.11	18.59	10.57	1.40	62383.96
19	13.78	1.70	78.59	0.23	17.34	10.69	1.40	62610.79
20	13.42	2.42	86.02	0.15	17.69	10.71	1.40	64253.56
21	14.12	8.79	93.62	0.22	18.22	10.65	1.41	61735.99
22	10.97	1.52	113.53	0.17	20.42	10.43	1.44	62814.05
23	12.63	1.63	86.02	0.14	19.98	10.19	1.44	66072.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.48	10.30	91.69	0.74	16.68	10.79	1.43	62923.97
最 大 值	22.72	47.30	119.33	2.26	20.42	11.56	1.49	66072.82
發生時間	7	1	7	13	22	14		23
最 小 值	10.97	1.52	76.78	0.11	14.60	10.19	1.40	59882.80
發生時間	22	22	14	18	14	23		2
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.39 %	1.40 %	0.02 %	0.33 %		-0.00	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.67	6.16	91.29	4.72	13.31	11.33	1.35	71728.42
1	20.14	19.60	82.96	5.93	14.19	11.01	1.34	75220.28
2	20.42	66.90	89.33	8.17	13.08	11.37	1.37	70714.63
3	16.94	6.10	86.82	4.75	12.97	11.21	1.35	73733.34
4	17.20	9.30	86.26	4.07	14.36	10.82	1.34	75469.90
5	14.84	8.95	85.29	4.20	13.58	11.14	1.33	73102.54
6	15.85	18.59	97.66	5.14	12.40	11.19	1.30	71543.79
7	16.95	4.52	119.03	5.06	12.47	11.24	1.30	71082.43
8	17.04	2.31	100.43	4.08	14.02	10.14	1.33	76170.61
9	15.70	4.49	118.47	4.17	14.12	10.50	1.35	78604.23
10	18.00	18.25	113.08	4.39	13.84	11.15	1.35	76300.90
11	15.23	5.56	103.92	3.51	15.27	10.90	1.34	77876.05
12	15.29	8.42	93.20	3.44	15.30	11.19	1.33	75857.54
13	14.96	5.79	85.74	3.49	15.46	10.87	1.32	80851.52
14	20.13	29.95	85.90	4.60	13.96	11.28	1.33	75934.21
15	14.72	19.30	87.70	3.95	14.30	10.92	1.34	77899.32
16	15.81	4.75	95.94	3.43	15.51	11.09	1.32	74048.55
17	12.97	3.21	93.43	3.11	15.82	10.97	1.32	78729.59
18	13.02	2.07	105.44	2.98	18.31	10.69	1.34	78707.78
19	13.28	2.60	88.54	3.27	16.24	10.71	1.33	78769.16
20	19.34	14.81	87.72	3.55	16.05	10.44	1.34	77880.89
21	19.09	3.46	111.16	4.60	14.92	10.83	1.34	76271.87
22	13.89	2.69	95.43	2.89	17.50	10.62	1.33	78281.66
23	12.93	1.85	98.95	2.83	17.76	10.36	1.33	82361.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.27	11.23	95.99	4.18	14.78	10.92	1.33	76130.88
最 大 值	20.42	66.90	119.03	8.17	18.31	11.37	1.63	82361.79
發生時間	2	2	7	2	18	2		23
最 小 值	12.93	1.85	82.96	2.83	12.40	10.14	1.29	70714.63
發生時間	23	23	1	23	6	8		2
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.04 %	0.03 %	0.20 %		-0.05	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %