P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.96	1.34	93.17	9.26	14.50	11.39	1.36	109842.83
1	3.74	1.12	90.10	9.26	13.74	11.43	1.42	106564.24
2	8.00	1.28	102.66	9.73	15.27	11.69	1.41	103803.45
3	5.21	1.40	97.05	9.88	14.29	11.86	1.41	103317.42
4	4.91	0.92	93.94	9.71	13.11	11.49	1.46	104503.78
5	4.14	1.54	88.92	9.35	12.78	11.33	1.51	105501.65
6	6.84	1.23	97.91	9.86	12.40	11.68	1.47	103523.03
7	4.14	1.28	91.32	9.50	13.16	11.57	1.39	105141.17
8	7.80	1.23	95.34	9.88	13.13	11.72	1.45	103555.36
9	9.93	1.58	96.62	10.17	12.49	11.86	1.43	100569.91
10	13.29	1.41	95.60	10.04	13.29	11.63	1.41	101956.30
11	25.97	15.07	93.22	12.35	13.11	11.48	1.42	99521.07
12	22.88	1.03	95.12	10.18	13.22	11.49	1.46	99554.48
13	20.20	2.54	91.64	10.11	12.67	11.49	1.51	94572.02
14	12.15	1.43	103.98	9.71	13.37	11.51	1.47	102432.34
15	18.08	1.46	106.08	10.11	12.64	11.76	1.50	101902.61
16	16.00	1.84	90.02	9.89	12.86	11.56	1.50	100136.95
17	26.97	9.97	87.13	10.68	12.22	11.72	1.50	99155.84
18	5.65	2.13	89.66	9.43	13.32	11.60	1.51	100856.84
19	3.75	1.12	90.29	9.40	12.89	11.66	1.54	99861.93
20	2.57	1.58	113.84	9.85	13.73	12.16	1.53	93783.40
21	3.15	1.40	110.05	9.23	15.52	11.31	1.57	103055.43
22	3.75	1.74	106.47	9.47	13.12	11.68	1.40	103800.16
23	3.38	5.03	93.40	9.77	12.18	11.91	1.45	101576.55
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.89	2.53	96.40	9.87	13.29	11.62	1.46	102020.37
最 大 值	26.97	15.07	113.84	12.35	15.52	12.16	1.91	109842.83
發生時間	17	11	20	11	21	20		0
最 小 值	2.57	0.92	87.13	9.23	12.18	11.31	1.33	93783.40
發生時間	20	4	17	21	23	21		20
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.02 %	-0.08 %		-0.08	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.09 %	-0.00 %	-0.11 %		0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.37	0.88	111.57	5.51	12.12	12.77	1.02	67586.20
1	3.22	1.16	80.02	5.00	13.21	11.75	0.99	76860.40
2	2.60	0.93	82.88	5.13	17.56	11.92	0.99	72281.72
3	2.71	0.42	86.48	5.43	14.64	12.13	0.98	73315.39
4	3.93	1.41	89.70	5.55	11.92	12.46	0.98	73028.58
5	7.77	2.41	84.27	5.98	11.89	11.99	0.98	76793.41
6	5.36	1.84	93.83	5.69	12.15	12.52	0.98	71739.80
7	3.16	1.06	92.03	5.37	12.31	12.41	0.95	72511.10
8	3.59	0.74	87.45	5.13	12.54	12.06	0.96	75562.53
9	3.57	1.06	97.26	5.64	11.53	12.78	0.98	69941.59
10	6.62	3.58	85.94	5.74	11.41	12.29	0.99	72824.59
11	15.75	21.56	84.82	6.51	11.38	12.19	0.99	73855.68
12	8.72	2.98	87.99	5.63	12.08	12.15	0.99	74552.38
13	11.19	7.22	84.49	6.54	11.41	12.42	1.00	71742.13
14	15.73	8.16	81.62	6.72	10.81	12.23	1.05	71464.33
15	7.18	1.73	77.27	5.35	12.28	12.03	1.06	72346.69
16	4.30	6.07	89.19	5.77	11.38	12.87	1.04	66997.97
17	3.44	6.12	90.18	5.57	12.11	12.72	1.03	68624.06
18	5.72	7.50	78.29	5.35	12.80	11.92	1.02	75150.81
19	6.45	2.10	80.42	5.45	12.31	12.09	1.03	72770.87
20	3.22	2.56	79.35	5.06	16.29	11.84	1.00	72714.00
21	2.50	1.23	88.09	5.13	16.68	11.81	0.99	73324.59
22	6.34	1.18	85.83	5.81	12.41	12.02	1.03	74087.84
23	7.30	1.41	86.88	5.95	12.55	11.91	1.02	74975.20
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.99	3.55	86.91	5.63	12.74	12.22	1.00	72710.49
最 大 值	15.75	21.56	111.57	6.72	17.56	12.87	1.14	76860.40
發生時間	11	11	0	14	2	16		1
最 小 值	2.50	0.42	77.27	5.00	10.81	11.75	0.93	66997.97
發生時間	21	3	15	1	14	1		16
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.18	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.01 %	-0.00 %	-0.06 %		0.12	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.25	3.12	103.01	9.97	11.64	12.37	2.38	91355.66
1	3.47	2.88	94.86	9.85	12.04	12.27	2.39	92418.72
2	3.13	7.93	116.84	11.37	13.40	13.51	2.40	78837.33
3	2.71	2.79	109.11	10.65	12.15	13.03	2.42	83975.09
4	3.34	1.28	88.39	9.48	12.30	11.97	2.44	92899.42
5	3.84	1.41	80.79	9.24	12.44	11.68	2.45	97074.36
6	4.58	0.72	80.88	9.36	11.93	11.91	2.45	96759.18
7	4.88	8.14	77.38	9.31	11.73	11.89	2.46	96309.53
8	3.24	1.73	79.48	9.44	12.05	11.90	2.35	96029.52
9	2.93	0.92	84.22	9.24	12.99	11.72	2.31	97256.08
10	4.01	1.99	101.06	9.27	12.52	11.49	2.35	99585.10
11	11.01	14.00	82.05	9.32	11.65	11.57	2.36	99179.90
12	9.75	29.65	75.45	9.24	11.71	11.58	2.35	98486.10
13	8.64	13.37	73.18	9.12	10.75	11.65	2.33	96669.10
14	4.51	3.84	89.67	9.44	11.57	11.78	2.34	95924.95
15	3.70	45.18	79.46	9.36	11.36	11.99	2.34	93995.53
16	3.34	8.60	103.60	9.70	12.09	11.92	2.34	93579.74
17	4.68	1.51	93.97	9.28	11.81	11.47	2.35	97869.06
18	3.89	13.48	72.61	9.02	12.03	11.54	2.35	96747.05
19	5.02	42.00	63.39	8.96	11.29	11.69	2.35	97191.63
20	5.04	6.69	72.51	9.17	13.79	12.01	2.34	93555.63
21	3.08	2.03	90.16	9.48	15.13	12.19	2.37	90200.55
22	4.51	1.84	93.24	9.57	12.54	11.87	2.37	95955.56
23	7.72	10.56	84.89	9.32	11.30	11.66	2.35	96926.97
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.76	9.40	87.09	9.51	12.18	11.94	2.37	94532.57
最 大 值	11.01	45.18	116.84	11.37	15.13	13.51	2.47	99585.10
發生時間	11	15	2	2	21	2		10
最 小 值	2.71	0.72	63.39	8.96	10.75	11.47	2.29	78837.33
發生時間	3	6	19	19	13	17		2
零點偏移	-0.12 %	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %		-0.13	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.33 %	0.01 %	-0.05 %	-0.16 %		-0.37	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %