P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年07月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值							0.00	
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.18 %	-0.07 %	0.05 %	0.17 %		0.21	-0.00	0.25 %
有效比率								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年07月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.62	4.77	74.55	0.22	18.72	11.76	1.40	57651.24
1	2.35	13.93	65.21	0.31	18.76	11.24	1.40	61555.48
2	5.40	11.76	60.32	0.39	19.99	10.24	1.40	67824.65
3	8.61	3.32	64.76	0.86	18.41	10.62	1.40	66055.05
4	6.90	2.74	63.41	0.38	18.51	10.55	1.40	66330.28
5	8.77	12.33	64.50	0.60	18.74	9.92	1.40	71426.91
6	6.95	1.49	76.47	0.37	18.85	10.98	1.41	65978.25
7	3.48	5.19	70.46	0.10	18.90	11.25	1.38	62463.71
8	4.22	2.07	72.99	0.12	19.94	10.73	1.37	65543.56
9	3.87	2.33	77.57	0.12	19.54	10.87	1.40	64986.12
10	6.98	3.37	63.87	0.12	19.67	9.77	1.41	70762.46
11	7.95	1.20	68.79	0.11	20.09	9.92	1.41	70861.02
12	9.33	2.36	68.74	0.24	19.51	9.84	1.40	70646.30
13	11.82	1.49	72.30	0.24	18.69	10.27	1.41	68982.67
14	13.56	0.89	76.01	0.35	18.36	10.27	1.40	69165.68
15	7.54	0.76	80.88	0.13	18.06	10.53	1.40	69259.41
16	8.88	1.38	69.91	0.24	17.74	10.52	1.40	68489.49
17	9.83	1.65	69.84	0.18	18.40	10.08	1.41	69342.55
18	8.62	2.10	66.99	0.12	19.36	10.16	1.41	66642.44
19	6.63	2.42	67.79	0.10	18.83	10.40	1.39	65887.07
20	6.26	1.77	68.52	0.10	18.59	10.22	1.36	67737.09
21	6.95	1.35	73.88	0.15	18.44	10.54	1.36	66872.85
22	4.48	1.20	72.75	0.12	19.38	10.21	1.37	67787.53
23	4.00	1.56	70.62	0.13	19.48	10.40	1.38	66146.05
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.83	3.48	70.05	0.24	18.96	10.47	1.39	67016.58
最 大 值	13.56	13.93	80.88	0.86	20.09	11.76	1.43	71426.91
發生時間	14	1	15	3	11	0		5
最 小 值	0.62	0.76	60.32	0.10	17.74	9.77	1.34	57651.24
發生時間	0	15	2	7	16	10		0
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.14 %		0.01	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.45 %	-0.07 %	-0.09 %	-0.07 %		0.14	-0.04	-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年07月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.89	3.66	64.74	1.75	20.01	10.98	1.32	83830.80
1	12.89	8.99	56.26	1.67	19.76	10.19	1.32	91264.14
2	16.79	15.76	53.57	1.88	18.73	9.94	1.35	91770.23
3	11.98	11.86	49.76	1.39	22.26	9.53	1.31	94106.69
4	11.91	7.24	60.57	1.93	20.69	10.10	1.31	90018.63
5	16.78	19.70	48.63	3.68	19.83	9.53	1.33	93540.52
6	22.97	5.50	52.41	4.25	18.55	9.91	1.33	87999.14
7	14.33	8.68	60.13	2.63	20.59	10.21	1.32	86015.59
8	7.71	11.71	76.38	3.06	18.26	11.88	1.36	73770.56
9	9.37	7.45	67.80	2.93	18.78	11.11	1.34	78724.76
10	13.93	9.85	41.33	2.86	20.20	10.02	1.36	86880.08
11	11.47	7.23	46.60	2.97	20.53	10.18	1.34	85472.70
12	12.36	21.12	50.45	3.23	20.76	10.68	1.33	79400.51
13	8.18	55.72	32.87	2.75	20.21	10.78	1.37	67211.80
14	20.30	14.53	51.29	4.25	19.66	11.38	1.38	75665.08
15	22.81	6.90	48.72	4.57	18.86	12.08	1.38	72444.35
16	17.21	11.82	46.10	4.12	17.33	11.84	1.39	71375.76
17	23.48	3.41	61.41	3.52	17.83	10.69	1.34	78924.03
18	8.85	2.16	60.75	2.58	17.73	10.10	1.32	84674.16
19	5.29	24.33	59.80	2.51	17.43	10.14	1.31	81182.76
20	4.55	2.53	59.29	2.55	16.83	10.19	1.32	79242.96
21	5.43	4.08	58.30	2.54	16.91	9.87	1.33	83826.75
22	5.19	3.31	58.56	2.51	17.15	9.73	1.32	84915.01
23	7.55	6.91	63.33	2.81	17.28	10.50	1.34	79780.08
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.59	11.44	55.38	2.87	19.01	10.48	1.34	82584.88
最 大 值	23.48	55.72	76.38	4.57	22.26	12.08	1.45	94106.69
發生時間	17	13	8	15	3	15		3
最 小 值	4.55	2.16	32.87	1.39	16.83	9.53	1.29	67211.80
發生時間	20	18	13	3	20	3		13
零點偏移	-0.07 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.01 %	0.08 %	0.05 %		0.26	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %