P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.44	14.08	44.84	1.28	15.59	11.45	1.32	67093.27
1	18.24	無效	47.30	4.74	15.14	10.98	1.33	70233.11
2	25.93	無效	52.01	6.03	12.34	11.83	1.33	66275.51
3	17.26	48.55	42.27	1.39	15.84	11.17	1.33	69087.33
4	14.13	8.09	56.03	1.29	15.35	11.68	1.33	65687.48
5	15.98	3.18	61.44	1.23	15.78	11.32	1.35	67727.76
6	11.04	33.47	60.23	2.84	12.63	13.27	1.39	58000.48
7	17.04	82.32	62.09	2.20	14.52	11.82	1.40	65347.66
8	24.07	72.89	56.06	2.78	14.16	11.81	1.40	64514.55
9	14.04	26.10	49.35	1.24	15.52	11.58	1.37	66033.83
10	17.05	6.78	70.00	1.47	15.21	11.42	1.34	66908.24
11	14.92	4.42	56.74	1.89	14.52	11.64	1.33	65337.19
12	15.91	26.46	47.77	2.26	13.89	11.61	1.33	66729.31
13	15.03	22.94	63.58	2.67	13.38	12.26	1.37	62262.57
14	17.92	4.94	76.98	1.74	15.75	11.29	1.38	67417.74
15	18.65	10.97	57.58	2.39	14.70	11.80	1.38	64252.92
16	14.12	6.29	52.32	1.38	15.85	11.43	1.37	66143.35
17	16.30	5.45	54.27	1.22	16.11	11.10	1.36	68029.11
18	14.59	3.95	50.04	1.00	16.15	11.18	1.33	67981.92
19	15.41	7.71	43.07	1.18	15.58	11.26	1.31	68009.69
20	14.67	9.19	53.73	1.29	15.43	12.06	1.31	62524.61
21	16.80	7.14	60.01	1.19	15.69	12.05	1.31	62600.69
22	13.00	9.25	60.47	1.32	15.43	12.36	1.33	60462.11
23	17.04	5.09	47.30	1.05	16.12	11.50	1.33	65824.64
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	22	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.44	19.06	55.23	1.96	15.03	11.66	1.35	65603.54
最 大 值	25.93	82.32	76.98	6.03	16.15	13.27	1.41	70233.11
發生時間	2	7	14	2	18	6		1
最 小 值	11.04	3.18	42.27	1.00	12.34	10.98	1.30	58000.48
發生時間	6	5	3	18	2	1		6
零點偏移	-0.00 %	0.00%	-0.01 %	-0.00 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.42 %	-0.03%	0.07 %	0.01 %		0.01	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	91.67%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.23	13.60	63.53	0.16	16.73	10.80	1.44	61938.47
1	19.24	18.17	58.00	0.31	17.17	10.69	1.44	62214.69
2	16.68	9.53	69.16	0.34	16.76	10.40	1.45	65264.71
3	14.84	3.61	79.74	0.41	17.61	10.42	1.46	64404.54
4	14.74	4.04	70.80	0.34	16.20	10.73	1.46	63507.92
5	16.55	6.40	57.26	0.82	15.63	10.98	1.46	62114.89
6	13.61	4.82	67.36	0.23	16.80	11.02	1.48	59835.88
7	16.71	2.70	63.10	0.67	16.08	10.72	1.48	61956.67
8	15.35	13.30	60.34	0.56	15.95	11.10	1.47	60683.35
9	16.42	14.61	57.17	0.39	16.32	10.96	1.46	61353.66
10	14.72	5.41	63.50	0.33	15.47	11.06	1.44	61430.16
11	17.59	3.53	77.83	0.82	14.88	11.01	1.44	61567.14
12	16.27	2.80	90.09	0.67	14.64	11.21	1.46	59816.72
13	14.60	4.01	73.97	0.63	14.63	11.69	1.48	56620.65
14	14.80	10.96	61.64	0.43	15.98	11.25	1.47	58113.53
15	14.54	7.72	61.46	0.76	15.30	11.18	1.46	59381.41
16	16.41	12.49	72.34	0.68	15.75	10.95	1.46	59011.09
17	15.61	1.53	87.54	0.72	15.02	10.92	1.48	62455.30
18	14.78	3.23	65.98	0.58	15.31	11.03	1.47	60417.11
19	15.37	4.93	65.80	0.38	15.76	11.02	1.45	60002.66
20	14.50	12.37	62.41	0.33	16.30	10.76	1.42	60289.16
21	14.87	4.56	57.48	0.23	16.37	10.98	1.41	59036.92
22	16.21	4.85	66.79	0.27	16.89	10.60	1.41	61938.56
23	16.56	10.99	60.00	0.76	14.95	11.05	1.41	61383.22
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.67	7.51	67.22	0.49	15.94	10.94	1.45	61030.77
最 大 值	19.24	18.17	90.09	0.82	17.61	11.69	1.50	65264.71
發生時間	1	1	12	5	3	13		2
最 小 值	13.61	1.53	57.17	0.16	14.63	10.40	1.40	56620.65
發生時間	6	17	9	0	13	2		13
零點偏移	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.00	-0.00	-0.02 %
全幅偏移	0.62 %	-0.20 %	-0.02 %	-0.00 %		0.26	-0.06	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.96	5.60	60.68	3.04	13.24	11.30	1.41	72939.38
1	28.83	61.80	77.30	5.06	12.94	11.50	1.41	75099.15
2	19.68	4.40	88.10	4.03	13.22	11.35	1.41	74305.17
3	15.54	1.93	81.90	2.95	14.79	10.55	1.42	73954.97
4	13.65	4.26	77.80	3.03	13.91	11.59	1.42	67515.55
5	16.35	8.14	65.69	2.72	14.68	11.24	1.42	69106.03
6	14.92	6.35	63.53	2.42	15.93	10.50	1.44	74727.64
7	17.27	15.51	62.58	2.75	15.59	10.58	1.45	78413.71
8	無效	37.47	74.93	8.07	13.27	11.44	1.46	74696.69
9	21.57	17.07	59.67	4.31	14.75	10.92	1.42	74058.49
10	17.03	8.76	59.67	3.11	15.40	10.53	1.43	70990.57
11	14.57	4.04	63.84	2.56	15.89	9.97	1.47	73307.43
12	15.77	5.84	61.86	3.24	13.95	10.42	1.49	72965.24
13	12.68	36.26	62.75	8.49	14.00	10.60	1.46	69572.39
14	16.71	2.78	72.64	3.35	15.21	10.44	1.43	73289.71
15	14.01	4.79	59.65	2.84	16.51	9.89	1.43	72920.46
16	14.66	17.09	58.98	3.17	16.47	9.48	1.43	73328.86
17	16.23	8.13	50.56	3.19	16.36	9.55	1.46	74212.32
18	14.20	2.67	64.90	2.68	15.16	10.04	1.47	74872.96
19	15.56	3.59	57.26	2.54	15.93	10.31	1.44	72657.08
20	13.82	31.57	52.08	2.40	16.12	10.65	1.43	63991.51
21	14.21	25.43	57.93	3.13	14.93	10.40	1.42	71495.81
22	16.17	7.76	41.13	2.23	16.16	9.99	1.42	73666.75
23	14.54	22.87	43.35	2.74	16.44	9.66	1.41	77467.68
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.26	14.34	63.28	3.50	15.04	10.54	1.43	72898.15
最 大 值	28.83	61.80	88.10	8.49	16.51	11.59	1.49	78413.71
發生時間	1	1	2	13	15	4		7
最 小 值	12.68	1.93	41.13	2.23	12.94	9.48	1.39	63991.51
發生時間	13	3	22	22	1	16		20
零點偏移	0.00%	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.27%	0.07 %	-0.03 %	0.05 %		0.23	-0.00	0.20 %
有效比率	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %