P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月31日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.73	1.87	98.39	8.32	14.44	11.64	1.27	103350.32
1	1.50	3.20	112.74	9.32	14.77	12.56	1.27	92455.47
2	1.24	4.07	120.52	9.72	12.78	12.94	1.33	87751.78
3	1.15	4.21	125.91	10.09	11.80	13.24	1.36	86747.23
4	1.09	2.04	125.45	8.80	13.69	12.25	1.30	97389.86
5	1.33	2.86	101.72	8.77	12.81	12.19	1.29	100054.78
6	1.25	1.26	86.78	8.28	13.81	11.79	1.22	103310.49
7	2.57	1.84	84.74	8.46	13.49	11.92	1.23	102920.54
8	3.11	1.23	82.27	8.29	13.81	11.78	1.23	104088.27
9	1.88	1.24	84.79	8.19	14.15	11.75	1.25	103283.19
10	8.14	1.28	86.25	8.35	12.97	11.74	1.27	103727.72
11	12.50	1.38	88.44	8.39	13.34	11.65	1.26	106635.62
12	10.54	1.68	82.76	7.93	13.84	11.26	1.28	106915.08
13	11.60	1.59	82.22	8.16	13.55	11.43	1.28	104709.43
14	5.66	1.04	83.07	7.80	14.61	11.28	1.27	106353.01
15	5.95	1.28	81.67	7.76	15.35	10.98	1.26	111201.67
16	9.51	1.36	90.75	8.14	14.29	11.37	1.28	107556.35
17	5.24	1.34	101.48	7.89	15.04	11.51	1.25	106500.90
18	5.17	1.60	89.47	8.08	13.60	11.64	1.26	104867.46
19	5.38	2.34	81.84	8.39	13.97	11.66	1.29	103016.19
20	10.38	1.76	92.58	9.19	13.22	12.22	1.27	100122.06
21	5.57	2.80	100.91	8.68	13.17	12.19	1.22	101690.81
22	9.80	2.67	94.45	8.52	13.27	11.64	1.26	106082.58
23	4.32	2.50	91.17	7.92	14.18	11.47	1.27	102719.49
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.28	2.02	94.60	8.48	13.75	11.84	1.27	102227.10
最 大 值	12.50	4.21	125.91	10.09	15.35	13.24	1.39	111201.67
發生時間	11	3	3	3	15	3		15
最 小 值	1.09	1.04	81.67	7.76	11.80	10.98	1.18	86747.23
發生時間	4	14	15	15	3	15		3
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.03 %	0.00 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.27 %	-0.09 %	0.05 %	0.05 %		0.14	0.02	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月31日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.37	0.84	80.11	5.06	15.24	12.40	0.84	71659.71
1	1.97	1.03	88.53	5.59	16.36	12.87	0.89	66607.97
2	1.80	14.61	117.73	6.12	11.44	13.78	0.88	63135.99
3	1.85	0.86	98.85	5.20	12.44	12.91	0.83	69850.72
4	1.87	0.78	81.41	5.09	13.08	12.53	0.81	72261.85
5	1.85	2.03	77.18	5.04	12.85	12.42	0.83	73018.20
6	2.00	1.53	80.08	4.99	12.56	12.44	0.80	73001.20
7	1.90	0.60	77.33	4.93	12.87	12.41	0.81	73064.13
8	1.90	1.25	81.87	5.08	12.72	12.69	0.82	70812.78
9	1.82	1.67	74.09	4.93	12.53	12.32	0.82	74348.68
10	3.50	7.60	77.21	5.01	11.38	12.31	0.81	75129.57
11	3.00	25.42	71.34	4.62	13.22	11.62	0.82	79092.28
12	2.40	4.83	72.71	4.76	13.40	11.87	0.83	76498.62
13	2.37	7.14	68.17	4.82	12.86	11.97	0.83	76478.72
14	4.49	64.51	76.68	6.49	11.19	12.13	0.82	76390.56
15	3.15	11.86	79.20	4.94	13.47	11.69	0.83	77794.37
16	2.67	13.33	65.93	4.82	13.31	11.75	0.83	77791.24
17	2.52	6.30	75.16	4.88	13.83	11.91	0.81	76100.31
18	2.60	2.67	69.15	4.88	13.86	12.07	0.82	74375.44
19	1.91	19.26	63.96	4.89	17.36	11.66	0.83	75045.62
20	2.62	1.69	65.12	4.97	12.77	11.89	0.81	77774.43
21	3.34	1.39	71.32	5.16	12.92	11.92	0.82	76831.86
22	3.33	0.90	73.89	4.97	12.45	12.08	0.83	76192.68
23	2.90	1.48	81.15	4.94	13.03	12.31	0.82	73623.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.51	8.07	77.84	5.09	13.21	12.25	0.83	74036.69
最 大 值	4.49	64.51	117.73	6.49	17.36	13.78	1.01	79092.28
發生時間	14	14	2	14	19	2		11
最 小 值	1.80	0.60	63.96	4.62	11.19	11.62	0.73	63135.99
發生時間	2	7	19	11	14	11		2
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.03 %	-0.03 %		-0.14	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.00 %	0.15 %	-0.07 %	-0.05 %		0.12	-0.02	-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月31日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.62	1.93	93.11	9.74	10.94	13.33	2.07	82178.59
1	2.58	1.23	101.90	10.07	11.03	13.49	2.08	80638.87
2	2.62	1.09	107.72	10.08	10.61	13.50	2.12	80879.38
3	2.49	1.48	108.29	10.12	11.00	13.47	2.15	80809.06
4	2.46	0.26	96.40	9.35	11.96	12.72	2.14	87963.52
5	2.51	0.59	111.22	10.18	11.06	13.44	2.16	80365.46
6	2.54	0.36	122.07	10.31	10.84	13.54	2.16	80181.73
7	2.43	0.33	104.91	9.56	11.65	12.82	2.15	87393.95
8	2.33	0.79	75.11	8.53	12.09	12.27	2.09	91499.14
9	2.44	15.70	50.72	7.44	12.48	11.59	2.05	98677.63
10	2.48	27.26	47.24	7.27	12.42	11.49	2.07	100387.35
11	2.55	1.83	69.35	8.40	11.86	12.39	2.08	92437.23
12	2.40	9.02	58.05	7.95	11.88	12.04	2.10	95740.70
13	2.80	29.12	51.97	7.72	11.40	11.92	2.08	97255.15
14	2.60	0.88	82.91	8.95	12.13	12.71	2.08	89446.40
15	2.33	2.59	61.72	7.85	12.80	11.98	2.09	96577.15
16	3.00	31.94	60.05	7.73	12.13	11.72	2.10	99739.89
17	2.88	4.76	59.61	7.61	12.58	11.62	2.06	100758.76
18	2.68	6.62	55.93	7.33	13.06	11.52	2.05	101577.75
19	2.40	12.52	51.94	6.91	14.45	11.41	2.10	102123.90
20	2.63	29.16	54.31	7.09	13.00	11.26	2.12	104285.75
21	3.78	10.86	56.53	7.67	11.39	11.75	2.11	99995.83
22	3.98	13.69	62.74	7.89	11.59	11.91	2.11	98636.50
23	3.16	2.99	63.09	7.86	11.92	11.85	2.10	99519.62
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.70	8.63	75.29	8.48	11.93	12.32	2.10	92877.89
最 大 值	3.98	31.94	122.07	10.31	14.45	13.54	2.19	104285.75
發生時間	22	16	6	6	19	6		20
最 小 值	2.33	0.26	47.24	6.91	10.61	11.26	2.02	80181.73
發生時間	8	4	10	19	2	20		6
零點偏移	-0.09 %	0.00 %	-0.02 %	-0.03 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.38 %	-0.22 %	0.23 %	0.06 %		-0.16	-0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %