P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年06月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.35	2.64	119.58	10.69	16.68	10.84	0.47	109135.47
1	7.66	2.33	113.81	11.26	15.68	11.41	0.44	103976.68
2	4.77	1.89	117.07	11.66	16.69	11.78	0.48	100576.18
3	3.37	2.41	106.51	12.22	16.58	12.24	0.48	96840.86
4	2.59	4.75	120.08	13.00	13.36	13.10	0.58	82910.09
5	2.11	5.84	100.55	12.20	13.38	12.57	0.53	89425.17
6	2.83	2.94	91.56	11.58	15.20	11.56	0.45	103768.69
7	14.16	9.45	88.43	12.56	13.41	11.74	0.53	96908.41
8	8.45	1.46	100.66	11.71	15.44	11.47	0.50	102626.12
9	5.54	3.87	101.38	11.44	15.64	11.35	0.51	101879.76
10	6.60	2.86	113.20	12.67	15.52	11.20	0.54	104829.96
11	16.18	3.13	100.82	17.11	15.07	11.36	0.50	102670.64
12	7.63	2.68	109.59	12.64	15.46	11.80	0.52	97561.43
13	7.22	2.96	95.25	12.50	15.57	11.60	0.53	100602.99
14	5.14	2.27	93.59	11.75	15.49	11.70	0.53	100118.27
15	7.13	16.34	74.44	11.59	14.37	11.48	0.52	102836.20
16	6.49	7.43	95.39	12.62	13.60	12.38	0.49	93766.80
17	23.87	2.30	99.56	13.88	14.26	12.09	0.49	96689.99
18	17.21	3.80	98.10	13.03	13.59	12.31	0.52	95553.40
19	5.46	1.61	103.53	11.97	14.77	12.07	0.50	99843.10
20	5.17	1.66	95.07	12.01	14.92	12.04	0.52	98178.82
21	5.26	3.01	107.23	12.33	13.82	12.24	0.50	95556.93
22	7.14	1.60	111.21	11.99	14.22	11.94	0.48	97683.98
23	5.23	1.28	127.83	12.24	13.67	12.17	0.50	94840.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.61	3.77	103.52	12.36	14.85	11.85	0.50	98699.20
最 大 值	23.87	16.34	127.83	17.11	16.69	13.10	0.64	109135.47
發生時間	17	15	23	11	2	4		0
最 小 值	2.11	1.28	74.44	10.69	13.36	10.84	0.42	82910.09
發生時間	5	23	15	0	4	0		4
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %		-0.01	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年06月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.88	24.82	87.57	4.88	15.59	11.27	0.64	78933.75
1	2.10	4.35	64.30	4.82	14.67	11.40	0.63	78241.60
2	2.13	0.94	87.42	5.35	14.68	12.24	0.58	73597.90
3	1.85	18.80	117.93	6.09	14.26	13.36	0.57	66133.29
4	1.64	0.48	100.87	5.32	14.07	12.46	0.56	74394.97
5	1.73	11.00	66.89	5.01	14.05	11.71	0.55	80354.33
6	2.15	9.83	80.73	5.31	12.69	12.27	0.50	76560.63
7	2.91	3.36	99.08	6.08	11.94	12.88	0.45	70912.65
8	2.39	10.25	90.99	5.10	14.44	11.85	0.50	78580.39
9	2.20	0.86	84.56	4.98	15.22	11.66	0.52	79326.68
10	2.29	3.54	72.69	5.01	14.54	11.64	0.47	79136.37
11	2.86	15.51	77.70	5.20	14.69	11.61	0.55	79142.59
12	3.04	8.69	92.07	5.19	15.11	11.87	0.59	76980.98
13	3.96	1.38	87.19	5.51	14.77	11.74	0.61	78341.38
14	3.56	3.23	76.20	5.10	14.71	11.55	0.59	79969.45
15	3.66	45.76	68.71	5.19	13.62	11.61	0.55	80271.00
16	4.93	13.01	79.68	5.36	13.11	11.93	0.45	77761.33
17	3.02	3.54	117.80	5.76	13.32	12.86	0.48	70816.14
18	2.13	8.71	126.94	6.38	11.58	13.40	0.45	67078.97
19	1.93	2.24	105.04	5.53	13.45	12.61	0.44	72415.33
20	1.79	3.14	90.27	5.29	13.96	12.13	0.46	75299.89
21	1.70	14.20	71.83	5.20	14.00	11.85	0.48	77899.06
22	1.89	0.99	91.32	5.40	13.90	12.25	0.49	74775.95
23	1.74	0.57	94.18	5.50	13.33	12.41	0.47	74397.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.48	8.72	88.83	5.36	13.99	12.11	0.52	75888.42
最 大 值	4.93	45.76	126.94	6.38	15.59	13.40	0.66	80354.33
發生時間	16	15	18	18	0	18		5
最 小 值	1.64	0.48	64.30	4.82	11.58	11.27	0.37	66133.29
發生時間	4	4	1	1	18	0		3
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.01	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.44 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.06 %		-0.02	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年06月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	18.96	12.30	108.19	9.27	16.60	10.76	2.29	93301.75
1	13.96	5.42	107.65	9.24	18.81	10.01	2.60	97442.62
2	11.14	6.79	120.60	9.76	18.45	10.72	3.13	90748.12
3	10.11	29.63	122.75	9.87	19.05	10.61	1.72	90883.99
4	11.54	2.87	112.86	9.30	19.12	9.96	1.61	99180.15
5	21.57	40.07	96.72	9.39	16.21	10.36	1.58	98327.69
6	31.92	70.26	98.76	9.88	15.39	10.80	1.53	93931.04
7	22.73	11.50	101.93	9.25	16.19	10.73	1.52	93686.89
8	19.97	2.98	108.26	9.95	18.32	9.66	1.55	102308.94
9	19.66	9.90	106.78	9.88	17.80	10.04	1.53	97460.88
10	21.57	4.64	119.08	10.82	18.46	10.48	1.55	93235.98
11	27.45	6.38	107.50	13.27	18.63	9.65	1.54	100707.73
12	25.55	12.07	114.90	10.56	18.10	10.13	1.48	96685.70
13	17.13	8.24	106.11	9.74	18.22	9.84	1.45	92048.29
14	19.92	6.56	105.67	9.76	18.75	9.16	1.44	96686.87
15	22.74	18.39	97.20	9.78	17.33	9.63	1.44	94530.17
16	15.23	7.55	103.64	9.89	18.79	9.55	1.46	94064.26
17	22.46	4.72	117.84	10.38	18.83	10.13	1.46	88617.69
18	18.97	8.62	125.98	10.29	18.34	10.47	1.47	86714.08
19	23.28	7.84	112.55	10.07	17.53	10.50	1.45	86895.84
20	29.97	5.07	107.14	10.11	18.03	10.03	1.44	90653.94
21	26.54	54.42	113.26	10.63	15.07	11.43	1.46	79644.68
22	19.07	6.60	113.82	9.75	18.11	9.78	1.46	88472.21
23	19.83	3.01	102.56	10.02	18.34	9.27	1.42	94364.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	20.47	14.41	109.66	10.04	17.85	10.15	1.64	93358.07
最 大 值	31.92	70.26	125.98	13.27	19.12	11.43	3.98	102308.94
發生時間	6	6	18	11	4	21		8
最 小 值	10.11	2.87	96.72	9.24	15.07	9.16	1.39	79644.68
發生時間	3	4	5	1	21	14		21
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.17 %	0.06 %	-0.04 %	-0.25 %		0.01	-0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %