P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年11月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.11	8.16	60.46	1.19	14.79	12.94	1.15	78773.98
1	2.25	4.04	72.19	0.97	15.45	13.16	1.15	75022.77
2	2.13	2.05	68.07	0.64	16.40	12.90	1.16	77689.81
3	2.16	2.09	76.79	0.87	15.87	13.01	1.16	76885.06
4	2.39	2.35	68.09	1.24	15.08	12.91	1.18	78795.47
5	2.45	2.37	65.32	1.42	14.58	12.86	1.18	80421.15
6	2.55	3.11	66.04	1.03	15.48	13.14	1.15	75950.52
7	2.63	2.19	61.42	1.19	14.65	12.62	1.14	81393.66
8	2.84	1.92	67.72	0.88	15.75	12.94	1.12	77790.18
9	2.74	2.77	60.03	1.36	14.51	12.87	1.12	79207.72
10	2.83	3.53	74.49	1.24	14.73	13.23	1.11	75530.94
11	2.68	3.88	72.90	1.52	14.02	12.96	1.13	77507.65
12	3.28	3.94	79.30	2.30	13.10	13.20	1.14	75809.89
13	2.96	3.08	68.80	1.69	13.87	13.14	1.13	76893.60
14	3.08	2.73	66.81	2.08	13.41	13.15	1.13	76367.18
15	3.09	3.15	82.93	1.39	14.49	13.35	1.13	73898.45
16	4.16	2.37	63.82	1.59	14.18	12.64	1.11	82206.81
17	3.08	2.00	67.81	1.13	14.73	13.02	1.08	77340.52
18	2.54	1.99	112.28	1.71	13.96	13.89	1.11	68374.13
19	2.34	2.32	92.61	0.87	15.19	13.36	1.09	74416.84
20	2.28	2.15	89.88	1.35	14.43	13.90	1.10	69776.84
21	2.22	5.59	73.43	1.22	14.83	13.30	1.11	74673.83
22	2.23	39.22	54.63	1.58	14.25	12.92	1.08	79095.62
23	2.38	4.78	60.70	1.56	13.93	13.10	1.08	78058.53
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.64	4.66	71.94	1.33	14.65	13.10	1.13	76745.05
最 大 值	4.16	39.22	112.28	2.30	16.40	13.90	1.23	82206.81
發生時間	16	22	18	12	2	20		16
最 小 值	2.11	1.92	54.63	0.64	13.10	12.62	1.06	68374.13
發生時間	0	8	22	2	12	7		18
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.01 %	0.01 %	-0.08 %		0.21	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年11月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值							0.00	
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.14	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.09 %	0.11 %	-0.06 %		0.26	-0.04	-0.07 %
有效比率								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年11月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.53	4.20	70.11	2.39	16.22	10.54	1.29	86650.57
1	15.51	5.52	78.13	2.54	18.01	10.28	1.29	87085.47
2	15.27	3.25	78.07	2.79	17.76	10.37	1.29	85947.51
3	16.37	3.46	62.46	2.65	16.67	10.41	1.29	86873.32
4	19.65	6.31	58.88	2.96	16.12	10.43	1.28	84811.62
5	21.07	3.85	66.90	3.22	15.87	10.94	1.29	83510.54
6	24.98	7.89	65.38	3.43	16.28	10.53	1.29	87173.08
7	17.97	5.77	62.01	3.14	16.20	10.35	1.29	86687.70
8	17.46	2.92	68.40	3.02	16.86	10.52	1.30	85318.46
9	19.26	6.21	68.08	3.04	15.12	11.35	1.30	80498.62
10	20.76	87.55	61.85	4.59	13.10	11.52	1.29	76451.06
11	17.98	4.84	67.79	3.02	14.87	11.22	1.29	78438.19
12	13.86	3.94	66.55	2.57	15.08	11.12	1.32	79912.63
13	13.80	4.70	60.96	2.79	14.34	11.07	1.32	82009.77
14	15.48	22.60	62.24	3.51	13.83	11.02	1.30	81076.71
15	21.41	24.06	60.51	3.95	13.75	11.27	1.30	78873.96
16	19.75	22.39	63.68	2.85	15.99	10.52	1.29	84609.38
17	16.31	2.79	61.08	2.57	16.39	10.44	1.32	86572.28
18	11.85	3.26	69.70	2.39	15.94	11.03	1.32	82839.67
19	11.30	6.29	100.09	2.82	15.15	12.18	1.31	74681.09
20	11.02	4.55	88.44	2.47	15.80	11.28	1.29	81530.38
21	16.80	18.19	64.85	3.15	13.99	11.19	1.29	83721.43
22	21.86	54.55	63.25	5.01	13.84	11.00	1.31	82010.74
23	17.47	30.01	61.87	3.18	15.01	10.94	1.26	81404.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.24	14.13	67.97	3.09	15.51	10.90	1.30	82862.02
最 大 值	24.98	87.55	100.09	5.01	18.01	12.18	1.33	87173.08
發生時間	6	10	19	22	1	19		6
最 小 值	11.02	2.79	58.88	2.39	13.10	10.28	1.25	74681.09
發生時間	20	17	4	0	10	1		19
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.07 %		-0.07	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	-0.10 %	-0.08 %	-0.06 %		-0.05	0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %