P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.53	1.63	112.49	10.41	14.23	12.63	1.26	92742.44
1	1.47	1.18	99.69	9.49	15.11	11.78	1.24	103231.42
2	1.67	1.89	87.91	9.50	14.57	11.68	1.23	104503.31
3	1.59	1.82	91.93	9.70	14.76	11.95	1.24	100413.70
4	1.27	1.43	101.84	10.10	14.55	12.24	1.25	98161.31
5	2.58	2.28	94.80	10.04	12.66	12.20	1.25	100519.73
6	2.70	1.41	95.46	9.97	13.04	12.10	1.24	100908.97
7	4.00	1.37	89.17	9.79	13.43	11.77	1.24	104403.69
8	4.12	1.10	94.18	9.83	14.29	11.78	1.23	104076.73
9	4.47	1.15	92.34	9.64	14.21	11.76	1.22	104467.67
10	2.67	1.07	91.03	9.15	14.00	11.46	1.20	108234.99
11	4.82	1.13	86.53	9.38	13.83	11.54	1.20	107735.55
12	6.87	1.04	86.62	9.67	12.93	11.78	1.21	105194.87
13	5.63	0.82	94.22	9.32	14.72	11.56	1.20	105851.26
14	5.43	1.28	96.35	9.33	14.94	11.45	1.21	107006.09
15	11.53	1.65	95.01	9.79	13.96	11.64	1.22	106158.55
16	10.86	2.06	91.89	9.76	13.41	11.74	1.22	104599.35
17	10.59	1.88	98.82	9.52	13.45	11.78	1.19	105467.01
18	16.65	2.76	89.85	9.90	13.32	11.74	1.22	105044.38
19	10.29	1.67	90.74	9.74	15.21	11.61	1.21	105093.96
20	6.63	1.35	119.94	10.37	13.67	12.49	1.20	95344.60
21	3.59	1.09	118.60	9.97	13.42	12.33	1.21	98491.14
22	5.58	1.61	98.08	9.69	13.72	12.01	1.20	101994.30
23	3.21	1.02	98.75	9.55	14.11	11.93	1.20	103046.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.41	1.49	96.51	9.73	13.98	11.87	1.22	103028.82
最 大 值	16.65	2.76	119.94	10.41	15.21	12.63	1.29	108234.99
發生時間	18	18	20	0	19	0		10
最 小 值	1.27	0.82	86.53	9.15	12.66	11.45	1.17	92742.44
發生時間	4	13	11	10	5	14		0
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %		-0.11	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.18 %	-0.07 %	0.17 %		0.12	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.78	0.70	85.03	5.03	14.96	11.72	1.00	76282.30
1	1.81	1.66	69.41	5.05	13.86	11.81	0.99	76444.97
2	1.79	2.88	72.20	5.36	16.90	12.15	1.00	71009.75
3	1.58	3.96	84.90	5.74	13.88	12.75	0.99	69058.82
4	1.74	1.08	91.94	5.50	12.21	12.72	0.99	70654.98
5	2.03	1.04	82.69	5.22	13.17	12.09	0.99	75118.45
6	2.26	0.96	82.15	5.29	12.97	12.10	0.98	75014.66
7	2.13	0.30	94.26	5.19	13.78	12.23	1.00	73357.16
8	2.12	0.50	79.13	5.09	14.09	11.94	1.02	75525.52
9	2.04	1.64	68.43	5.09	13.36	11.91	0.99	76308.14
10	2.33	22.40	74.18	5.04	13.56	11.85	1.00	76814.20
11	2.30	25.27	72.66	5.00	13.41	11.74	0.99	77965.73
12	2.65	9.10	89.08	5.22	13.30	12.09	0.97	75097.94
13	3.38	1.13	91.61	5.24	13.42	11.85	0.99	76896.32
14	3.98	3.21	92.52	5.64	12.41	12.59	0.99	71656.46
15	3.07	3.23	96.63	5.44	12.22	12.38	0.99	73251.05
16	6.21	7.79	88.49	5.89	11.62	12.12	0.98	76026.76
17	8.23	26.68	79.46	5.72	12.54	12.01	0.98	76405.27
18	5.58	3.72	71.18	5.38	14.50	11.94	0.98	75172.57
19	2.75	1.21	84.04	5.25	18.38	12.03	0.98	71716.43
20	3.39	0.94	77.25	5.39	13.84	11.92	0.98	76618.12
21	4.30	0.64	86.12	5.37	13.43	12.07	0.98	75467.74
22	3.94	1.39	76.04	5.30	12.82	12.12	0.98	75309.66
23	3.21	0.71	86.59	5.32	13.26	12.40	0.98	73030.71
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.11	5.09	82.33	5.32	13.66	12.11	0.99	74591.82
最 大 值	8.23	26.68	96.63	5.89	18.38	12.75	1.16	77965.73
發生時間	17	17	15	16	19	3		11
最 小 值	1.58	0.30	68.43	5.00	11.62	11.72	0.95	69058.82
發生時間	3	7	9	11	16	0		3
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.23	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.05 %	0.08 %	0.04 %	-0.03 %		0.03	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.63	1.47	87.98	11.19	10.66	13.60	1.99	79390.45
1	1.61	1.37	94.54	11.43	10.39	13.71	2.03	78227.84
2	1.51	2.44	73.79	10.10	12.94	12.82	2.04	84771.62
3	1.50	1.36	74.21	10.23	11.94	12.84	2.03	84421.87
4	1.61	4.14	67.84	10.28	9.69	13.19	2.01	82157.39
5	1.80	20.07	80.75	11.03	9.79	13.52	2.00	79488.52
6	1.72	1.39	80.19	10.46	10.85	13.03	2.02	84030.93
7	1.71	15.70	70.39	9.78	11.38	12.45	2.01	89046.13
8	1.59	55.90	60.53	9.42	11.46	12.16	1.95	92477.43
9	1.41	22.94	73.04	9.94	11.71	12.52	1.92	89777.47
10	1.48	8.37	80.69	10.06	11.55	12.42	1.90	90416.22
11	1.66	27.99	67.48	9.69	11.73	12.25	1.90	92333.46
12	1.51	3.18	89.08	10.56	10.57	13.12	1.90	84310.21
13	1.43	34.26	63.15	9.46	10.99	12.34	1.91	91822.41
14	1.48	98.98	55.93	13.66	10.57	12.44	1.90	無效
15	1.43	90.58	58.96	10.39	10.17	12.75	1.88	88533.25
16	1.61	4.19	78.91	10.33	10.29	13.25	1.88	83158.03
17	1.54	2.09	90.01	10.71	10.06	13.42	1.88	81559.42
18	2.07	57.05	63.93	9.59	11.04	12.54	1.88	90570.39
19	2.38	49.19	66.82	10.04	10.86	12.98	2.08	86881.80
20	2.13	18.06	61.27	9.89	10.02	13.04	1.92	87387.19
21	1.99	6.01	95.38	11.62	8.69	14.18	1.92	75898.06
22	2.01	4.26	122.83	12.74	8.26	14.61	1.96	72284.44
23	1.76	13.40	131.47	13.59	7.93	15.01	2.08	68250.55
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	23
平 均 值	1.69	22.68	78.72	10.67	10.56	13.09	1.96	84225.87
最 大 值	2.38	98.98	131.47	13.66	12.94	15.01	2.65	92477.43
發生時間	19	14	23	14	2	23		8
最 小 值	1.41	1.36	55.93	9.42	7.93	12.16	1.87	68250.55
發生時間	9	3	14	8	23	8		23
零點偏移	-0.04 %	0.00 %	-0.02 %	-0.03 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.10 %	-0.20 %	0.10 %		-0.47	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	95.83 %