

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年08月18日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.43	4.73	39.71	0.30	20.17	10.17	1.66	92538.11
1	13.66	0.57	47.00	0.25	20.76	10.48	1.70	88789.05
2	13.65	2.96	47.55	0.56	19.32	10.44	1.70	90167.33
3	14.08	12.69	37.51	1.12	17.89	10.77	1.70	88629.39
4	14.62	2.47	44.15	1.25	18.84	10.80	1.69	88006.72
5	13.29	4.68	39.80	0.33	20.25	10.18	1.65	91213.53
6	13.00	4.38	48.61	0.33	19.92	10.36	1.65	90756.45
7	13.71	5.70	40.39	0.09	19.60	10.86	1.66	87681.44
8	12.32	3.89	44.45	0.08	20.32	10.53	1.69	88483.34
9	13.83	5.61	45.50	0.29	18.12	11.29	1.65	84685.67
10	13.86	8.73	38.05	0.26	18.05	11.19	1.65	85129.15
11	13.53	20.52	38.16	0.66	16.83	11.63	1.65	82710.17
12	11.81	1.36	45.29	0.17	18.08	11.76	1.65	79087.49
13	11.52	6.60	34.79	0.38	16.99	11.79	1.66	76632.29
14	9.60	3.46	50.31	0.27	17.48	12.24	1.66	73833.17
15	9.58	2.45	49.40	0.11	16.97	12.28	1.65	76310.77
16	13.33	3.02	49.28	0.31	17.80	11.77	1.65	81015.43
17	12.64	12.42	50.35	1.13	15.50	13.20	1.65	69360.05
18	11.03	1.91	56.43	0.17	17.86	12.21	1.68	77363.83
19	14.65	2.37	48.39	0.56	18.41	11.53	1.70	82680.01
20	12.68	5.95	50.59	0.22	19.45	11.62	1.70	80991.32
21	12.68	5.67	50.45	0.10	19.70	11.49	1.68	81749.46
22	12.17	8.32	52.64	0.16	19.09	11.68	1.68	81319.02
23	14.77	7.26	53.01	0.16	18.69	11.69	1.70	81296.72
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	12.85	5.74	45.91	0.39	18.59	11.33	1.67	83351.25
最大值	14.77	20.52	56.43	1.25	20.76	13.20	1.71	92538.11
發生時間	23	11	18	4	1	17		0
最小值	9.58	0.57	34.79	0.08	15.50	10.17	1.64	69360.05
發生時間	15	1	13	8	17	0		17
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.09 %	-0.06 %		0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.23 %	-0.20 %	-0.70 %	0.34 %		0.13	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年08月18日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機							
1	停機							
2	停機							
3	停機							
4	停機							
5	停機							
6	0.07	6.89	70.07	0.15	15.39	11.72	1.40	85584.53
7	7.00	3.82	40.95	0.63	15.38	11.93	1.44	82795.70
8	13.97	8.23	55.47	0.56	14.91	12.36	1.45	78382.05
9	14.87	5.26	70.54	0.70	15.88	11.66	1.44	75986.52
10	11.87	16.10	56.11	0.67	15.03	11.77	1.43	76664.39
11	12.25	6.63	56.58	0.46	15.81	11.66	1.42	79082.73
12	10.96	8.56	58.25	0.17	18.11	11.04	1.43	85118.07
13	13.93	5.60	56.54	0.31	16.46	11.24	1.44	86000.99
14	14.06	5.33	52.74	0.78	15.80	11.13	1.44	82284.25
15	13.02	1.47	45.53	0.58	15.60	11.01	1.44	84930.97
16	12.54	1.85	48.84	0.77	16.26	11.17	1.43	82495.20
17	12.81	6.69	53.00	1.80	17.60	10.79	1.43	84272.39
18	14.10	2.20	72.54	0.86	17.40	10.85	1.44	88258.67
19	11.92	7.47	53.57	0.42	16.84	10.84	1.44	85000.89
20	13.71	5.06	54.93	0.36	17.32	10.95	1.45	84354.26
21	12.78	2.92	61.61	0.14	17.57	11.02	1.45	83979.73
22	13.20	2.98	60.49	0.12	17.80	11.10	1.44	82409.89
23	12.48	3.09	62.71	0.11	17.78	11.25	1.43	76159.31
監測時數	18	18	18	18	18	18	18	18
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	18	18	18	18	18	18	18	18
平均值	11.97	5.56	57.25	0.53	16.50	11.31	1.44	82431.14
最大值	14.87	16.10	72.54	1.80	18.11	12.36	1.45	88258.67
發生時間	9	10	18	17	12	8		18
最小值	0.07	1.47	40.95	0.11	14.91	10.79	1.40	75986.52
發生時間	6	15	7	23	8	17		9
零點偏移(率)	-0.49 %	-0.03 %	-0.02 %	0.00 %		-0.09	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.88 %	-5.41 %	-1.53 %	-1.26 %		-0.08	-0.03	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年08月18日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.44	10.11	54.79	1.59	16.94	10.04	1.49	70026.19
1	1.97	8.68	59.66	1.64	17.45	10.17	1.49	70422.59
2	6.13	9.90	56.19	2.05	17.42	9.97	1.49	72898.85
3	18.51	6.23	48.95	3.13	16.39	10.02	1.49	74944.85
4	4.03	2.38	49.78	2.62	16.71	10.27	1.48	70817.72
5	13.35	1.20	53.72	2.86	17.80	9.74	1.47	71621.16
6	18.99	4.40	51.84	4.40	16.63	9.93	1.48	72306.49
7	7.67	3.71	63.94	1.51	17.00	11.55	1.52	68538.81
8	3.61	0.91	65.28	1.37	18.00	10.56	1.54	66287.81
9	6.77	4.37	67.37	1.63	18.15	9.80	1.52	73156.99
10	15.86	17.20	64.39	2.46	16.78	10.03	1.54	70657.17
11	17.38	23.36	59.56	2.50	16.23	10.62	1.54	71849.83
12	7.57	9.06	54.30	2.29	14.84	11.01	1.51	69833.11
13	7.92	4.87	44.54	1.39	16.32	10.71	1.50	70931.69
14	4.55	1.89	50.74	1.32	15.62	11.18	1.50	66987.15
15	2.40	3.81	44.17	1.08	16.02	10.43	1.52	67484.37
16	2.65	1.85	47.84	1.04	17.15	10.50	1.57	66410.47
17	1.82	4.89	44.36	1.03	16.59	10.57	1.58	66861.92
18	0.32	6.26	47.73	0.86	16.50	10.78	1.57	66898.16
19	0.51	12.32	45.97	0.78	16.98	10.63	1.57	66906.78
20	0.47	6.96	59.77	1.08	16.89	11.29	1.57	62042.69
21	1.17	12.18	53.29	1.12	16.38	11.05	1.53	63774.77
22	3.64	11.91	50.32	1.36	16.03	11.40	1.51	62345.55
23	1.54	3.29	60.11	1.10	17.18	11.61	1.51	59873.01
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.26	7.16	54.11	1.76	16.75	10.58	1.52	68494.92
最大值	18.99	23.36	67.37	4.40	18.15	11.61	1.60	74944.85
發生時間	6	11	9	6	9	23		3
最小值	0.32	0.91	44.17	0.78	14.84	9.74	1.44	59873.01
發生時間	18	8	15	19	12	5		23
零點偏移(率)	0.00 %	-0.01 %	-0.11 %	-0.08 %		0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.05 %	-0.05 %	-0.36 %	0.22 %		0.16	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								