P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	26.18	56.69	60.18	2.83	13.86	13.38	1.60	72922.88
1	12.46	34.68	59.54	1.56	14.99	12.97	1.55	76305.41
2	12.33	15.44	66.86	2.38	13.66	13.53	1.56	70294.82
3	8.18	3.19	92.14	2.63	13.57	14.22	1.54	65236.68
4	7.75	8.06	92.64	3.00	13.23	14.40	1.56	63270.52
5	6.52	4.81	97.82	2.47	13.82	13.84	1.57	68828.75
6	5.94	4.74	78.99	1.64	15.18	13.05	1.58	72261.03
7	9.62	25.97	63.33	1.75	15.08	12.89	1.50	76302.45
8	17.10	40.48	66.54	3.10	13.15	13.77	1.60	68594.33
9	15.31	14.25	74.21	3.67	12.51	13.92	1.65	67113.17
10	10.38	5.13	81.42	3.25	12.90	14.09	1.59	65115.93
11	10.35	4.60	76.87	2.40	13.94	13.71	1.57	68953.12
12	18.69	10.22	76.27	3.71	12.55	14.23	1.53	64845.13
13	20.49	14.55	88.42	3.69	12.88	14.51	1.48	61551.74
14	16.95	6.00	77.46	3.50	12.90	14.25	1.53	64359.07
15	15.61	8.87	64.60	3.33	13.19	14.19	1.52	65412.11
16	7.80	5.82	56.35	2.29	14.26	13.68	1.51	70189.43
17	14.65	19.92	61.78	3.16	13.20	14.02	1.51	68226.48
18	6.82	25.63	72.79	3.22	13.20	14.41	1.51	65531.63
19	7.50	21.24	71.48	3.96	12.15	14.52	1.51	63891.84
20	9.31	4.96	64.27	3.34	12.84	14.04	1.50	68085.43
21	7.22	3.72	69.25	3.45	12.71	14.17	1.50	66827.87
22	6.22	6.10	61.45	2.59	13.75	13.81	1.47	70631.91
23	4.56	2.87	64.41	2.45	13.80	13.76	1.50	70666.75
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.58	14.50	72.46	2.89	13.47	13.89	1.54	68142.44
最 大 值	26.18	56.69	97.82	3.96	15.18	14.52	1.87	76305.41
發生時間	0	0	5	19	6	19		1
最 小 值	4.56	2.87	56.35	1.56	12.15	12.89	1.41	61551.74
發生時間	23	23	16	1	19	7		13
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.37 %	-0.30 %	0.01 %	-0.05 %		-0.05	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	19.15	16.45	68.36	0.95	16.84	11.02	1.37	63618.63
1	11.61	2.18	70.01	0.16	20.54	10.31	1.38	65631.25
2	28.16	3.98	72.07	1.34	18.28	10.41	1.38	67168.58
3	13.10	2.60	73.18	0.64	18.66	10.62	1.38	63263.66
4	7.70	3.52	61.34	0.11	19.52	10.15	1.39	67603.02
5	9.81	2.49	75.42	0.27	18.02	10.83	1.39	63970.32
6	10.75	17.20	93.52	0.48	16.68	12.63	1.40	52983.85
7	12.90	33.91	93.92	0.32	18.65	10.31	1.40	67545.73
8	18.26	2.57	90.46	0.65	18.04	10.90	1.36	64369.92
9	17.92	7.36	87.01	0.83	17.32	10.71	1.35	66550.90
10	11.44	4.33	70.93	0.62	17.17	10.75	1.38	66335.02
11	7.42	4.27	82.44	0.42	16.53	11.65	1.38	60699.70
12	8.91	4.57	96.60	0.52	17.13	11.84	1.38	57221.25
13	10.70	4.14	82.36	0.55	17.34	11.66	1.38	58747.98
14	12.02	15.83	86.20	0.71	16.65	11.94	1.36	57002.86
15	20.46	8.36	82.18	0.69	17.17	11.29	1.36	63196.38
16	13.78	4.40	85.40	0.36	17.68	11.38	1.36	62548.73
17	8.87	6.81	81.93	0.41	17.08	11.54	1.37	60985.88
18	21.12	8.10	77.17	10.16	17.61	11.23	1.36	61161.77
19	25.61	8.31	72.34	2.11	16.74	11.01	1.37	62959.25
20	14.82	4.50	71.91	0.51	17.28	11.03	1.37	63419.09
21	8.94	3.02	77.95	0.14	18.20	10.99	1.36	63794.27
22	6.75	4.71	79.73	0.30	17.33	11.43	1.37	60502.27
23	2.75	4.72	99.78	0.13	17.08	12.48	1.37	53196.46
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.46	7.43	80.51	0.97	17.65	11.17	1.37	62269.87
最 大 值	28.16	33.91	99.78	10.16	20.54	12.63	1.41	67603.02
發生時間	2	7	23	18	1	6		4
最 小 值	2.75	2.18	61.34	0.11	16.53	10.15	1.34	52983.85
發生時間	23	1	4	4	11	4		6
零點偏移	-0.09 %	-0.02 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.05	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	0.07 %	-0.12 %	-0.06 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	41.41	34.14	58.56	3.41	16.31	10.12	1.43	79667.01
1	30.36	5.79	62.72	2.38	19.40	9.71	1.42	81814.69
2	11.02	64.24	38.39	5.12	20.93	8.21	1.43	82708.61
3	23.91	3.29	62.92	2.95	18.11	9.89	1.43	81772.54
4	7.21	10.80	68.15	2.01	19.18	10.53	1.41	73596.76
5	10.28	5.66	72.45	2.62	18.73	10.06	1.42	79567.55
6	22.72	7.03	56.24	2.42	18.49	10.38	1.43	78461.87
7	15.99	13.90	61.82	1.84	19.79	10.26	1.44	76963.07
8	24.99	3.79	58.84	2.79	18.90	9.83	1.47	81272.29
9	4.54	5.33	66.99	1.82	18.34	10.29	1.48	72693.92
10	9.71	6.23	64.17	2.01	18.47	10.22	1.47	74163.99
11	5.37	6.87	68.16	1.92	18.50	10.19	1.48	75685.06
12	14.71	3.72	68.66	2.43	16.31	10.82	1.48	71271.81
13	17.97	21.64	39.52	2.49	16.18	10.49	1.48	71412.06
14	16.44	21.44	43.70	2.47	15.50	10.70	1.52	73528.22
15	14.72	7.34	55.12	2.20	16.67	11.16	1.49	70493.69
16	12.93	3.75	58.90	2.09	17.70	10.64	1.47	76205.74
17	20.95	19.15	56.63	3.09	15.37	11.13	1.44	74255.68
18	15.55	5.61	54.84	2.25	17.43	10.52	1.46	79961.07
19	12.34	19.86	66.18	2.41	16.01	11.61	1.46	70160.88
20	15.81	8.08	55.24	2.72	15.95	10.96	1.47	79470.71
21	9.63	3.08	62.22	1.98	17.89	10.68	1.47	77404.70
22	14.65	6.78	53.25	2.19	16.56	10.63	1.46	79049.96
23	8.47	5.92	61.67	2.08	16.05	11.19	1.44	73203.06
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.90	12.23	58.97	2.49	17.62	10.43	1.45	76449.37
最 大 值	41.41	64.24	72.45	5.12	20.93	11.61	1.52	82708.61
發生時間	0	2	5	2	2	19		2
最 小 值	4.54	3.08	38.39	1.82	15.37	8.21	1.40	70160.88
發生時間	9	21	2	9	17	2		19
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.13 %	-0.15 %	0.09 %	0.05 %		0.07	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %