P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.06	3.65	62.30	1.94	13.06	13.89	1.46	70020.31
1	6.48	18.76	96.05	2.30	13.26	14.61	1.41	62782.02
2	4.76	22.88	87.23	1.10	14.58	13.08	1.47	78284.22
3	6.10	4.53	63.41	1.03	14.63	13.21	1.42	75597.20
4	10.37	27.77	53.47	1.86	13.42	13.33	1.42	75626.94
5	6.04	3.52	88.74	1.26	14.37	14.07	1.42	67201.67
6	5.38	30.02	65.84	1.11	14.55	13.03	1.43	77918.06
7	15.86	19.76	74.16	2.72	12.43	13.69	1.45	72642.79
8	11.88	25.56	76.28	2.14	13.82	13.56	1.46	72283.29
9	8.61	15.84	62.60	1.14	14.33	12.86	1.42	78654.53
10	12.40	16.60	65.55	2.34	12.81	13.43	1.44	75757.43
11	20.86	48.34	54.60	4.23	11.64	13.30	1.49	76546.45
12	11.52	9.02	52.32	1.99	13.55	13.46	1.42	73729.75
13	10.03	3.36	52.61	1.96	13.48	13.25	1.47	75782.51
14	5.95	6.70	50.40	1.11	14.27	13.70	1.43	70242.22
15	3.95	4.26	80.07	1.34	13.85	13.80	1.49	69327.21
16	3.93	44.48	47.97	1.80	14.47	13.26	1.49	74826.61
17	4.50	23.91	39.63	1.29	14.23	13.04	1.45	77056.33
18	5.18	7.54	53.62	1.48	14.01	13.81	1.41	70195.20
19	5.03	24.83	51.29	1.12	14.44	13.41	1.44	73487.75
20	8.17	11.57	53.76	2.08	13.30	13.67	1.48	72302.99
21	12.07	79.87	56.02	2.08	13.88	13.22	1.44	75864.55
22	13.29	32.21	39.19	2.10	13.83	13.29	1.51	74670.93
23	11.31	13.24	43.04	1.89	14.11	13.36	1.44	74763.08
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.70	20.76	61.26	1.81	13.76	13.47	1.45	73565.17
最 大 值	20.86	79.87	96.05	4.23	14.63	14.61	1.75	78654.53
發生時間	11	21	1	11	3	1		9
最 小 值	3.93	3.36	39.19	1.03	11.64	12.86	1.34	62782.02
發生時間	16	13	22	3	11	9		1
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.02 %		-0.12	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.10 %	0.11 %	-0.02 %	0.05 %		-0.05	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.62	2.26	125.97	0.24	16.35	11.39	1.46	61758.32
1	5.08	1.77	122.80	0.36	17.59	11.23	1.44	61044.07
2	5.43	3.02	116.59	0.14	17.27	10.97	1.44	62699.89
3	5.84	3.78	109.20	0.32	17.34	10.47	1.43	65960.26
4	8.78	9.82	94.77	0.81	16.19	10.93	1.42	62976.90
5	8.76	1.90	97.82	0.38	18.20	10.71	1.42	65263.17
6	13.91	5.66	93.23	0.56	16.86	10.98	1.41	62979.70
7	9.54	2.82	105.06	0.29	17.37	10.60	1.43	66113.36
8	6.61	4.61	96.19	0.57	15.62	10.88	1.44	64490.23
9	2.78	17.01	102.29	0.26	16.54	10.79	1.46	65010.32
10	7.92	12.96	106.20	0.86	14.89	11.00	1.50	67034.25
11	11.93	4.09	105.37	0.85	16.48	10.89	1.46	65058.14
12	6.51	2.25	110.73	0.22	17.42	10.79	1.50	64853.94
13	3.45	2.59	120.11	0.08	17.87	10.49	1.46	66602.39
14	3.88	2.65	115.09	0.07	17.60	10.54	1.45	65530.78
15	6.72	4.34	96.23	0.41	16.96	10.38	1.44	66852.91
16	14.14	8.47	114.89	0.71	16.64	10.78	1.45	65938.86
17	6.96	19.11	95.74	0.42	15.99	11.28	1.49	63883.53
18	4.58	5.01	90.44	0.28	16.51	10.70	1.48	64208.81
19	7.60	6.11	93.52	0.27	17.20	10.63	1.44	64065.29
20	11.29	9.07	83.51	0.80	16.23	10.68	1.43	63774.16
21	14.47	14.19	96.81	1.21	16.00	10.98	1.46	63274.18
22	11.13	4.43	99.69	0.47	16.92	11.10	1.48	61417.27
23	6.34	3.49	110.04	0.17	17.17	11.27	1.50	60129.28
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.01	6.31	104.26	0.45	16.80	10.85	1.45	64205.00
最 大 值	14.47	19.11	125.97	1.21	18.20	11.39	1.51	67034.25
發生時間	21	17	0	21	5	0		10
最 小 值	2.78	1.77	83.51	0.07	14.89	10.38	1.41	60129.28
發生時間	9	1	20	14	10	15		23
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.07 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.11 %	0.22 %	-0.15 %	0.03 %		-0.05	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.31	4.84	76.88	1.59	14.65	10.88	1.45	75168.87
1	7.95	2.09	63.89	1.13	16.69	10.50	1.45	79597.53
2	15.78	9.38	64.45	2.03	15.65	9.95	1.45	82415.88
3	7.96	2.01	80.92	1.28	16.28	10.81	1.44	74807.73
4	9.28	1.44	80.62	1.05	16.56	10.98	1.44	73298.88
5	9.92	4.38	59.42	1.47	15.51	10.24	1.44	79632.45
6	13.85	4.36	75.30	1.62	15.63	11.04	1.44	73432.45
7	7.15	1.95	96.27	1.17	16.58	10.43	1.47	77314.31
8	8.24	3.54	66.52	1.28	16.33	10.17	1.48	80750.43
9	8.03	8.59	59.80	1.09	15.60	10.37	1.48	80057.60
10	9.00	4.43	69.78	1.06	16.58	10.41	1.48	80013.77
11	12.45	2.92	58.84	1.28	15.59	10.52	1.50	80751.87
12	13.65	8.67	52.34	1.59	14.72	10.46	1.49	77875.89
13	6.16	1.60	74.39	0.97	16.40	10.80	1.49	74375.42
14	3.97	3.45	85.28	0.90	17.53	10.47	1.50	74693.82
15	3.56	3.01	79.22	0.79	17.54	9.64	1.48	89896.09
16	7.78	8.63	66.52	1.15	15.88	10.78	1.48	81827.10
17	9.81	5.89	70.26	1.45	15.55	10.97	1.47	80872.79
18	6.79	1.92	78.54	0.85	17.84	10.54	1.46	84963.62
19	7.32	3.10	72.81	1.02	17.33	10.43	1.47	85172.99
20	7.34	3.35	66.92	1.10	15.91	10.81	1.47	80483.07
21	9.07	4.29	63.08	1.24	15.96	10.55	1.46	80858.07
22	12.71	2.28	80.43	1.15	16.84	11.09	1.44	76966.99
23	11.27	2.36	62.08	0.91	17.14	10.29	1.45	84187.19
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.06	4.10	71.02	1.22	16.26	10.55	1.46	79558.95
最 大 值	15.78	9.38	96.27	2.03	17.84	11.09	1.51	89896.09
發生時間	2	2	7	2	18	22		15
最 小 值	3.56	1.44	52.34	0.79	14.65	9.64	1.42	73298.88
發生時間	15	4	12	15	0	15		4
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.07 %		-0.04	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.09 %	0.12 %	-0.01 %	-0.10 %		-0.05	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %