P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	24.48	89.40	43.48	2.52	13.93	13.45	1.65	79134.98
1	22.93	7.31	41.39	2.45	14.13	13.35	1.64	79527.23
2	20.21	15.15	43.87	2.51	14.13	13.67	1.69	76588.39
3	22.18	4.87	49.63	3.03	13.51	13.92	1.67	75107.44
4	22.39	10.78	43.77	2.74	13.59	13.15	1.72	82915.54
5	22.24	8.95	54.98	2.80	13.87	13.60	1.73	76975.02
6	20.53	17.71	48.87	3.32	13.50	13.35	1.76	80575.53
7	23.89	12.51	46.01	3.24	13.96	13.28	1.73	80525.40
8	16.43	3.04	68.17	3.18	13.47	14.11	1.67	72695.38
9	12.04	6.08	84.45	3.65	12.75	14.49	1.62	68925.14
10	13.40	5.64	60.03	2.89	13.60	13.95	1.63	74005.93
11	15.47	4.75	62.22	3.02	13.34	13.79	1.62	75971.37
12	23.61	5.65	57.47	3.95	12.77	13.78	1.66	76097.95
13	23.66	4.04	59.30	3.93	12.78	14.12	1.65	73097.47
14	16.17	5.33	60.46	3.76	12.34	13.98	1.62	74688.16
15	22.38	42.75	67.67	3.85	13.12	14.06	1.64	73985.23
16	23.70	26.39	69.21	4.68	12.31	14.30	1.61	70692.22
17	22.01	12.27	59.75	4.39	12.82	14.02	1.62	73886.55
18	26.35	10.22	64.90	5.51	12.17	14.20	1.70	72941.90
19	23.23	8.53	77.10	5.76	11.48	15.01	1.63	65283.79
20	13.99	4.53	98.86	5.33	10.96	15.40	1.59	61431.10
21	12.13	3.73	74.00	3.97	12.32	14.52	1.62	69224.32
22	17.43	3.74	93.48	4.92	11.35	15.25	1.60	63200.56
23	19.30	11.10	82.24	5.01	11.20	15.13	1.60	63858.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	20.01	13.52	62.97	3.77	12.89	14.08	1.65	73388.98
最 大 值	26.35	89.40	98.86	5.76	14.13	15.40	2.03	82915.54
發生時間	18	0	20	19	1	20		4
最 小 值	12.04	3.04	41.39	2.45	10.96	13.15	1.47	61431.10
發生時間	9	8	1	1	20	4		20
零點偏移	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.09	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.17 %	-0.15 %	0.09 %	0.27 %		-0.05	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.90	5.46	72.66	0.10	19.11	10.63	1.41	66739.44
1	8.49	3.29	70.80	0.11	18.88	11.14	1.40	63124.17
2	8.40	4.36	67.08	0.13	20.43	10.48	1.40	65843.91
3	11.32	5.19	64.15	0.25	17.81	11.31	1.40	63564.07
4	8.10	7.56	74.20	0.12	18.26	11.71	1.40	60997.98
5	7.88	3.02	65.38	0.22	18.22	10.81	1.38	66853.22
6	7.30	14.93	86.51	0.31	16.97	12.29	1.38	57385.91
7	5.73	5.16	73.13	0.21	17.65	11.41	1.42	63300.70
8	7.77	11.18	75.47	0.17	18.84	11.35	1.41	62746.17
9	17.68	5.62	72.54	0.48	18.76	10.71	1.40	66225.52
10	26.22	26.76	72.40	2.27	18.21	11.30	1.41	63407.79
11	18.29	4.47	76.38	0.50	19.63	11.24	1.40	62461.01
12	11.28	9.88	81.84	0.11	19.48	11.96	1.38	57135.43
13	11.05	5.02	78.08	0.12	20.20	11.06	1.39	63334.56
14	12.87	8.74	62.67	0.24	19.73	10.99	1.43	64337.57
15	12.42	33.09	66.46	0.79	18.45	11.61	1.38	61030.98
16	12.49	4.71	76.88	0.14	20.01	11.47	1.38	62760.53
17	13.29	6.35	74.28	0.50	20.13	11.36	1.38	63221.17
18	14.65	2.74	70.79	0.47	21.77	10.34	1.37	70103.81
19	21.02	3.30	63.51	0.96	20.43	10.77	1.38	65965.13
20	19.26	3.26	66.62	0.87	21.30	10.32	1.36	67635.84
21	11.91	2.57	63.36	0.24	20.72	10.27	1.34	67985.46
22	11.48	3.10	74.13	0.14	20.53	11.32	1.32	61401.95
23	12.81	6.10	75.79	0.13	19.46	11.61	1.35	60647.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.61	7.74	71.88	0.40	19.37	11.14	1.39	63675.40
最 大 值	26.22	33.09	86.51	2.27	21.77	12.29	1.51	70103.81
發生時間	10	15	6	10	18	6		18
最 小 值	5.73	2.57	62.67	0.10	16.97	10.27	1.30	57135.43
發生時間	7	21	14	0	6	21		12
零點偏移	-0.00 %	-0.02 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.06	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.00 %	0.28 %	0.03 %	-0.00 %		0.04	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.73	3.90	81.64	1.85	18.20	10.85	1.47	70805.73
1	15.18	12.59	60.66	2.04	18.09	10.53	1.48	81772.13
2	22.82	5.76	64.05	2.52	19.65	10.76	1.45	81259.94
3	21.64	6.99	51.13	2.69	17.69	10.50	1.44	83179.01
4	22.28	12.44	40.23	3.16	18.63	9.89	1.44	82678.68
5	18.79	4.59	55.03	2.47	17.87	10.61	1.45	80239.84
6	17.84	6.53	51.22	2.92	18.01	10.33	1.45	81023.72
7	13.12	3.45	58.73	2.14	17.41	10.94	1.47	74800.49
8	8.35	2.78	60.25	2.04	17.23	11.10	1.49	73805.80
9	13.82	5.68	55.67	2.31	17.98	10.69	1.50	78972.33
10	20.22	18.25	54.86	3.00	16.82	10.64	1.52	75015.60
11	16.17	11.73	56.28	2.61	19.45	10.36	1.51	77215.68
12	13.20	15.56	47.34	2.29	16.87	11.15	1.48	73203.34
13	9.89	6.65	55.35	1.99	16.07	11.69	1.47	68903.95
14	11.54	8.36	61.78	2.58	15.41	11.97	1.48	66295.68
15	5.52	4.60	66.44	2.21	15.49	12.24	1.47	64845.42
16	8.94	13.34	66.23	3.04	15.63	11.73	1.46	67810.81
17	7.10	49.21	67.53	4.05	12.96	13.29	1.48	57381.75
18	6.39	3.90	53.20	2.50	15.06	11.82	1.47	68190.43
19	10.70	7.86	61.74	2.71	14.84	11.85	1.47	67689.53
20	8.80	23.99	67.26	2.98	14.62	12.86	1.48	60573.32
21	22.07	29.48	62.65	3.72	14.51	12.30	1.48	65563.81
22	17.25	9.69	62.10	3.03	14.48	11.94	1.46	68433.27
23	10.95	11.10	64.05	2.74	14.68	11.97	1.45	68303.72
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.89	11.60	59.39	2.65	16.57	11.33	1.47	72415.17
最 大 值	22.82	49.21	81.64	4.05	19.65	13.29	1.52	83179.01
發生時間	2	17	0	17	2	17		3
最 小 值	5.52	2.78	40.23	1.85	12.96	9.89	1.44	57381.75
發生時間	15	8	4	0	17	4		17
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.05 %	-0.09 %	0.03 %	0.19 %		0.07	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %