

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年10月20日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機							
1	停機							
2	停機							
3	停機							
4	停機							
5	停機							
6	停機							
7	停機							
8	停機							
9	停機							
10	停機							
11	停機							
12	停機							
13	停機							
14	2.35	7.28	35.42	0.13	22.73	9.55	1.39	90375.21
15	9.54	10.81	39.32	2.49	24.19	9.57	1.42	104015.76
16	1.33	2.25	39.76	0.20	20.71	10.25	1.41	102283.59
17	4.43	0.56	49.66	0.15	20.05	10.65	1.41	99242.10
18	10.30	0.30	56.01	0.17	20.18	11.57	1.41	90256.24
19	11.80	0.44	41.01	0.17	20.17	11.71	1.40	88737.03
20	10.50	3.87	31.82	0.16	19.45	11.21	1.41	93529.10
21	10.18	1.00	35.41	0.16	21.48	10.17	1.41	101422.65
22	9.75	0.90	66.82	0.20	20.93	11.22	1.39	92085.82
23	11.43	3.09	54.29	0.20	21.45	11.60	1.40	87732.43
監測時數	10	10	10	10	10	10	10	10
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	10	10	10	10	10	10	10	10
平均值	8.16	3.05	44.95	0.40	21.13	10.75	1.41	94967.99
最大值	11.80	10.81	66.82	2.49	24.19	11.71	1.42	104015.76
發生時間	19	15	22	15	15	19		15
最小值	1.33	0.30	31.82	0.13	19.45	9.55	1.39	87732.43
發生時間	16	18	20	14	20	14		23
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.10 %	-0.07 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-1.47 %	-0.07 %	-0.16 %	0.16 %		0.16	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年10月20日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機							
1	停機							
2	停機							
3	停機							
4	停機							
5	停機							
6	停機							
7	停機							
8	停機							
9	停機							
10	停機							
11	停機							
12	停機							
13	0.15	11.40	49.78	1.44	13.12	11.70	1.18	67627.79
14	2.08	6.97	51.28	1.99	13.24	11.51	1.20	70698.14
15	4.32	5.16	59.77	1.97	15.09	10.76	1.20	75746.00
16	5.43	9.06	52.36	2.03	14.90	10.07	1.15	80581.69
17	1.70	5.34	51.21	0.44	16.42	9.89	1.14	79827.96
18	3.04	4.72	51.63	0.65	17.04	9.58	1.13	81242.46
19	3.70	2.23	56.05	0.74	16.82	10.05	1.14	78492.50
20	2.87	11.40	55.41	1.76	14.53	10.13	1.14	78921.29
21	3.06	5.40	60.42	1.54	14.31	10.56	1.13	76389.22
22	3.49	7.72	61.78	0.95	16.99	10.35	1.12	76957.03
23	3.01	11.17	48.57	0.73	17.16	10.17	1.15	81571.83
監測時數	11	11	11	11	11	11	11	11
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	11	11	11	11	11	11	11	11
平均值	2.99	7.32	54.39	1.29	15.42	10.43	1.15	77095.99
最大值	5.43	11.40	61.78	2.03	17.16	11.70	1.20	81571.83
發生時間	16	13	22	16	23	13		23
最小值	0.15	2.23	48.57	0.44	13.12	9.58	1.12	67627.79
發生時間	13	19	23	17	13	18		13
零點偏移(率)	-0.19 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.40 %	0.04 %	-0.12 %	0.06 %		0.35	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								