P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.55	4.45	57.41	0.71	18.26	11.43	1.42	70262.28
1	15.82	3.53	52.28	0.72	18.66	10.76	1.42	74375.99
2	15.05	6.25	50.82	0.75	18.89	11.17	1.41	71345.49
3	15.72	7.42	52.95	0.88	18.57	11.34	1.41	70925.40
4	16.02	4.77	62.77	0.84	19.23	11.36	1.44	70132.65
5	14.96	4.10	46.61	1.12	17.77	11.07	1.44	73027.01
6	14.32	7.74	43.53	0.59	18.28	11.07	1.48	71833.32
7	15.17	8.23	44.37	0.71	17.21	11.34	1.48	71894.85
8	16.11	6.63	41.64	0.77	16.59	11.46	1.46	70759.50
9	15.98	6.65	45.41	0.89	16.72	11.34	1.48	71308.61
10	14.48	12.04	46.74	1.16	15.95	11.75	1.48	69190.70
11	16.25	10.33	43.78	0.43	18.49	10.80	1.46	74430.86
12	15.36	9.91	42.63	1.03	15.73	11.66	1.50	70086.98
13	14.97	15.79	43.99	0.95	16.20	11.52	1.50	70623.09
14	16.93	19.72	38.41	1.34	15.88	11.17	1.47	72194.53
15	18.37	24.79	41.08	1.16	17.26	10.91	1.49	73765.42
16	14.68	4.45	57.20	0.45	18.95	10.39	1.51	76445.73
17	14.83	5.72	68.09	0.26	17.88	10.94	1.48	73276.85
18	15.04	24.71	46.07	0.68	17.91	10.92	1.46	73611.98
19	16.69	15.94	42.42	0.65	18.23	10.78	1.46	75196.15
20	15.18	31.79	35.27	0.47	18.08	10.51	1.48	76686.22
21	15.47	4.26	37.44	0.39	18.49	10.32	1.49	78478.54
22	15.03	9.71	37.30	0.33	18.28	10.69	1.48	75608.45
23	15.43	6.59	38.24	0.28	19.32	10.49	1.47	75952.24
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.52	10.65	46.52	0.73	17.78	11.05	1.46	72975.53
最 大 值	18.37	31.79	68.09	1.34	19.32	11.75	1.51	78478.54
發生時間	15	20	17	14	23	10		21
最 小 值	14.32	3.53	35.27	0.26	15.73	10.32	1.41	69190.70
發生時間	6	1	20	17	12	21		10
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.09 %	-0.01 %	0.06 %	-0.09 %		0.17	-0.00	0.41 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.34	2.75	59.37	0.09	17.99	10.78	1.44	61459.11
1	13.78	2.22	63.39	0.16	20.56	10.41	1.45	61428.17
2	15.07	3.92	55.66	0.17	17.16	10.61	1.44	62395.52
3	13.60	2.89	63.54	0.14	17.18	11.23	1.44	58923.24
4	15.19	2.50	53.94	0.18	18.15	10.46	1.44	62884.41
5	14.83	2.30	58.43	0.15	18.08	10.31	1.46	63168.91
6	13.79	3.92	51.39	0.33	16.62	10.49	1.46	63061.61
7	12.89	11.60	56.39	0.28	16.44	10.69	1.47	62591.05
8	13.01	4.83	54.47	0.23	16.02	10.95	1.48	61422.55
9	15.80	3.29	56.31	0.25	16.06	10.89	1.49	61266.00
10	14.06	3.87	61.13	0.37	16.28	10.74	1.46	62064.36
11	14.53	15.73	53.25	0.23	16.86	10.56	1.47	62556.14
12	15.58	26.27	51.81	0.58	15.43	10.76	1.49	61914.16
13	15.49	36.01	69.48	0.71	15.08	10.99	1.51	61001.70
14	16.02	20.96	68.84	0.80	15.65	11.09	1.49	60447.79
15	22.55	3.93	73.96	1.04	17.23	10.64	1.49	62536.57
16	14.26	3.29	60.00	0.28	17.73	10.62	1.48	62742.51
17	14.85	1.42	62.81	0.11	19.12	10.47	1.46	63281.53
18	15.51	2.92	58.37	0.10	19.26	10.44	1.44	63445.04
19	13.34	6.46	69.70	0.08	17.20	11.95	1.46	55371.05
20	14.66	8.26	57.05	0.13	16.48	11.43	1.48	59307.45
21	13.41	5.26	56.22	0.09	17.18	10.89	1.48	62051.71
22	14.18	9.31	56.76	0.15	16.53	11.31	1.47	58836.22
23	14.18	4.91	60.60	0.10	17.17	11.15	1.47	59337.66
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.79	7.87	59.70	0.28	17.14	10.83	1.47	61395.60
最 大 值	22.55	36.01	73.96	1.04	20.56	11.95	1.51	63445.04
發生時間	15	13	15	15	1	19		18
最 小 值	12.89	1.42	51.39	0.08	15.08	10.31	1.43	55371.05
發生時間	7	17	6	19	13	5		19
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.78 %	0.18 %	0.02 %	0.00 %		0.30	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.61	4.38	46.70	2.10	16.54	10.62	1.53	76425.16
1	15.64	3.48	51.00	2.28	17.50	10.45	1.53	78587.44
2	14.69	4.62	59.45	2.42	15.96	10.94	1.53	76690.87
3	15.35	2.84	54.78	2.41	15.84	10.71	1.52	75858.27
4	12.51	7.56	54.43	2.78	14.91	11.23	1.54	71319.50
5	15.46	10.22	51.89	2.47	16.25	10.18	1.54	79013.06
6	15.14	11.40	47.73	3.21	14.10	10.53	1.54	73921.09
7	15.19	7.55	50.80	2.79	15.15	10.31	1.54	74909.94
8	9.19	4.04	48.62	1.79	14.56	10.88	1.47	73468.89
9	14.16	24.95	44.10	2.05	14.89	10.41	1.48	73986.74
10	14.11	17.61	42.93	1.76	15.65	10.38	1.43	73857.74
11	14.50	11.45	40.20	1.71	15.19	10.31	1.46	74463.99
12	14.91	19.87	45.41	2.41	13.79	10.67	1.46	71020.11
13	14.88	35.55	43.02	2.73	13.98	10.34	1.43	72059.19
14	14.81	32.65	39.83	2.48	13.90	10.35	1.42	72279.68
15	16.21	無效	39.26	3.80	13.25	10.85	1.42	70714.24
16	14.94	22.36	40.65	2.44	15.66	10.18	1.43	71948.31
17	12.63	6.98	42.70	1.31	17.20	10.55	1.46	69579.19
18	9.79	9.31	54.74	1.43	15.55	12.04	1.44	57294.45
19	14.24	10.79	44.56	1.63	17.69	9.88	1.41	70832.20
20	15.36	36.28	31.96	1.48	16.27	9.83	1.42	72816.78
21	15.04	17.93	33.77	1.51	15.47	10.07	1.42	72409.03
22	15.21	8.00	36.15	1.28	15.82	10.49	1.42	71713.03
23	14.18	7.25	41.40	1.39	16.06	10.63	1.42	70278.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.32	13.79	45.25	2.15	15.47	10.53	1.47	72726.98
最 大 值	16.21	36.28	59.45	3.80	17.69	12.04	1.55	79013.06
發生時間	15	20	2	15	19	18		5
最 小 值	9.19	2.84	31.96	1.28	13.25	9.83	1.41	57294.45
發生時間	8	3	20	22	15	20		18
零點偏移	-0.02 %	0.00%	-0.05 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.07 %	-0.03%	-0.21 %	-0.15 %		0.11	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %