

P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年12月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.67	10.04	95.87	1.93	15.16	12.76	1.40	60122.93
1	19.48	4.57	70.70	1.22	17.86	10.94	1.33	70024.20
2	19.26	4.36	74.39	1.75	15.63	11.62	1.33	67948.45
3	17.27	3.40	85.30	1.85	15.65	11.85	1.33	66441.71
4	20.71	5.13	76.31	2.70	14.07	11.87	1.33	68016.30
5	21.46	19.94	80.57	2.38	14.68	11.72	1.34	66880.19
6	15.83	4.38	106.50	2.21	14.65	12.82	1.40	59497.12
7	15.77	4.16	113.86	1.59	15.09	12.41	1.43	62026.69
8	14.87	3.40	122.79	1.68	14.80	12.58	1.46	60890.34
9	16.32	3.56	111.24	1.90	14.76	12.05	1.41	64786.80
10	17.13	7.98	87.31	2.23	14.21	12.00	1.37	64565.89
11	維護							
12	維護							
13	維護							
14	維護							
15	15.57	7.41	85.08	2.54	14.62	11.41	無效	69034.75
16	17.21	11.80	80.19	3.07	13.79	11.75	1.39	66472.18
17	16.35	10.03	90.77	2.81	14.14	12.31	1.45	62903.42
18	14.31	7.54	103.89	2.42	15.07	12.49	1.46	61332.30
19	24.21	7.08	82.72	2.55	15.23	11.73	1.41	67550.38
20	14.66	2.92	89.24	2.02	15.65	11.58	1.41	69310.44
21	18.82	6.06	82.25	3.77	13.48	12.54	1.39	65998.09
22	19.36	8.28	77.20	3.44	14.13	11.96	1.38	66722.74
23	15.97	5.15	92.25	1.90	16.33	11.72	1.40	66710.55
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	19	20
平均值	17.36	6.86	90.42	2.30	14.95	12.01	1.39	65361.77
最大值	24.21	19.94	122.79	3.77	17.86	12.82	1.50	70024.20
發生時間	19	5	8	21	1	6		1
最小值	12.67	2.92	70.70	1.22	13.48	10.94	1.33	59497.12
發生時間	0	20	1	1	21	1		6
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.03 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.33 %	-0.05 %	-0.09 %	-0.19 %		-0.00	-0.03	0.38 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	79.17 %	83.33 %

P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年12月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.23	9.40	56.43	0.48	17.64	10.25	1.43	60508.26
1	16.04	12.37	55.81	0.31	20.47	9.95	1.43	62601.60
2	16.47	3.61	44.34	0.43	17.88	10.37	1.43	59733.63
3	15.55	7.34	58.16	0.24	18.54	10.52	1.44	58878.45
4	18.21	12.75	49.37	0.63	17.93	10.04	1.46	61857.29
5	18.26	2.04	55.82	0.50	17.16	10.65	1.46	60395.77
6	16.97	2.22	63.03	0.57	17.43	10.51	1.46	61839.72
7	17.15	8.01	61.34	0.11	18.88	10.50	1.44	60911.88
8	17.98	5.24	50.90	0.29	19.05	10.06	1.45	63562.93
9	19.42	4.69	55.11	0.34	18.19	10.26	1.41	64680.14
10	26.29	7.67	48.62	1.04	16.99	10.61	1.39	60372.16
11	維護							
12	維護							
13	維護							
14	維護							
15	23.99	26.30	59.43	1.34	14.64	11.23	無效	57176.50
16	24.71	22.95	70.77	1.18	14.40	11.40	1.40	60007.10
17	15.64	3.80	68.83	0.44	16.12	11.10	1.43	58175.00
18	14.12	11.95	71.48	0.33	17.31	11.55	1.45	52477.47
19	15.06	18.37	58.52	0.24	18.47	10.61	1.42	60853.98
20	16.94	10.55	48.06	0.55	17.44	10.25	1.40	62338.21
21	16.40	19.54	59.64	1.14	15.93	10.67	1.41	61489.09
22	17.39	7.50	62.80	0.98	17.56	10.97	1.41	58432.68
23	16.89	6.69	51.65	0.75	17.12	10.66	1.42	60850.92
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	19	20
平均值	18.04	10.15	57.51	0.59	17.46	10.61	1.43	60357.14
最大值	26.29	26.30	71.48	1.34	20.47	11.55	1.47	64680.14
發生時間	10	15	18	15	1	18		9
最小值	14.12	2.04	44.34	0.11	14.40	9.95	1.38	52477.47
發生時間	18	5	2	7	16	1		18
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.43 %	-1.18 %		-0.13	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	-0.27 %	-0.00 %	0.02 %	-0.01 %		-0.00	-0.00	-0.01 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	79.17 %	83.33 %

P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年12月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.75	3.09	66.12	2.96	15.76	11.10	1.30	74469.36
1	14.73	3.17	65.08	2.75	16.64	11.14	1.30	76003.88
2	12.70	4.41	63.20	2.76	15.49	11.53	1.30	72739.43
3	12.74	5.48	68.16	2.90	15.74	11.87	1.34	70347.53
4	14.06	4.42	65.52	2.59	16.98	11.01	1.35	78470.68
5	12.75	3.46	66.52	2.62	16.77	11.04	1.35	79889.25
6	14.59	3.65	66.75	2.82	15.69	11.28	1.38	79902.52
7	15.17	3.54	67.84	2.80	16.56	11.04	1.38	83724.28
8	14.15	3.19	65.98	2.52	16.31	11.29	1.35	80263.66
9	15.97	11.68	66.54	2.61	15.84	11.25	1.34	77896.89
10	15.80	9.05	73.00	2.88	15.02	11.52	1.34	73539.04
11	維護							
12	維護							
13	維護							
14	維護							
15	25.12	27.43	86.21	4.74	13.53	11.58	無效	76349.83
16	19.84	23.88	76.57	4.28	13.12	11.67	1.30	74242.76
17	16.97	25.21	74.56	3.74	14.60	11.53	1.31	71905.30
18	17.27	4.97	74.33	3.07	17.13	10.79	1.28	75908.54
19	15.60	6.14	65.21	3.11	16.51	10.71	1.29	76869.92
20	16.22	6.11	68.64	3.26	15.47	11.03	1.28	75811.22
21	25.50	65.85	73.97	4.61	13.82	11.30	1.28	72072.47
22	29.69	10.54	61.40	4.64	15.05	11.20	1.29	75157.41
23	19.31	4.88	64.35	3.33	15.83	11.27	1.29	77515.08
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	19	20
平均值	17.15	11.51	69.00	3.25	15.59	11.26	1.32	76153.95
最大值	29.69	65.85	86.21	4.74	17.13	11.87	1.38	83724.28
發生時間	22	21	15	15	18	3		7
最小值	12.70	3.09	61.40	2.52	13.12	10.71	1.26	70347.53
發生時間	2	0	22	8	16	19		3
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.06 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.08 %	0.01 %	0.01 %	-0.15 %		-0.00	-0.00	0.12 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	79.17 %	83.33 %