P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.71	12.02	52.52	1.37	16.60	12.34	1.49	63013.93
1	14.81	12.94	59.77	1.36	17.47	12.42	1.48	63508.89
2	14.61	6.34	44.37	1.17	17.60	11.34	1.49	71382.08
3	15.53	4.11	53.16	1.36	17.16	11.84	1.47	67838.33
4	15.59	9.66	41.71	1.41	17.65	10.92	1.42	74410.76
5	16.09	4.31	45.65	1.56	16.98	10.75	1.40	75659.75
6	12.96	5.08	42.92	1.13	17.25	10.87	1.45	74205.70
7	14.53	5.82	47.89	1.37	16.82	11.31	1.44	71812.06
8	15.48	4.37	51.54	1.67	16.53	11.13	1.44	73311.61
9	14.99	5.25	42.01	2.01	15.38	11.41	1.41	72438.89
10	15.66	14.66	41.37	1.63	16.15	11.29	1.43	72909.28
11	14.97	12.78	49.39	1.62	16.17	11.44	1.44	71220.38
12	15.23	3.35	48.29	1.61	16.44	11.23	1.45	72075.86
13	13.27	3.37	63.08	1.03	17.29	11.71	1.46	68339.21
14	15.37	5.14	54.07	0.98	17.82	11.48	1.46	69698.70
15	16.24	4.72	48.44	1.00	17.73	10.80	1.46	74227.21
16	15.68	3.64	53.02	1.35	16.62	11.06	1.46	73183.25
17	14.50	3.40	62.30	1.30	16.64	11.44	1.46	71231.24
18	15.62	3.80	77.76	1.06	17.08	11.64	1.46	70250.97
19	15.24	7.58	53.82	1.40	16.30	11.25	1.45	73490.22
20	15.57	21.60	40.92	2.01	15.07	11.63	1.44	71379.35
21	15.67	11.40	40.58	1.27	16.83	11.10	1.45	73834.26
22	16.05	4.19	52.37	1.35	17.32	11.09	1.46	73235.46
23	15.06	6.89	47.74	1.49	16.27	11.50	1.43	70610.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.14	7.35	50.61	1.40	16.80	11.37	1.45	71386.14
最 大 值	16.24	21.60	77.76	2.01	17.82	12.42	1.50	75659.75
發生時間	15	20	18	9	14	1		5
最 小 值	12.96	3.35	40.58	0.98	15.07	10.75	1.38	63013.93
發生時間	6	12	21	14	20	5		0
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.04 %		0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.42 %	0.08 %	0.02 %	-0.04 %		0.50	0.02	0.41 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.95	16.06	50.38	0.23	18.90	10.35	1.48	61186.68
1	14.47	12.09	68.80	0.33	18.34	10.46	1.48	62386.20
2	12.85	19.10	56.35	0.60	17.13	10.93	1.48	58487.08
3	13.38	13.03	57.18	0.38	17.74	10.73	1.47	59835.11
4	14.11	8.98	56.63	0.54	16.69	11.02	1.48	58003.49
5	13.99	21.99	56.32	0.85	15.63	11.05	1.45	58750.12
6	15.64	4.29	55.54	0.82	16.11	10.87	1.45	60256.76
7	12.40	9.12	49.39	1.00	15.52	10.82	1.50	60291.66
8	13.57	15.50	63.01	0.89	16.04	10.98	1.51	60809.39
9	14.41	5.63	69.55	0.69	15.91	11.46	1.51	58081.11
10	13.46	6.88	59.17	0.71	15.85	11.48	1.51	56655.95
11	15.05	4.65	60.41	0.74	16.61	11.33	1.51	56318.47
12	14.42	6.51	55.20	0.63	16.04	11.10	1.51	59499.54
13	15.61	6.61	61.55	0.44	17.12	10.87	1.51	60938.88
14	13.65	3.84	63.69	0.25	17.83	11.31	1.51	57707.60
15	13.24	22.46	54.55	1.97	18.30	10.35	1.49	63476.66
16	14.94	6.72	56.49	0.41	16.30	11.03	1.48	59580.47
17	13.81	3.55	59.88	0.46	16.55	10.95	1.47	58909.15
18	13.70	8.62	65.35	0.48	16.24	11.05	1.49	60106.07
19	14.68	18.41	69.59	0.61	15.92	10.88	1.52	61088.76
20	14.41	22.62	61.04	0.83	15.88	11.02	1.52	59737.70
21	11.56	4.98	59.38	0.53	15.08	11.52	1.52	57403.93
22	13.30	20.25	60.48	0.55	15.84	11.09	1.52	59474.79
23	14.42	3.52	53.32	0.38	16.12	11.00	1.51	57670.58
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.00	11.06	59.30	0.64	16.57	10.99	1.49	59444.01
最 大 值	15.64	22.62	69.59	1.97	18.90	11.52	1.57	63476.66
發生時間	6	20	19	15	0	21		15
最 小 值	11.56	3.52	49.39	0.23	15.08	10.35	1.43	56318.47
發生時間	21	23	7	0	21	0		11
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.40 %	0.20 %	0.05 %	-0.18 %		-0.03	-0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.14	8.29	50.66	2.4	16.08	10.55	1.46	72521.66
1	12.49	4.9	57.35	2.28	17.19	11.28	1.47	67170.79
2	13.53	4.59	57.22	2.21	17.25	10.96	1.48	69465.27
3	15.04	4.57	45.45	2.21	17.01	10.05	1.46	75517.18
4	14.5	4.24	50.26	2.17	17.1	10.15	1.41	76058.66
5	14.9	23.77	48.8	3.43	14.95	10.67	1.41	72190.12
6	14.43	6.87	51.09	2.86	15.01	10.49	1.4	73052.80
7	13.37	19.82	42.54	2.96	16.04	9.63	1.42	75988.17
8	11.09	22.04	36.16	2.62	15.07	9.99	1.41	70027.63
9	14.69	20.22	35.22	2.58	15.67	9.69	1.42	71289.70
10	14.86	35.34	34.6	2.49	16.11	9.61	1.44	72168.78
11	14.6	8.92	39.3	2.46	16.56	9.57	1.44	72426.00
12	14.73	11.94	37.65	1.99	17.41	9.5	1.42	74606.97
13	15.23	32.35	33.16	1.89	17.68	9.42	1.42	74021.25
14	14.34	31.48	32.93	1.64	16.08	10.41	1.42	69356.73
15	13.5	7.16	54.23	2	16.3	11.62	1.42	64833.49
16	14.68	4.87	51.6	2.08	16.32	10.6	1.42	75147.49
17	14.61	5.61	54.75	2.79	15.33	10.68	1.42	75711.73
18	14.93	2.36	66.87	2.16	18.14	10.18	1.41	77026.19
19	15.52	2.72	67.45	2.26	17.02	10.15	1.44	75754.99
20	15.12	22.56	48.79	2.62	15.06	10.57	1.45	75065.12
21	14.58	9.29	56.48	2.49	15.55	10.61	1.45	73492.21
22	15.04	5.53	59.24	2.5	15.84	10.75	1.45	75251.68
23	14.65	3.47	54.6	2.01	17.2	10.89	1.44	70970.03
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.40	12.62	48.60	2.38	16.33	10.33	1.43	72879.78
最 大 值	15.52	35.34	67.45	3.43	18.14	11.62	1.48	77026.19
發生時間	19	10	19	5	18	15		18
最 小 值	11.09	2.36	32.93	1.64	14.95	9.42	1.38	64833.49
發生時間	8	18	14	14	5	13		15
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	0.00 %		0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.01 %	-0.08 %	-0.06 %	-0.04 %		0.21	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %