P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.28	1.76	104.90	3.84	12.86	14.77	1.48	54698.35
1	2.36	3.53	105.65	4.23	12.62	15.10	1.51	51585.71
2	2.12	3.13	106.16	3.89	12.67	14.62	1.44	56284.43
3	2.42	1.53	99.88	3.94	12.27	14.44	1.47	57468.59
4	3.06	2.71	84.43	3.19	13.49	14.26	1.48	58687.77
5	2.42	6.63	64.68	2.41	14.08	13.58	1.48	64202.54
6	2.36	2.06	87.28	4.18	12.89	14.71	1.44	55486.96
7	2.45	2.12	93.96	3.88	13.19	14.64	1.44	56309.34
8	2.31	8.69	77.39	3.50	13.13	14.09	1.46	60241.65
9	2.30	1.49	80.29	2.78	14.25	13.78	1.47	62122.91
10	2.51	1.49	88.06	3.30	13.46	14.19	1.46	57380.28
11	2.49	2.33	79.45	3.94	13.00	14.46	1.46	56188.15
12	2.61	4.67	83.39	4.68	11.74	14.69	1.45	55248.53
13	3.48	7.21	90.29	5.37	10.92	14.92	1.47	53427.28
14	4.09	6.20	97.51	5.38	11.39	15.12	1.41	51758.89
15	4.24	6.87	85.18	5.15	11.35	14.86	1.82	52748.83
16	3.59	2.58	92.33	3.79	13.27	14.55	1.47	54958.89
17	3.21	2.38	87.58	4.50	12.00	14.47	1.45	55576.82
18	3.12	2.37	87.36	4.25	12.29	14.47	1.48	57104.40
19	3.28	2.07	89.83	4.29	12.36	14.51	1.48	55510.28
20	3.15	1.63	95.47	3.55	13.36	14.39	1.45	56400.45
21	2.88	1.66	86.65	3.54	13.05	14.09	1.41	59237.39
22	2.87	2.05	91.16	3.92	12.61	14.32	1.38	57634.46
23	2.87	1.89	105.45	4.39	12.40	14.78	1.35	53543.72
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.85	3.29	90.18	4.00	12.69	14.49	1.47	56408.61
最 大 值	4.24	8.69	106.16	5.38	14.25	15.12	2.53	64202.54
發生時間	15	8	2	14	9	14		5
最 小 值	2.12	1.49	64.68	2.41	10.92	13.58	1.31	51585.71
發生時間	2	9	5	5	13	5		1
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.03 %	-0.00 %	0.01 %		0.11	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.34	40.48	75.98	0.16	15.77	12.14	1.42	56461.16
1	2.88	12.50	81.12	0.15	17.82	11.87	1.41	58850.51
2	3.05	9.81	78.04	0.10	16.41	12.06	1.40	57814.31
3	3.30	35.56	75.62	0.20	15.37	12.24	1.40	56194.66
4	3.75	14.75	77.49	0.14	16.41	12.02	1.41	57750.03
5	3.94	4.07	79.05	0.16	18.55	11.39	1.43	61175.96
6	3.94	3.96	70.60	0.13	17.79	11.49	1.44	62903.57
7	2.64	4.29	76.95	0.11	17.74	11.84	1.41	59044.52
8	3.45	2.69	76.02	0.13	18.60	11.18	1.40	63108.72
9	5.10	2.93	63.26	0.14	18.55	10.62	1.39	66103.66
10	7.26	12.82	69.88	0.20	17.34	11.24	1.40	63951.00
11	4.63	7.54	69.13	0.12	17.56	11.24	1.40	63206.24
12	2.73	15.48	62.12	0.16	16.22	10.98	1.39	64715.82
13	5.73	35.15	64.45	0.36	15.63	11.28	1.40	61897.61
14	6.40	8.17	63.17	0.42	15.39	11.47	1.39	60493.12
15	9.95	17.60	65.53	0.67	15.36	11.30	1.40	63279.48
16	7.33	1.62	73.94	0.11	17.65	11.07	1.39	64949.79
17	4.08	5.87	72.56	0.14	17.17	11.18	1.39	62907.75
18	2.38	6.23	73.25	0.11	17.59	11.47	1.39	61732.00
19	3.60	4.15	75.39	0.12	17.92	11.37	1.38	63284.20
20	4.07	6.04	76.31	0.14	18.79	11.39	1.40	62624.62
21	3.46	11.03	76.44	0.11	17.43	11.78	1.40	60734.19
22	5.20	14.08	72.01	0.10	17.61	11.52	1.40	62236.96
23	3.22	7.50	77.44	0.13	18.25	11.27	1.40	64225.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.48	11.85	72.74	0.18	17.21	11.48	1.40	61651.90
最 大 值	9.95	40.48	81.12	0.67	18.79	12.24	1.46	66103.66
發生時間	15	0	1	15	20	3		9
最 小 值	2.38	1.62	62.12	0.10	15.36	10.62	1.37	56194.66
發生時間	18	16	12	2	15	9		3
零點偏移	-0.01 %	-0.02 %	-0.02 %	-0.11 %		-0.01	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.57 %	-0.12 %	0.06 %	-0.00 %		0.20	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.24	4.88	60.84	2.16	16.39	11.38	1.45	73714.29
1	3.70	4.05	65.26	2.39	17.92	11.48	1.46	72828.52
2	4.41	12.40	62.92	2.60	15.38	11.64	1.46	70480.57
3	2.96	5.76	70.54	2.48	15.96	12.08	1.46	67377.84
4	4.64	2.40	64.06	2.31	17.65	11.09	1.46	75104.46
5	5.53	3.40	58.52	2.41	18.18	10.45	1.46	80153.95
6	4.69	4.71	51.45	2.16	16.17	11.08	1.46	76798.51
7	3.82	5.31	56.32	2.28	16.76	11.64	1.46	71622.04
8	2.95	9.06	60.09	2.64	19.03	10.42	1.43	81297.29
9	4.66	4.67	54.80	2.68	19.63	9.86	1.44	85845.50
10	8.79	7.42	52.21	2.90	17.37	10.77	1.44	76660.60
11	6.82	5.00	48.81	2.58	17.34	10.78	1.45	79492.06
12	5.50	4.57	58.19	2.55	16.99	11.18	1.44	77356.98
13	5.50	4.72	53.38	2.66	16.22	10.87	1.43	78086.00
14	6.84	18.12	56.34	3.21	15.04	11.38	1.44	74138.58
15	6.29	26.16	46.18	3.15	14.23	11.24	1.44	67305.24
16	5.94	6.25	53.84	2.85	16.07	10.89	1.44	78552.87
17	5.46	4.84	62.07	2.95	15.18	11.41	1.42	74385.14
18	6.42	3.55	62.96	2.87	16.29	10.97	1.43	78030.55
19	4.70	21.93	53.74	2.49	18.10	10.23	1.43	84691.57
20	4.64	6.92	52.26	2.67	15.80	10.98	1.43	78901.58
21	4.52	2.94	58.20	2.58	16.97	10.65	1.44	79116.56
22	4.53	4.05	52.25	2.60	16.26	10.45	1.44	80227.25
23	4.96	9.66	62.50	3.01	15.55	11.10	1.43	77610.13
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.06	7.62	57.41	2.63	16.69	11.00	1.44	76657.42
最 大 值	8.79	26.16	70.54	3.21	19.63	12.08	1.48	85845.50
發生時間	10	15	3	14	9	3		9
最 小 值	2.95	2.40	46.18	2.16	14.23	9.86	1.42	67305.24
發生時間	8	4	15	0	15	9		15
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.23 %	-0.09 %		0.20	0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %