P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.28	12.63	78.08	1.42	19.03	10.70	1.22	70850.66
1	10.56	8.47	88.82	1.61	18.02	11.51	1.25	65796.38
2	12.53	8.88	77.67	2.50	17.04	11.16	1.23	68515.47
3	15.16	21.23	75.74	2.88	16.61	11.19	1.21	69275.44
4	12.75	8.33	79.69	2.15	17.58	11.01	1.21	69708.42
5	11.86	17.28	88.43	0.83	20.39	10.07	1.22	74804.46
6	11.69	33.49	74.92	1.89	18.58	10.45	1.24	72060.07
7	13.20	3.91	91.87	1.78	19.11	10.47	1.25	72557.89
8	12.94	4.54	83.07	2.00	18.40	10.65	1.26	71368.63
9	15.04	38.76	84.15	2.54	17.14	11.34	1.30	66828.93
10	14.76	69.75	77.01	3.40	17.49	10.86	1.30	70422.83
11	13.59	10.23	79.85	2.79	17.23	11.09	1.26	69293.19
12	12.61	32.31	73.65	3.03	16.81	11.35	1.25	68464.09
13	14.07	9.97	73.91	2.76	17.27	10.92	1.27	70389.25
14	15.92	20.14	78.35	2.64	18.09	10.72	1.27	70717.41
15	無效	84.84	78.41	11.33	15.18	11.48	1.26	67327.31
16	14.92	15.60	70.04	12.20	13.19	12.43	1.22	64529.88
17	12.08	20.93	73.16	5.32	14.60	12.21	1.21	67374.69
18	17.56	67.67	67.38	5.96	14.78	11.71	1.24	66918.28
19	15.37	35.69	76.95	9.65	13.90	12.01	1.26	65443.45
20	26.18	26.16	74.63	12.09	15.49	11.59	1.26	66378.03
21	15.45	4.55	76.51	5.30	17.22	11.19	1.27	69092.58
22	15.23	5.58	71.88	3.91	17.12	11.35	1.30	67945.82
23	14.62	38.33	64.73	3.61	16.62	11.32	1.30	68357.51
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.32	24.97	77.45	4.32	16.95	11.20	1.25	68934.19
最 大 值	26.18	84.84	91.87	12.20	20.39	12.43	1.32	74804.46
發生時間	20	15	7	16	5	16		5
最 小 值	10.56	3.91	64.73	0.83	13.19	10.07	1.20	64529.88
發生時間	1	7	23	5	16	5		16
零點偏移	0.00%	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.02%	0.16 %	-0.02 %	-0.05 %		0.10	0.02	0.32 %
有效比率	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.15	1.57	100.02	0.17	18.56	10.85	1.34	62856.78
1	16.64	3.71	88.75	0.23	17.38	11.08	1.33	62197.08
2	11.98	1.56	86.82	0.15	18.58	10.80	1.34	63038.52
3	12.82	12.98	100.71	0.61	15.64	11.20	1.34	62699.43
4	15.64	27.65	98.09	0.43	15.56	12.22	1.36	54496.06
5	11.48	9.56	106.45	0.10	17.62	11.98	1.37	56633.89
6	10.61	2.66	71.08	0.14	19.82	10.47	1.35	65858.91
7	15.60	5.31	74.29	0.09	18.26	10.84	1.33	63776.95
8	13.54	2.70	83.39	0.13	17.79	10.91	1.33	62950.98
9	12.74	4.67	84.50	0.25	16.87	10.82	1.34	63625.65
10	13.63	25.61	111.84	0.43	16.42	11.31	1.37	62192.39
11	28.42	1.94	103.59	0.26	18.69	11.14	1.35	60282.95
12	21.38	1.85	78.69	0.14	18.57	10.71	1.32	61213.88
13	14.10	2.19	88.15	0.16	18.39	10.57	1.33	63686.04
14	19.53	9.10	88.51	0.22	17.65	10.90	1.34	62869.79
15	16.34	4.31	96.53	0.32	16.31	11.24	1.35	62420.98
16	14.47	1.66	99.00	0.11	16.97	11.22	1.36	62453.76
17	16.08	36.15	89.33	1.02	14.68	11.61	1.33	59355.94
18	15.14	49.84	102.09	2.13	13.83	12.23	1.30	57344.35
19	18.58	21.21	92.95	2.46	14.50	12.71	1.31	55782.22
20	10.72	15.12	90.06	3.48	15.61	12.22	1.31	56802.93
21	14.77	13.61	86.26	2.72	16.57	11.59	1.31	62450.09
22	15.22	3.79	83.19	0.47	16.19	11.82	1.32	60372.82
23	17.20	6.68	87.30	0.25	17.54	11.03	1.34	63345.06
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.32	11.06	91.32	0.69	17.00	11.31	1.34	61196.14
最 大 值	28.42	49.84	111.84	3.48	19.82	12.71	1.42	65858.91
發生時間	11	18	10	20	6	19		6
最 小 值	10.61	1.56	71.08	0.09	13.83	10.47	1.29	54496.06
發生時間	6	2	6	7	18	6		4
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.06 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.54 %	-0.12 %	0.12 %	0.01 %		0.19	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.01	3.06	75.08	2.42	19.88	9.66	1.38	85259.57
1	13.69	18.72	88.44	2.97	16.01	10.68	1.38	78732.60
2	13.94	24.75	71.12	2.63	18.25	10.46	1.38	76757.99
3	14.27	17.69	75.14	2.74	15.84	10.64	1.38	75067.97
4	12.27	18.13	70.21	2.42	18.41	10.75	1.38	77063.14
5	13.45	11.59	77.37	2.47	17.74	10.48	1.38	84809.05
6	13.78	2.8	84.65	2.52	18.26	10.49	1.38	85518.04
7	11.50	3.57	79.56	2.45	17.85	10.32	1.39	84886.92
8	12.79	4.06	62.35	2.48	17.48	10.60	1.38	80201.91
9	15.39	45.82	66.26	4.47	16.78	10.42	1.38	79609.40
10	20.66	無效	93.54	9.36	13.80	11.01	1.40	70719.85
11	16.87	5.72	114.88	3.69	17.02	10.49	1.43	76258.76
12	18.27	1.56	106.20	2.55	20.08	9.80	1.39	82098.56
13	12.41	4.67	79.55	2.38	17.86	10.32	1.38	77247.25
14	11.25	22.45	67.70	6.69	17.70	9.96	1.38	75750.08
15	18.91	20.64	61.58	2.75	16.27	10.18	1.38	74047.38
16	24.33	27.52	59.16	4.79	15.74	10.66	1.39	72516.09
17	25.86	22.43	71.04	7.18	15.72	10.31	1.39	78093.45
18	16.28	14.78	77.78	7.13	15.34	10.60	1.40	77486.42
19	16.24	21.39	64.73	4.55	15.55	10.78	1.39	75163.58
20	19.67	22.79	69.17	10.48	14.98	11.23	1.42	72305.12
21	13.51	9.37	64.98	3.05	16.97	10.69	1.39	75593.06
22	13.97	6.4	62.81	2.66	16.05	10.66	1.39	76490.81
23	12.40	23.33	60.65	2.64	16.47	10.30	1.39	75666.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.65	15.36	75.16	4.06	16.92	10.48	1.39	77806.00
最 大 值	25.86	45.82	114.88	10.48	20.08	11.23	1.44	85518.04
發生時間	17	9	11	20	12	20		6
最 小 值	11.25	1.56	59.16	2.38	13.80	9.66	1.37	70719.85
發生時間	14	12	16	13	10	0		10
零點偏移	0.00 %	0.00%	-0.00 %	-0.00 %		-0.12	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.16%	-0.01 %	-0.15 %		0.34	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %