P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.12	4.96	63.71	1.04	15.45	12.51	1.41	63855.11
1	13.51	5.29	64.92	1.29	14.86	12.71	1.41	62051.05
2	13.57	9.07	69.96	1.46	14.87	13.27	1.41	57980.28
3	12.41	7.48	80.62	1.27	15.40	12.71	1.42	62036.49
4	13.84	4.72	52.01	1.12	15.19	11.61	1.41	69899.25
5	14.11	16.01	60.23	1.43	14.88	12.78	1.41	61661.54
6	11.69	7.98	53.69	0.92	15.98	12.16	1.38	66155.68
7	15.16	3.57	56.69	0.69	17.07	11.51	1.39	69716.89
8	12.39	19.32	60.74	1.36	14.98	12.73	1.41	61448.19
9	13.52	6.47	46.85	0.72	16.87	11.59	1.41	68408.02
10	15.26	5.90	42.74	0.57	17.69	11.08	1.40	70912.38
11	16.23	23.99	45.91	1.00	16.56	11.33	1.40	70561.95
12	13.29	11.95	41.69	0.95	16.19	11.39	1.40	70463.70
13	14.46	6.63	46.29	0.77	16.80	11.34	1.41	69578.03
14	14.86	3.55	43.42	0.77	16.82	11.26	1.40	70697.49
15	14.35	3.13	63.41	0.48	18.12	11.17	1.37	70666.66
16	15.69	3.70	52.60	0.91	15.87	11.39	1.34	69758.12
17	14.85	6.54	40.43	1.11	15.46	11.66	1.33	68652.52
18	13.76	17.40	41.06	1.21	15.31	11.68	1.33	69225.96
19	15.21	4.70	44.10	1.11	15.98	11.49	1.33	70266.59
20	14.14	4.87	44.18	0.88	16.29	11.48	1.33	70259.06
21	14.73	6.60	45.18	0.84	16.30	11.43	1.33	71093.33
22	21.99	7.61	42.89	1.46	15.73	11.41	1.33	70189.55
23	13.02	5.02	46.75	0.94	16.16	11.66	1.33	68868.31
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.38	8.19	52.09	1.01	16.03	11.81	1.38	67683.59
最 大 值	21.99	23.99	80.62	1.46	18.12	13.27	1.45	71093.33
發生時間	22	11	3	2	15	2		21
最 小 值	11.69	3.13	40.43	0.48	14.86	11.08	1.33	57980.28
發生時間	6	15	17	15	1	10		2
零點偏移	-0.02 %	-0.00 %	0.00 %	-0.08 %		-0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.05 %	-0.04 %	-0.18 %	0.03 %		-0.00	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.73	6.04	42.17	0.12	19.47	9.89	1.47	65318.88
1	14.17	8.93	40.54	0.16	19.44	10.30	1.47	62602.09
2	13.90	2.09	49.22	0.15	18.68	10.60	1.47	61972.90
3	14.65	2.63	44.86	0.15	18.87	10.06	1.47	65103.41
4	14.51	2.88	47.52	0.31	19.37	9.84	1.47	66457.86
5	14.04	2.46	53.01	0.18	18.84	10.29	1.49	64650.91
6	12.96	4.07	49.08	0.40	16.61	10.73	1.49	62529.22
7	12.54	6.23	44.77	0.14	18.60	10.32	1.47	64322.41
8	13.96	18.69	47.22	0.32	18.25	10.27	1.46	64541.33
9	15.26	6.18	50.21	0.54	17.91	11.17	1.43	62117.69
10	14.97	11.39	45.35	1.00	15.62	11.27	1.41	63372.87
11	15.03	5.37	49.41	0.48	17.23	11.44	1.40	61612.70
12	13.71	9.42	42.63	0.45	16.95	11.20	1.42	63335.43
13	13.29	3.79	46.31	0.51	17.75	11.20	1.43	63441.20
14	14.34	4.99	44.08	0.45	18.26	10.92	1.41	65222.07
15	13.93	22.88	50.82	0.56	17.45	11.21	1.39	62405.10
16	14.10	3.62	46.11	0.12	17.94	10.37	1.39	64540.82
17	14.28	14.22	45.70	0.24	16.99	10.54	1.41	63415.04
18	14.66	16.06	47.85	0.18	18.73	10.24	1.42	63603.24
19	13.40	4.37	49.96	0.15	18.80	10.12	1.41	62618.25
20	14.20	2.79	48.26	0.10	18.55	10.13	1.41	64337.20
21	14.27	9.81	57.12	0.09	18.38	10.03	1.42	65006.64
22	14.16	22.78	58.78	0.14	18.02	10.18	1.42	64054.86
23	13.23	31.51	58.64	0.16	20.28	9.68	1.42	63808.12
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.05	9.30	48.32	0.30	18.21	10.50	1.43	63766.26
最 大 值	15.26	31.51	58.78	1.00	20.28	11.44	1.50	66457.86
發生時間	9	23	22	10	23	11		4
最 小 值	12.54	2.09	40.54	0.09	15.62	9.68	1.38	61612.70
發生時間	7	2	1	21	10	23		11
零點偏移	-0.00 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %		0.00	-0.00	-0.02 %
全幅偏移	-0.14 %	-0.04 %	0.03 %	-0.10 %		-0.00	-0.06	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.99	4.39	44.09	1.50	18.02	9.87	1.45	78234.86
1	13.85	2.81	46.63	1.47	18.26	10.23	1.48	76237.29
2	15.11	4.09	43.80	1.58	16.76	10.13	1.48	77234.15
3	13.62	5.16	50.05	1.89	15.31	10.61	1.49	74784.30
4	13.75	2.65	53.21	1.93	15.25	10.74	1.49	74313.19
5	14.52	3.09	52.86	1.74	17.26	10.17	1.49	76997.13
6	13.78	12.29	40.27	1.93	14.78	10.21	1.49	72761.36
7	13.83	2.88	48.48	1.93	15.39	10.44	1.49	74223.13
8	11.95	2.29	57.04	2.09	14.71	10.76	1.47	72795.20
9	14.39	2.59	50.74	1.97	15.55	10.53	1.46	72118.80
10	13.84	2.61	50.45	2.11	14.79	10.78	1.44	70895.22
11	15.68	2.98	51.57	2.31	14.71	10.70	1.42	71100.25
12	13.22	2.96	60.55	2.02	15.46	10.72	1.48	70638.06
13	13.93	3.42	48.71	2.14	15.49	10.20	1.47	73380.55
14	13.57	3.85	43.60	1.84	15.86	10.10	1.43	74196.79
15	14.96	5.81	46.63	2.14	15.20	10.27	1.45	72834.70
16	14.03	5.49	48.11	2.07	15.65	10.02	1.48	74398.13
17	14.00	4.84	50.40	1.81	16.02	10.16	1.48	75819.44
18	12.82	2.56	55.55	1.70	16.59	10.25	1.49	75884.64
19	14.31	6.49	45.42	1.75	15.76	10.43	1.47	73813.91
20	14.51	18.82	45.84	2.19	14.69	10.60	1.47	71317.33
21	15.41	3.36	50.74	2.01	16.14	10.24	1.49	74030.60
22	12.74	3.34	49.90	1.85	16.08	10.30	1.50	72873.42
23	14.73	1.74	65.70	1.76	16.90	10.16	1.52	74946.68
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.02	4.60	50.01	1.91	15.86	10.36	1.47	73992.88
最 大 值	15.68	18.82	65.70	2.31	18.26	10.78	1.54	78234.86
發生時間	11	20	23	11	1	10		0
最 小 值	11.95	1.74	40.27	1.47	14.69	9.87	1.41	70638.06
發生時間	8	23	6	1	20	0		12
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.11 %	-0.03 %	0.22 %	-0.05 %		0.16	-0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %