P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月23日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.80	50.67	53.50	1.06	14.39	12.71	1.33	76499.29
1	5.05	11.41	57.92	1.15	13.87	13.16	1.30	72569.01
2	5.60	53.49	56.95	0.92	14.42	13.12	1.32	72560.09
3	4.05	37.16	59.49	1.34	13.46	13.09	1.32	72265.41
4	7.61	37.72	59.20	2.34	13.00	13.23	1.31	72840.68
5	7.25	8.04	62.22	1.51	13.09	13.20	1.30	72246.39
6	4.53	5.02	61.82	1.21	13.76	13.13	1.28	74732.55
7	4.68	32.85	63.86	1.24	13.80	13.43	1.23	72371.97
8	7.12	18.81	67.97	0.75	14.95	12.96	1.22	79082.44
9	10.80	21.11	59.52	1.20	14.13	13.38	1.23	73446.86
10	9.75	14.13	58.87	1.21	13.84	13.15	1.23	75170.38
11	8.80	17.51	64.11	0.72	14.99	12.98	1.24	77378.87
12	7.74	3.32	71.23	0.29	15.43	12.95	1.26	78929.98
13	8.44	2.68	94.64	0.29	15.27	13.58	1.28	73583.98
14	9.76	19.65	78.33	1.26	13.90	13.87	1.30	71177.79
15	16.81	17.10	59.73	1.93	13.44	13.09	1.32	76010.10
16	19.83	7.69	63.84	2.10	12.92	13.40	1.30	74561.45
17	13.31	4.95	65.94	1.79	13.48	13.40	1.23	73714.84
18	10.69	15.86	65.09	1.27	13.69	13.25	1.24	76170.51
19	12.18	39.32	67.89	2.51	12.52	13.38	1.28	73033.94
20	20.60	7.87	70.26	2.75	13.07	13.50	1.24	74719.91
21	22.84	7.00	68.16	2.79	12.46	13.40	1.25	75408.95
22	19.46	10.08	64.43	2.26	13.05	13.40	1.37	74493.35
23	18.16	4.16	66.91	1.92	13.55	13.33	1.24	75278.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.87	18.65	65.08	1.49	13.77	13.25	1.27	74510.29
最 大 值	22.84	53.49	94.64	2.79	15.43	13.87	1.67	79082.44
發生時間	21	2	13	21	12	14		8
最 小 值	4.05	2.68	53.50	0.29	12.46	12.71	1.18	71177.79
發生時間	3	13	0	12	21	0		14
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.04 %	0.08 %	0.11 %		-0.03	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月23日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.56	5.67	69.93	0.67	16.27	10.57	1.50	65850.50
1	13.00	5.54	72.40	0.55	17.10	10.53	1.53	67863.35
2	16.50	24.22	69.29	0.99	16.54	10.59	1.51	66643.21
3	22.01	22.25	71.25	2.57	15.63	10.60	1.50	66131.97
4	14.78	26.87	68.97	1.41	17.40	10.27	1.49	66725.33
5	11.99	3.26	67.83	1.28	17.01	10.27	1.50	65887.09
6	11.42	5.17	67.79	1.08	16.90	10.54	1.51	65020.88
7	17.08	8.10	69.14	2.51	16.11	10.33	1.48	66294.65
8	16.43	3.15	72.75	2.09	17.79	10.31	1.46	65807.04
9	15.41	7.28	68.51	1.62	17.70	10.37	1.46	66115.24
10	14.01	3.62	79.32	0.95	18.53	10.21	1.47	66801.96
11	10.03	3.48	81.46	0.34	19.32	10.38	1.48	64326.60
12	13.50	2.74	92.05	0.50	18.98	10.02	1.46	69897.11
13	11.90	2.84	79.56	0.19	19.09	10.53	1.44	67462.59
14	15.39	3.90	72.57	0.62	18.96	10.14	1.44	70690.86
15	20.26	23.33	79.02	1.52	17.62	10.39	1.42	68374.43
16	21.43	7.12	73.61	1.58	16.20	10.82	1.44	66865.06
17	8.19	3.22	77.38	0.47	17.83	10.65	1.44	66533.55
18	13.00	3.81	72.92	1.00	17.08	10.62	1.44	68089.37
19	24.59	4.73	78.55	1.60	16.57	10.84	1.46	67585.76
20	18.20	17.66	76.54	1.45	17.50	10.05	1.46	70258.39
21	15.45	4.23	79.24	1.13	16.94	10.64	1.46	67799.13
22	16.71	3.05	74.24	1.62	16.36	10.87	1.46	66249.87
23	15.32	6.02	78.39	0.96	17.96	10.31	1.45	68406.77
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.38	8.39	74.70	1.20	17.39	10.45	1.47	67153.36
最 大 值	24.59	26.87	92.05	2.57	19.32	10.87	1.54	70690.86
發生時間	19	4	12	3	11	22		14
最 小 值	8.19	2.74	67.79	0.19	15.63	10.02	1.42	64326.60
發生時間	17	12	6	13	3	12		11
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.03 %	-0.07 %		-0.07	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	0.01 %		0.25	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月23日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.47	4.14	69.01	1.50	15.75	11.70	1.38	73483.39
1	14.33	5.95	47.86	2.06	15.28	10.80	1.38	81032.60
2	11.76	10.28	58.04	1.59	16.58	10.66	1.40	84042.22
3	16.03	8.53	56.84	3.20	14.84	10.94	1.40	82701.10
4	11.51	3.46	56.10	2.53	16.76	10.36	1.39	81792.70
5	9.76	4.98	51.27	2.60	14.89	10.70	1.39	80464.53
6	14.75	7.53	57.35	3.05	15.92	10.65	1.38	80524.57
7	10.59	3.13	59.16	2.38	16.15	10.81	1.38	80589.44
8	15.42	4.14	52.10	3.67	15.17	10.96	1.36	79335.64
9	15.55	3.44	73.93	2.33	16.02	11.09	1.36	82872.62
10	15.77	5.11	59.16	2.64	15.41	11.23	1.38	87335.82
11	12.45	4.31	64.53	1.87	15.39	10.95	1.38	87955.76
12	10.58	6.32	56.20	2.12	14.57	11.10	1.37	85877.49
13	11.43	2.84	73.53	1.78	16.43	11.00	1.37	86573.26
14	7.08	3.10	106.37	1.56	17.52	10.61	1.38	88696.24
15	13.86	6.28	76.20	2.79	15.31	10.60	1.37	92511.51
16	13.68	17.39	54.56	2.85	14.10	11.18	1.37	80361.51
17	11.37	3.07	59.07	2.08	16.10	10.70	1.35	80648.99
18	14.47	3.56	55.37	2.52	15.48	11.05	1.34	79222.53
19	14.12	6.24	49.57	2.73	15.05	10.75	1.34	81693.58
20	16.34	15.97	67.72	3.47	15.57	11.06	1.35	79470.72
21	16.89	6.63	52.42	2.72	16.04	10.38	1.35	83182.28
22	15.10	5.42	58.09	2.80	15.29	10.64	1.35	79549.96
23	15.96	4.23	59.31	3.11	15.13	10.52	1.36	83624.50
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.22	6.09	61.41	2.50	15.61	10.85	1.37	82647.62
最 大 值	16.89	17.39	106.37	3.67	17.52	11.70	1.42	92511.51
發生時間	21	16	14	8	14	0		15
最 小 值	7.08	2.84	47.86	1.50	14.10	10.36	1.34	73483.39
發生時間	14	13	1	0	16	4		0
零點偏移	-0.06 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.13 %	-0.04 %	-0.23 %		-0.05	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %