

P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年05月19日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)								
全幅偏移(率)								
有效比率								
備註								

P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年05月19日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.54	2.97	53.71	0.22	16.83	10.54	1.49	93500.53
1	14.88	6.39	52.66	0.11	18.88	10.33	1.49	96468.34
2	14.39	4.73	60.81	0.16	17.88	10.91	1.50	90988.43
3	15.26	3.27	52.19	0.15	18.56	10.31	1.50	96508.07
4	13.44	9.54	45.39	0.15	18.49	10.41	1.49	94958.00
5	12.95	6.30	48.04	0.13	17.97	10.58	1.49	94122.76
6	13.93	3.45	55.64	0.09	17.99	10.04	1.52	94992.01
7	13.17	4.80	49.75	0.22	16.88	10.65	1.53	93796.30
8	14.77	4.75	45.50	0.29	17.62	10.69	1.54	91821.23
9	13.91	8.48	59.67	0.11	18.66	10.09	1.56	97676.12
10	12.27	13.56	55.69	0.11	17.21	10.58	1.56	94030.86
11	13.51	8.36	57.59	0.11	17.37	10.72	1.52	92422.77
12	11.39	14.74	53.71	0.33	17.28	10.81	1.49	87669.02
13	11.30	15.58	48.35	0.12	17.74	10.34	1.49	94951.97
14	17.33	8.71	54.42	0.22	17.46	10.69	1.51	90985.85
15	14.53	6.01	47.43	0.12	18.01	10.42	1.51	94852.48
16	14.25	13.56	57.62	0.17	17.42	10.61	1.51	91939.31
17	13.06	2.77	49.72	0.15	19.83	9.95	1.50	94570.76
18	14.40	3.63	48.48	0.11	18.81	10.14	1.49	94768.03
19	13.46	17.09	50.65	0.10	17.38	11.15	1.50	86027.19
20	14.43	3.66	45.45	0.14	17.99	10.41	1.53	94630.60
21	13.88	7.09	43.08	0.10	18.22	10.12	1.56	97232.14
22	13.72	11.01	54.02	0.12	17.72	10.64	1.57	93886.18
23	13.60	13.41	49.44	0.13	18.15	10.40	1.56	94141.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	13.85	8.08	51.63	0.15	17.93	10.48	1.52	93622.53
最大值	17.33	17.09	60.81	0.33	19.83	11.15	1.57	97676.12
發生時間	14	19	2	12	17	19		9
最小值	11.30	2.77	43.08	0.09	16.83	9.95	1.47	86027.19
發生時間	13	17	21	6	0	17		19
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.04 %		-0.23	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	3.52 %	0.07 %	-0.02 %	0.98 %		0.09	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年05月19日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.72	13.33	34.26	1.09	17.15	9.13	1.43	76969.65
1	12.91	12.32	30.48	0.72	18.21	8.93	1.43	76732.70
2	14.11	7.01	37.78	0.90	18.01	9.75	1.44	70886.74
3	13.26	6.43	45.30	1.31	19.39	9.04	1.44	76261.03
4	12.32	3.93	46.21	1.06	18.19	9.85	1.44	69498.77
5	13.71	8.18	39.76	1.41	17.65	9.54	1.44	70835.17
6	12.83	11.26	40.42	1.61	16.96	9.51	1.45	71940.86
7	11.51	6.92	43.76	1.02	16.60	10.45	1.39	63741.27
8	13.53	5.71	48.37	1.21	16.89	10.00	1.39	68522.35
9	13.19	3.37	56.38	1.55	16.97	9.59	1.39	70277.52
10	10.87	6.48	64.47	1.44	17.44	9.18	1.40	70053.52
11	15.02	7.43	56.85	1.36	17.40	9.21	1.39	74946.37
12	14.41	8.98	44.03	1.20	17.23	9.38	1.38	75362.40
13	12.00	4.05	40.69	0.95	16.37	9.86	1.38	72027.36
14	15.91	2.83	43.92	1.37	17.06	9.76	1.37	71115.53
15	14.85	4.65	40.00	1.44	17.05	9.50	1.37	71257.34
16	13.15	3.20	40.51	1.41	15.71	9.84	1.38	68724.13
17	14.66	6.07	44.27	1.10	16.76	9.84	1.38	70729.10
18	13.37	4.56	52.85	1.14	16.17	10.97	1.38	63781.92
19	11.09	5.57	56.34	1.46	15.33	11.42	1.40	61621.73
20	14.02	8.35	49.83	1.64	16.04	9.87	1.40	71265.54
21	13.87	3.88	50.96	1.33	16.62	10.09	1.40	72936.10
22	13.81	2.11	48.98	1.20	17.36	9.73	1.40	75613.58
23	13.80	7.14	46.90	1.11	17.26	9.77	1.39	74283.73
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	13.45	6.41	45.97	1.25	17.08	9.76	1.40	71224.35
最大值	15.91	13.33	64.47	1.64	19.39	11.42	1.46	76969.65
發生時間	14	0	10	20	3	19		0
最小值	10.87	2.11	30.48	0.72	15.33	8.93	1.36	61621.73
發生時間	10	22	1	1	19	1		19
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.03 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.17 %	0.20 %	-0.34 %	0.79 %		-0.11	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								