

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年11月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.70	2.11	76.54	0.84	14.94	13.92	1.13	70761.45
1	5.61	3.38	68.13	1.08	14.80	13.54	1.16	73943.06
2	3.86	9.98	55.92	0.94	15.24	13.49	1.11	74125.59
3	2.62	3.68	58.03	0.36	15.74	13.65	1.06	72914.16
4	1.99	1.62	75.21	0.76	14.72	14.08	1.05	70636.82
5	2.01	1.73	100.46	1.25	14.27	14.75	1.04	65301.61
6	1.55	3.79	110.19	1.00	14.59	14.12	1.06	69214.50
7	1.42	10.14	83.35	0.29	16.09	12.87	1.05	79904.31
8	1.71	44.86	52.26	0.75	15.10	13.00	1.05	79404.50
9	1.73	6.32	47.38	1.58	13.24	13.68	1.11	72389.61
10	3.01	22.92	51.94	2.01	12.96	13.49	1.12	74323.32
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.10	120134.25
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.21	141398.86
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.14	127112.40
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.16	147093.22
15	1.81	4.16	50.26	2.78	13.63	13.03	1.18	87610.67
16	2.09	3.59	78.52	2.59	13.74	14.25	1.14	67771.54
17	2.48	6.54	55.96	2.30	13.76	13.21	1.15	78334.05
18	5.25	16.61	54.49	3.35	12.84	13.77	1.16	74046.99
19	4.68	9.96	62.62	3.07	12.88	14.05	1.13	70982.75
20	2.77	19.30	54.11	2.34	13.69	13.37	1.10	76292.54
21	2.84	3.28	57.46	2.28	13.81	13.54	1.11	74572.40
22	3.00	2.95	57.83	1.92	14.31	13.49	1.09	75209.95
23	2.71	14.75	50.82	2.17	13.96	13.56	1.11	74561.68
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	24	24
平均值	2.89	9.58	65.07	1.68	14.22	13.64	1.11	84085.01
最大值	5.61	44.86	110.19	3.35	16.09	14.75	1.36	147093.22
發生時間	1	8	6	18	7	5		14
最小值	1.42	1.62	47.38	0.29	12.84	12.87	1.02	65301.61
發生時間	7	4	9	7	18	7		5
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.08 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.08 %	0.58 %	0.29 %		0.11	-0.00	0.25 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	100.00 %	100.00 %

