P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年07月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值							0.00	
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.03 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.11 %	-0.05 %	0.06 %		0.27	-0.00	0.32 %
有效比率								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年07月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.57	19.43	84.32	0.17	17.66	11.84	1.37	57590.83
1	7.61	1.85	68.05	0.12	21.71	9.84	1.35	69667.75
2	9.63	3.29	67.17	0.17	19.81	9.97	1.34	68786.84
3	8.54	11.98	83.17	0.15	17.24	11.76	1.34	58530.06
4	7.51	2.84	69.27	0.17	18.93	10.53	1.33	65911.56
5	9.05	4.02	70.90	0.15	18.05	10.80	1.31	65043.59
6	7.22	24.97	87.03	0.15	16.73	12.18	1.32	56445.13
7	5.35	4.70	65.41	0.13	17.95	10.71	1.33	66072.65
8	6.80	14.38	63.55	0.13	17.91	10.23	1.37	67860.44
9	11.27	71.08	69.24	0.96	16.28	10.49	1.40	69113.50
10	16.48	29.55	67.72	0.33	17.66	10.59	1.40	66415.94
11	9.98	6.17	69.68	0.14	18.56	10.47	1.40	66601.52
12	9.15	3.59	68.19	0.10	18.44	10.23	1.38	69117.15
13	12.84	9.26	69.43	0.11	18.11	10.16	1.36	71173.23
14	8.62	6.98	64.66	0.10	16.95	10.40	1.37	67368.68
15	11.11	25.82	73.24	0.49	16.05	10.52	1.39	68967.99
16	9.14	5.08	71.85	0.12	18.60	10.31	1.39	67913.14
17	8.04	2.83	67.82	0.16	19.49	10.06	1.38	69275.99
18	6.23	3.67	71.06	0.17	18.98	10.65	1.38	65284.22
19	8.72	5.06	67.67	0.15	19.06	10.48	1.37	67017.87
20	8.95	3.44	66.66	0.15	18.75	10.44	1.38	67759.44
21	7.84	2.73	69.68	0.16	18.98	10.23	1.38	68008.62
22	6.46	4.66	72.89	0.17	18.48	10.86	1.39	63526.65
23	7.28	2.89	75.97	0.19	19.85	10.56	1.37	66149.01
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.72	11.26	71.03	0.20	18.34	10.60	1.37	66233.41
最 大 值	16.48	71.08	87.03	0.96	21.71	12.18	1.42	71173.23
發生時間	10	9	6	9	1	6		13
最 小 值	5.35	1.85	63.55	0.10	16.05	9.84	1.30	56445.13
發生時間	7	1	8	12	15	1		6
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %		0.03	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.95 %	0.15 %	0.06 %	-0.04 %		0.34	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年07月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.32	3.27	65.86	2.25	17.05	10.64	1.35	86891.82
1	3.00	4.20	62.75	2.20	17.39	10.64	1.33	88042.83
2	2.92	10.31	67.85	2.35	16.64	10.76	1.33	86904.80
3	3.85	11.83	60.92	2.46	17.81	10.17	1.33	92313.73
4	5.59	4.31	62.56	2.55	17.42	10.16	1.34	91832.14
5	5.58	4.45	64.71	2.59	17.13	10.41	1.34	90784.51
6	4.22	7.30	56.94	2.30	17.90	10.06	1.34	91317.64
7	5.42	32.74	49.10	2.51	17.74	9.41	1.36	91120.72
8	5.65	28.70	52.70	2.79	16.92	9.79	1.37	89920.09
9	6.64	10.34	58.70	2.82	15.82	10.29	1.35	85873.97
10	6.42	13.71	62.49	2.92	15.20	10.52	1.39	86487.74
11	7.29	26.65	59.65	3.34	16.49	10.26	1.39	85997.82
12	9.63	16.96	53.42	3.89	15.78	10.37	1.34	83279.90
13	9.44	8.72	61.53	3.69	15.15	10.55	1.33	86141.34
14	6.92	8.36	66.72	2.96	16.17	10.73	1.33	86800.27
15	5.73	32.44	57.67	3.07	15.79	10.31	1.35	85673.23
16	4.29	15.88	61.86	2.66	16.26	10.30	1.38	85020.90
17	3.00	9.73	62.01	2.65	16.36	10.39	1.38	85314.97
18	4.71	6.71	62.83	2.49	16.52	10.48	1.33	85727.20
19	5.48	6.68	62.34	2.71	16.72	10.64	1.34	87342.46
20	5.36	5.34	63.93	2.73	16.84	10.53	1.37	88284.47
21	4.27	7.13	61.48	2.50	16.60	10.37	1.32	89546.10
22	8.40	4.66	66.05	2.87	17.35	10.45	1.31	89194.89
23	5.33	3.83	63.41	2.72	17.42	10.62	1.32	87656.50
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.52	11.84	61.14	2.75	16.69	10.37	1.35	87811.25
最 大 值	9.63	32.74	67.85	3.89	17.90	10.76	1.42	92313.73
發生時間	12	7	2	12	6	2		3
最 小 值	2.92	3.27	49.10	2.20	15.15	9.41	1.30	83279.90
發生時間	2	0	7	1	13	7		12
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.05 %		0.04	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.43 %	0.00 %	0.13 %	0.02 %		0.26	-0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %