

P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年08月14日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.54	6.91	49.06	0.07	19.78	11.13	1.72	84443.39
1	12.70	4.76	51.14	0.11	21.50	10.87	1.75	84968.71
2	13.41	5.27	45.05	0.10	20.38	10.49	1.75	88948.95
3	12.31	5.10	54.61	0.06	19.48	11.61	1.76	81191.52
4	13.94	10.56	55.51	0.28	18.65	11.12	1.75	86078.24
5	11.68	10.85	48.46	0.60	17.34	11.49	1.71	84190.50
6	11.26	12.32	45.55	0.44	17.59	11.44	1.70	80647.05
7	停機							
8	停機							
9	停機							
10	停機							
11	停機							
12	停機							
13	停機							
14	停機							
15	停機							
16	停機							
17	停機							
18	停機							
19	停機							
20	8.61	1.15	46.04	1.13	15.37	11.00	1.70	90773.30
21	8.43	5.53	50.43	1.90	13.78	11.32	1.70	88275.76
22	5.72	2.44	54.46	0.93	15.29	11.48	1.70	85486.61
23	8.60	1.87	59.17	0.36	18.83	10.79	1.70	88207.72
監測時數	11	11	11	11	11	11	11	11
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	11	11	11	11	11	11	11	11
平均值	10.84	6.07	50.86	0.54	18.00	11.16	1.72	85746.52
最大值	13.94	12.32	59.17	1.90	21.50	11.61	1.76	90773.30
發生時間	4	6	23	21	1	3		20
最小值	5.72	1.15	45.05	0.06	13.78	10.49	1.70	80647.05
發生時間	22	20	2	3	21	2		6
零點偏移(率)	-0.07 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		0.06	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.03 %	0.04 %	-0.42 %	0.03 %		0.12	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年08月14日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.74	7.80	56.70	0.12	16.25	12.14	1.47	52752.34
1	4.98	1.59	68.05	0.21	19.34	12.09	1.48	52407.21
2	8.82	1.82	43.76	0.16	18.96	11.50	1.49	56155.29
3	13.18	1.31	37.08	0.14	20.10	10.23	1.49	64704.50
4	13.48	2.99	41.42	0.35	16.87	10.96	1.49	63002.98
5	12.52	4.01	48.04	0.49	16.51	11.26	1.49	61102.96
6	9.10	2.39	61.22	0.26	16.43	11.29	1.46	62384.30
7	停機							
8	停機							
9	停機							
10	停機							
11	停機							
12	停機							
13	停機							
14	停機							
15	停機							
16	停機							
17	停機							
18	10.65	13.69	60.78	0.73	17.07	10.14	1.40	94083.03
19	12.77	0.76	57.62	1.33	15.68	10.89	1.40	92231.13
20	10.85	3.05	50.74	1.77	14.66	11.11	1.41	88583.86
21	14.31	1.23	47.70	1.68	16.00	10.67	1.42	89659.81
22	12.26	2.95	47.45	1.32	15.75	10.94	1.41	84822.77
23	10.13	1.63	49.87	0.47	16.99	10.89	1.41	82827.30
監測時數	13	13	13	13	13	13	13	13
超限次數	0	7	0	0	0	0	0	0
有效時數	13	13	13	13	13	13	13	13
平均值	10.68	3.48	51.57	0.69	16.97	11.09	1.45	72670.58
最大值	14.31	13.69	68.05	1.77	20.10	12.14	1.49	94083.03
發生時間	21	18	1	20	3	0		18
最小值	4.98	0.76	37.08	0.12	14.66	10.14	1.40	52407.21
發生時間	1	19	3	0	20	18		1
零點偏移(率)	-0.03 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.05	0.00	-0.20 %
全幅偏移(率)	-0.29 %	0.18 %	-0.05 %	0.17 %		0.12	0.00	-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年08月14日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.83	4.25	50.39	2.16	18.36	9.75	1.58	71814.27
1	12.28	5.27	48.28	1.38	21.61	9.32	1.57	73944.65
2	12.85	11.26	43.30	2.00	17.74	9.84	1.57	73067.48
3	13.68	6.20	40.47	2.34	18.34	9.37	1.57	75858.04
4	11.78	4.27	52.56	2.72	16.44	9.98	1.57	73128.42
5	12.35	1.88	53.54	2.74	15.78	10.39	1.60	70802.08
6	14.18	8.21	49.94	2.76	17.72	9.65	1.60	73427.50
7	停機							
8	停機							
9	停機							
10	停機							
11	停機							
12	停機							
13	停機							
14	停機							
15	停機							
16	停機							
17	停機							
18	停機							
19	停機							
20	停機							
21	停機							
22	停機							
23	停機							
監測時數	7	7	7	7	7	7	7	7
超限次數	0	16	0	1	0	0	0	0
有效時數	7	7	7	7	7	7	7	7
平均值	12.71	5.91	48.35	2.30	18.00	9.76	1.58	73148.92
最大值	14.18	11.26	53.54	2.76	21.61	10.39	1.60	75858.04
發生時間	6	2	5	6	1	5		3
最小值	11.78	1.88	40.47	1.38	15.78	9.32	1.57	70802.08
發生時間	4	5	3	1	5	1		5
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %		0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.03 %	0.00 %	-0.17 %	0.02 %		0.18	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								