P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.16	18.53	109.34	0.12	15.87	12.46	1.36	60260.29
1	11.62	46.67	109.28	0.41	15.05	12.86	1.41	57701.51
2	13.16	19.54	84.46	0.22	16.37	11.74	1.27	65309.74
3	16.88	17.54	71.45	0.51	16.67	11.22	1.25	69583.48
4	14.66	14.02	83.53	0.50	15.52	12.17	1.26	62891.45
5	20.68	27.27	63.71	0.86	16.22	10.80	1.24	73581.21
6	22.54	8.90	85.70	0.74	16.60	11.35	1.27	67825.54
7	13.91	7.14	89.86	0.08	16.35	11.60	1.30	66299.98
8	13.45	11.04	93.68	0.10	16.87	11.60	1.31	66213.41
9	12.42	4.40	99.15	0.09	18.28	11.21	1.27	69253.43
10	12.64	12.15	95.99	0.09	17.66	11.29	1.32	68525.43
11	13.44	23.93	84.71	0.19	16.84	11.41	1.25	67548.29
12	14.96	10.80	88.13	0.18	16.34	11.14	1.27	68272.10
13	20.56	9.31	91.26	0.22	16.95	11.42	1.29	66766.43
14	13.98	4.28	96.91	0.13	17.13	11.10	1.27	68871.88
15	14.78	8.07	89.81	0.25	16.22	11.33	1.25	66815.69
16	14.18	8.43	86.77	0.10	16.88	11.49	1.23	66676.08
17	12.21	13.18	95.15	0.18	16.43	12.07	1.27	62923.97
18	14.83	33.46	96.40	0.32	15.35	12.47	1.28	61028.04
19	12.78	15.55	89.10	0.72	14.40	12.61	1.30	59244.35
20	14.88	5.23	84.89	0.67	14.99	11.99	1.24	62667.14
21	13.81	15.21	89.85	1.04	14.37	12.41	1.22	59689.45
22	16.14	31.69	84.30	2.46	13.17	12.73	1.22	58363.68
23	11.83	7.61	89.81	0.84	14.63	12.38	1.24	60545.23
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.65	15.58	89.72	0.46	16.05	11.79	1.28	64869.08
最 大 值	22.54	46.67	109.34	2.46	18.28	12.86	1.67	73581.21
發生時間	6	1	0	22	9	1		5
最 小 值	11.16	4.28	63.71	0.08	13.17	10.80	1.21	57701.51
發生時間	0	14	5	7	22	5		1
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.00 %	-0.16 %	-0.08 %		0.13	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.45	2.41	116.12	0.19	17.63	11.35	1.23	56450.07
1	10.85	1.98	97.25	0.11	18.15	10.50	1.22	61676.78
2	12.58	3.17	109.02	0.37	17.26	10.78	1.25	64665.67
3	14.50	1.48	103.61	0.41	17.76	10.96	1.25	61602.47
4	12.53	1.86	116.96	0.27	18.38	10.63	1.25	63899.35
5	13.68	4.79	102.00	0.43	16.62	11.26	1.25	61466.01
6	12.25	1.48	112.84	0.21	17.41	10.94	1.25	64146.95
7	13.30	3.54	103.03	0.26	17.48	11.21	1.28	60470.41
8	11.72	2.16	98.12	0.13	17.68	10.81	1.29	61200.41
9	11.15	2.41	109.95	0.16	18.50	11.04	1.32	60141.56
10	10.01	11.18	104.55	0.30	16.63	11.53	1.35	57970.31
11	11.41	26.78	99.12	0.31	17.06	11.05	1.34	60031.55
12	13.29	1.35	96.91	0.50	16.81	11.21	1.33	58859.12
13	10.57	1.65	102.61	0.17	17.70	10.85	1.37	61417.07
14	10.84	7.84	96.14	0.44	17.35	10.60	1.34	60401.12
15	13.99	5.59	90.84	1.04	16.43	11.17	1.33	58819.21
16	9.80	16.92	92.59	0.11	17.10	10.73	1.35	60112.81
17	8.01	17.00	98.72	0.12	17.02	10.97	1.38	57210.26
18	11.73	1.88	109.83	0.21	17.72	10.71	1.34	60808.60
19	9.32	22.62	116.03	0.35	15.68	12.20	1.32	51076.82
20	12.04	8.97	100.84	0.21	16.86	11.04	1.29	57300.29
21	15.68	18.62	92.89	0.46	15.45	11.04	1.29	58204.98
22	16.41	5.48	97.29	0.68	14.96	11.33	1.28	55977.35
23	14.40	3.36	100.30	0.54	15.82	11.27	1.28	55859.89
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.10	7.27	102.82	0.33	17.06	11.05	1.30	59573.71
最 大 值	16.41	26.78	116.96	1.04	18.50	12.20	1.58	64665.67
發生時間	22	11	4	15	9	19		2
最 小 值	8.01	1.35	90.84	0.11	14.96	10.50	1.21	51076.82
發生時間	17	12	15	1	22	1		19
零點偏移	-0.04 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		0.03	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.41 %	0.09 %	-0.18 %	0.07 %		0.20	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.06	5.78	63.80	0.73	19.86	9.64	1.23	77346.45
1	11.00	28.11	53.65	0.68	19.63	9.43	1.23	80426.57
2	14.48	13.62	58.28	2.83	19.89	9.48	1.24	83704.38
3	15.46	37.38	48.57	1.99	19.45	9.66	1.25	79234.22
4	19.58	14.97	57.06	1.74	17.11	10.13	1.27	75650.16
5	16.24	19.15	54.72	1.45	18.26	9.83	1.33	80415.08
6	11.57	20.55	57.32	0.80	19.58	9.71	1.31	80125.19
7	13.34	20.02	56.87	1.01	19.65	9.66	1.29	78830.81
8	12.57	5.30	70.07	0.65	19.03	10.64	1.33	71919.57
9	12.22	4.55	59.77	0.55	20.02	9.86	1.41	77283.78
10	12.08	10.44	56.56	0.47	19.25	9.84	1.38	78443.38
11	12.82	35.64	60.33	2.55	19.53	9.86	1.38	75484.09
12	9.37	33.30	44.90	0.54	19.18	9.60	1.31	71569.30
13	13.14	6.69	53.56	0.75	19.37	9.69	1.29	71313.74
14	11.37	3.64	49.71	0.65	19.38	9.65	1.30	72535.23
15	12.52	7.70	60.56	0.65	19.44	9.94	1.34	76142.17
16	10.79	14.53	62.33	0.53	19.34	10.10	1.35	76707.62
17	11.38	14.83	66.09	0.64	18.61	10.10	1.30	77274.38
18	12.71	38.75	59.92	1.02	18.07	10.03	1.26	75963.35
19	12.09	23.13	62.11	0.71	17.90	10.46	1.25	71482.68
20	12.43	15.64	57.36	0.63	19.27	9.83	1.25	76599.98
21	12.48	31.42	57.57	1.47	16.59	10.08	1.25	74919.45
22	11.45	20.15	62.87	2.05	14.58	10.87	1.26	67127.53
23	13.41	5.78	62.81	1.73	17.21	10.31	1.24	71776.61
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.73	17.96	58.20	1.12	18.76	9.93	1.29	75928.16
最 大 值	19.58	38.75	70.07	2.83	20.02	10.87	1.47	83704.38
發生時間	4	18	8	2	9	22		2
最 小 值	9.37	3.64	44.90	0.47	14.58	9.43	1.23	67127.53
發生時間	12	14	12	10	22	1		22
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		0.05	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	-0.02 %	0.05 %	-0.07 %		0.13	0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %