P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.44	3.91	100.67	10.00	14.45	12.07	1.08	101579.33
1	7.00	2.77	96.39	9.92	15.03	12.06	1.10	101307.60
2	14.37	4.15	91.53	10.49	13.66	12.10	1.11	101156.10
3	31.99	17.16	94.46	11.23	12.32	12.35	1.12	99292.95
4	22.53	2.68	103.76	10.31	13.29	12.12	1.09	101369.59
5	14.89	1.64	104.28	9.57	14.04	11.69	1.10	105677.68
6	9.21	1.53	99.53	9.64	13.90	11.78	1.12	104509.34
7	10.43	2.02	93.03	9.94	13.43	11.99	1.11	100730.57
8	6.91	1.35	104.74	9.80	14.41	12.01	1.11	100122.82
9	9.75	1.63	90.37	9.81	13.41	11.91	1.15	103515.68
10	11.35	2.06	84.02	10.88	13.91	12.82	1.14	92018.28
11	10.81	2.06	121.81	12.40	13.54	13.87	1.16	79985.27
12	8.80	3.38	129.80	11.94	13.62	13.69	1.22	82849.47
13	10.39	3.37	111.19	11.79	14.71	13.61	1.20	82146.59
14	11.96	3.29	106.72	12.57	14.49	13.89	1.20	78787.89
15	12.45	3.28	103.92	12.88	13.52	14.14	1.23	77079.97
16	11.30	3.52	100.19	11.35	13.30	13.14	1.22	87352.16
17	16.26	4.94	111.43	9.71	13.84	11.81	1.21	102907.08
18	21.79	4.06	91.42	10.01	13.17	11.84	1.23	102794.17
19	18.85	3.03	94.91	10.05	13.96	11.77	1.23	102616.01
20	8.30	2.95	96.37	10.02	16.46	11.69	1.22	100780.52
21	9.96	2.66	92.93	10.15	14.84	11.82	1.30	101249.16
22	15.58	3.05	96.18	10.02	13.73	11.88	1.18	103213.72
23	17.58	2.48	93.16	10.38	13.01	12.03	1.17	102121.72
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.45	3.46	100.53	10.62	13.92	12.42	1.17	96465.15
最 大 值	31.99	17.16	129.80	12.88	16.46	14.14	1.48	105677.68
發生時間	3	3	12	15	20	15		5
最 小 值	6.91	1.35	84.02	9.57	12.32	11.69	1.06	77079.97
發生時間	8	8	10	5	3	5		15
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.07	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.07 %	-0.12 %	0.01 %		0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.91	1.07	85.05	5.35	14.29	11.99	0.85	73450.02
1	2.44	43.43	77.38	6.13	15.25	11.60	0.86	75625.24
2	3.87	9.77	85.71	5.93	13.33	12.12	0.85	73230.03
3	6.14	2.93	84.09	5.90	12.62	12.22	0.85	72814.59
4	5.69	14.39	89.53	5.86	12.84	12.03	0.86	74554.62
5	6.92	11.41	82.99	6.32	12.29	12.20	0.87	73422.65
6	6.03	10.61	88.57	5.70	12.85	12.04	0.86	74471.42
7	3.25	22.78	80.15	5.26	13.43	11.99	0.87	74518.39
8	2.65	6.45	79.32	5.21	13.96	12.01	0.85	73770.82
9	2.30	2.00	79.80	5.25	13.65	12.02	0.89	74143.23
10	3.31	17.42	84.46	5.40	13.15	12.07	0.89	74292.73
11	2.69	0.71	106.25	5.18	14.67	11.88	0.92	74052.90
12	2.65	25.24	78.95	5.26	14.40	11.80	0.91	75036.70
13	3.06	22.88	68.05	5.11	13.39	11.75	0.91	75993.21
14	4.53	36.39	70.27	5.56	11.97	12.21	0.95	73187.10
15	10.37	11.56	86.71	6.15	11.92	12.45	0.91	71006.14
16	9.70	3.12	101.35	5.75	12.04	12.22	0.88	72727.16
17	9.39	2.58	87.57	6.00	12.37	12.35	0.92	71710.29
18	9.97	6.49	87.08	6.28	12.81	12.36	0.88	71861.39
19	10.40	1.61	93.44	5.82	14.18	12.11	0.87	72723.12
20	3.26	0.86	104.97	5.18	16.63	11.87	0.90	73287.55
21	5.50	17.55	73.87	6.02	14.08	11.84	0.89	74430.59
22	8.06	29.94	76.39	7.70	13.16	12.07	0.88	73652.53
23	8.00	2.82	72.70	6.05	13.10	12.08	0.89	73061.03
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.55	12.67	84.36	5.77	13.43	12.05	0.88	73625.98
最 大 值	10.40	43.43	106.25	7.70	16.63	12.45	1.00	75993.21
發生時間	19	1	11	22	20	15		13
最 小 值	2.30	0.71	68.05	5.11	11.92	11.60	0.82	71006.14
發生時間	9	11	13	13	15	1		15
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.20	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.15 %	-0.07 %	0.13 %	0.20 %		-0.10	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.89	0.66	68.11	10.56	12.11	12.81	1.73	87181.83
1	1.53	1.17	50.44	9.66	13.75	12.34	1.73	92523.45
2	1.65	1.82	47.21	9.57	12.52	12.15	1.76	91728.42
3	2.20	0.91	49.53	10.17	11.55	12.63	1.78	88525.54
4	2.18	1.02	54.84	10.56	11.40	12.96	1.78	85488.56
5	2.16	0.65	60.60	10.56	11.82	12.83	1.78	87211.92
6	1.61	0.10	72.56	10.68	12.28	12.71	1.78	90368.55
7	1.67	1.86	43.83	9.55	12.52	12.19	1.78	96001.44
8	1.52	1.45	58.80	11.17	11.56	13.23	1.79	85260.46
9	1.37	0.55	91.20	10.91	12.52	12.60	1.78	90375.21
10	1.79	5.30	78.76	9.98	11.24	12.06	1.83	91869.35
11	3.48	13.24	75.53	10.10	10.58	12.27	1.84	89870.28
12	3.79	7.38	96.65	10.70	10.91	12.62	1.89	86617.74
13	3.60	2.39	93.10	10.08	11.20	12.12	1.84	95322.12
14	3.19	2.04	80.00	9.97	12.43	11.98	1.87	95994.99
15	3.02	8.86	78.69	10.08	12.02	12.08	1.89	95146.84
16	2.51	2.83	103.94	10.57	11.43	12.62	1.90	86577.23
17	1.76	11.99	99.23	9.23	13.85	11.14	1.88	96820.57
18	3.60	6.32	118.67	10.36	12.10	11.93	1.88	95419.79
19	3.68	5.94	96.50	10.36	12.41	12.10	1.86	94981.27
20	2.18	2.07	126.88	11.25	12.88	12.79	1.84	86592.02
21	2.30	1.10	113.00	10.49	12.46	12.17	1.83	95162.84
22	2.42	2.11	101.21	10.77	12.49	12.48	1.83	91113.16
23	1.92	2.43	111.28	10.44	12.44	12.16	1.82	94789.71
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.38	3.51	82.11	10.32	12.10	12.37	1.82	91289.30
最 大 值	3.79	13.24	126.88	11.25	13.85	13.23	2.02	96820.57
發生時間	12	11	20	20	17	8		17
最 小 值	1.37	0.10	43.83	9.23	10.58	11.14	1.71	85260.46
發生時間	9	6	7	17	11	17		8
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.10	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.06 %	0.09 %	0.23 %		-0.49	-0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %