

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年10月09日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.06	1.74	47.63	0.09	17.97	10.97	1.40	75454.96
1	10.51	1.43	41.16	0.12	18.32	10.90	1.41	76014.52
2	11.47	1.34	53.69	0.24	17.73	11.48	1.40	72402.72
3	10.46	1.90	56.04	0.50	16.20	11.98	1.39	70187.98
4	10.38	3.37	55.35	0.18	17.01	11.59	1.39	72303.45
5	10.41	4.65	65.94	0.24	17.28	12.12	1.38	72647.59
6	10.67	3.87	50.89	0.12	18.14	11.17	1.36	74800.76
7	11.83	3.41	49.54	0.20	18.82	10.96	1.37	75292.32
8	10.59	4.63	50.88	0.13	18.68	11.05	1.38	74554.68
9	10.75	6.01	42.40	0.42	17.54	10.81	1.34	76521.66
10	10.53	3.89	49.31	0.39	17.64	10.98	1.33	74977.42
11	11.15	6.13	42.56	0.97	16.96	11.10	1.33	74978.53
12	4.12	5.77	50.92	0.90	16.64	11.41	1.33	73284.34
13	10.94	4.89	48.47	0.56	17.13	11.19	1.33	73681.31
14	10.18	4.57	48.95	0.59	16.79	11.22	1.33	75117.41
15	11.80	5.72	46.63	1.22	15.24	11.65	1.34	72596.11
16	11.84	6.11	49.62	0.69	16.95	11.87	1.33	70650.51
17	11.00	1.05	56.79	0.33	17.65	11.52	1.33	72264.93
18	9.28	4.04	62.58	0.83	15.65	13.07	1.39	61419.56
19	7.32	2.13	55.68	0.26	17.43	12.06	1.41	67991.55
20	10.07	3.64	51.32	0.21	18.14	11.05	1.38	74405.94
21	13.56	0.77	44.81	0.47	17.58	11.05	1.36	74947.35
22	11.24	3.70	42.27	0.31	17.89	10.78	1.36	76595.77
23	9.41	4.69	48.80	0.27	17.68	11.31	1.36	72596.13
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	10.44	3.73	50.51	0.43	17.38	11.39	1.36	73153.65
最大值	13.56	6.13	65.94	1.22	18.82	13.07	1.46	76595.77
發生時間	21	11	5	15	7	18		22
最小值	4.12	0.77	41.16	0.09	15.24	10.78	1.32	61419.56
發生時間	12	21	1	0	15	22		18
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.87 %	0.18 %	-1.09 %	0.37 %		0.22	-0.03	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年10月09日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.92	0.59	56.70	0.15	19.53	10.26	1.42	95027.52
1	10.23	5.96	43.83	0.13	18.69	10.09	1.42	96832.95
2	11.66	5.36	46.08	0.10	18.29	10.36	1.43	94727.30
3	11.62	3.66	54.00	0.12	19.06	10.52	1.43	92720.08
4	11.16	1.38	55.25	0.12	18.86	10.73	1.42	90925.25
5	10.35	1.95	56.59	0.13	18.49	10.90	1.43	90002.67
6	7.94	5.27	62.52	0.14	16.85	12.23	1.45	81644.36
7	10.25	2.20	57.07	0.13	17.85	11.54	1.44	84617.35
8	12.58	7.53	54.99	0.12	18.98	10.24	1.42	94475.92
9	10.02	23.87	74.92	0.09	16.33	12.01	1.43	81554.34
10	12.33	0.54	41.12	0.18	15.98	11.66	1.44	84100.60
11	13.52	15.62	56.22	1.07	19.80	9.92	1.44	95460.97
12	8.26	8.03	54.12	1.52	17.66	10.56	1.44	92737.77
13	12.73	3.48	53.40	0.36	18.92	10.35	1.45	92672.50
14	11.29	2.43	51.61	0.11	18.11	10.26	1.45	94391.74
15	12.71	1.48	57.17	0.26	16.82	10.67	1.45	91829.09
16	9.84	3.93	68.83	0.15	17.52	12.03	1.45	79922.59
17	11.84	3.60	39.57	0.13	18.66	10.52	1.43	91753.98
18	10.32	1.01	59.86	0.14	18.56	10.69	1.41	90094.98
19	12.36	2.05	56.92	0.14	19.12	9.98	1.39	95727.75
20	10.59	2.65	63.46	0.17	19.16	10.56	1.41	90938.85
21	10.26	3.96	52.16	0.14	18.56	10.38	1.42	92630.19
22	11.00	5.04	63.41	0.16	17.83	11.73	1.43	81996.81
23	10.66	4.26	54.37	0.17	19.14	10.69	1.43	90114.20
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	11.02	4.83	55.59	0.25	18.28	10.79	1.43	90287.49
最大值	13.52	23.87	74.92	1.52	19.80	12.23	1.56	96832.95
發生時間	11	9	9	12	11	6		1
最小值	7.94	0.54	39.57	0.09	15.98	9.92	1.38	79922.59
發生時間	6	10	17	9	10	11		16
零點偏移(率)	-0.22 %	0.00 %	-0.13 %	0.00 %		0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.18 %	0.99 %	0.25 %	0.40 %		0.12	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年10月09日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機							
1	停機							
2	停機							
3	停機							
4	停機							
5	停機							
6	停機							
7	停機							
8	停機							
9	停機							
10	停機							
11	停機							
12	停機							
13	停機							
14	停機							
15	停機							
16	停機							
17	停機							
18	停機							
19	停機							
20	停機							
21	停機							
22	停機							
23	停機							
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	0.00 %	-0.00 %	-0.13 %	-0.00 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	3.06 %	1.15 %	-0.22 %	0.43 %		0.25	-0.03	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								