P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月16日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 1 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 2 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 3 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 4 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 5 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 6 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 | 停機 |
| 7 | 無效 | 無效 | 無效 | 無效 | 無效 | 無效 | 無效 | 無效 |
| 8 | 7.34 | 36.79 | 60.48 | 1.17 | 16.91 | 10.64 | 1.39 | 74193.30 |
| 9 | 14.32 | 54.45 | 50.02 | 2.85 | 15.77 | 10.78 | 1.41 | 73997.15 |
| 10 | 13.91 | 33.82 | 40.26 | 2.51 | 14.46 | 11.24 | 1.40 | 71640.38 |
| 11 | 17.06 | 28.85 | 43.20 | 2.46 | 15.39 | 10.99 | 1.37 | 72679.11 |
| 12 | 14.09 | 18.25 | 51.36 | 1.74 | 16.62 | 11.24 | 1.40 | 68818.04 |
| 13 | 13.17 | 30.52 | 53.73 | 1.42 | 16.25 | 11.33 | 1.41 | 66349.89 |
| 14 | 18.10 | 12.60 | 50.62 | 3.01 | 15.95 | 10.74 | 1.36 | 71221.73 |
| 15 | 13.33 | 13.44 | 46.23 | 2.09 | 15.63 | 11.18 | 1.33 | 68446.23 |
| 16 | 14.34 | 15.25 | 47.14 | 1.78 | 16.14 | 11.00 | 1.35 | 67536.33 |
| 17 | 13.52 | 15.57 | 54.28 | 1.91 | 16.03 | 11.02 | 1.37 | 66783.00 |
| 18 | 16.90 | 9.68 | 72.05 | 2.04 | 14.96 | 11.52 | 1.35 | 68746.59 |
| 19 | 17.77 | 7.41 | 60.50 | 1.80 | 15.30 | 11.25 | 1.33 | 72043.55 |
| 20 | 17.17 | 7.49 | 51.98 | 1.61 | 15.53 | 11.56 | 1.33 | 69833.75 |
| 21 | 16.36 | 5.91 | 56.65 | 1.53 | 15.90 | 11.43 | 1.33 | 70691.46 |
| 22 | 13.72 | 8.81 | 62.70 | 1.55 | 14.78 | 12.00 | 1.33 | 66063.27 |
| 23 | 13.74 | 4.79 | 54.34 | 1.73 | 14.74 | 11.75 | 1.32 | 67862.47 |
| 監測時數 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 平 均 值 | 14.68 | 18.98 | 53.47 | 1.95 | 15.65 | 11.23 | 1.36 | 69806.64 |
| 最 大 值 | 18.10 | 54.45 | 72.05 | 3.01 | 16.91 | 12.00 | 1.43 | 74193.30 |
| 發生時間 | 14 | 9 | 18 | 14 | 8 | 22 | | 8 |
| 最 小 值 | 7.34 | 4.79 | 40.26 | 1.17 | 14.46 | 10.64 | 1.31 | 66063.27 |
| 發生時間 | 8 | 23 | 10 | 8 | 10 | 8 | | 22 |
| 零點偏移 | -0.04 % | -0.00 % | -0.01 % | -0.05 % | | -0.04 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | -0.15 % | -0.03 % | 0.02 % | 0.05 % | | -0.00 | -0.03 | 0.20 % |
| 有效比率 | 94.12 % | 94.12 % | 94.12 % | 94.12 % | 94.12 % | 94.12 % | 94.12 % | 94.12 % |

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月16日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 13.14 | 7.85 | 52.83 | 0.36 | 15.13 | 10.91 | 1.56 | 62685.46 |
| 1 | 13.97 | 4.07 | 62.22 | 0.23 | 16.61 | 10.94 | 1.56 | 62098.48 |
| 2 | 13.29 | 5.91 | 62.51 | 0.40 | 15.62 | 10.79 | 1.56 | 62847.44 |
| 3 | 13.42 | 3.34 | 59.34 | 0.45 | 15.37 | 10.92 | 1.56 | 61063.73 |
| 4 | 12.17 | 14.62 | 52.87 | 0.36 | 16.18 | 10.61 | 1.56 | 61031.42 |
| 5 | 13.25 | 14.58 | 64.92 | 0.26 | 16.46 | 10.39 | 1.57 | 65430.64 |
| 6 | 11.81 | 3.06 | 62.78 | 0.27 | 16.69 | 10.16 | 1.57 | 66382.44 |
| 7 | 9.85 | 2.68 | 60.97 | 0.18 | 16.92 | 10.14 | 1.54 | 62905.27 |
| 8 | 11.97 | 3.85 | 69.91 | 0.34 | 15.52 | 10.64 | 1.53 | 63766.22 |
| 9 | 13.04 | 4.27 | 63.92 | 0.30 | 16.84 | 10.55 | 1.50 | 62507.29 |
| 10 | 13.32 | 16.95 | 62.93 | 0.55 | 15.30 | 10.80 | 1.52 | 61503.77 |
| 11 | 13.42 | 3.16 | 74.12 | 0.43 | 15.50 | 10.89 | 1.49 | 62487.02 |
| 12 | 13.15 | 0.94 | 84.36 | 0.18 | 17.17 | 10.56 | 1.52 | 62968.65 |
| 13 | 13.13 | 2.44 | 70.49 | 0.14 | 17.21 | 10.43 | 1.52 | 62184.34 |
| 14 | 13.58 | 3.53 | 59.42 | 0.24 | 17.78 | 10.31 | 1.50 | 62732.36 |
| 15 | 16.41 | 3.84 | 80.17 | 0.30 | 16.96 | 10.36 | 1.47 | 63972.78 |
| 16 | 19.87 | 35.21 | 57.04 | 0.82 | 16.46 | 10.37 | 1.49 | 62747.69 |
| 17 | 14.45 | 6.85 | 66.14 | 0.18 | 17.52 | 10.10 | 1.51 | 65215.50 |
| 18 | 13.92 | 1.59 | 79.75 | 0.36 | 15.75 | 10.70 | 1.51 | 62340.31 |
| 19 | 15.48 | 15.22 | 51.64 | 0.47 | 16.59 | 10.46 | 1.48 | 61872.37 |
| 20 | 13.35 | 3.75 | 75.60 | 0.17 | 16.32 | 10.52 | 1.48 | 62975.25 |
| 21 | 14.35 | 3.60 | 59.37 | 0.30 | 15.81 | 10.82 | 1.48 | 59723.15 |
| 22 | 13.30 | 4.64 | 58.74 | 0.39 | 15.10 | 10.92 | 1.47 | 57873.62 |
| 23 | 14.89 | 11.19 | 50.19 | 0.29 | 15.80 | 10.70 | 1.47 | 60557.19 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 13.69 | 7.38 | 64.26 | 0.33 | 16.28 | 10.58 | 1.52 | 62494.68 |
| 最 大 值 | 19.87 | 35.21 | 84.36 | 0.82 | 17.78 | 10.94 | 1.57 | 66382.44 |
| 發生時間 | 16 | 16 | 12 | 16 | 14 | 1 | | 6 |
| 最 小 值 | 9.85 | 0.94 | 50.19 | 0.14 | 15.10 | 10.10 | 1.46 | 57873.62 |
| 發生時間 | 7 | 12 | 23 | 13 | 22 | 17 | | 22 |
| 零點偏移 | -0.05 % | 0.00 % | -0.01 % | -0.05 % | | -0.02 | -0.00 | -0.02 % |
| 全幅偏移 | 0.42 % | 0.09 % | 0.10 % | -0.13 % | | 0.31 | -0.06 | -0.01 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月16日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 12.49 | 12.84 | 40.85 | 1.85 | 14.90 | 9.77 | 1.44 | 72657.50 |
| 1 | 12.34 | 14.82 | 40.81 | 1.74 | 15.37 | 9.58 | 1.45 | 73743.18 |
| 2 | 14.28 | 25.40 | 48.30 | 1.98 | 15.94 | 9.39 | 1.42 | 77990.10 |
| 3 | 14.64 | 10.68 | 58.95 | 2.02 | 16.81 | 9.67 | 1.42 | 78885.59 |
| 4 | 12.94 | 3.46 | 64.61 | 2.05 | 15.69 | 9.63 | 1.42 | 78630.15 |
| 5 | 15.77 | 4.30 | 60.42 | 2.18 | 15.32 | 9.78 | 1.43 | 78141.82 |
| 6 | 13.30 | 2.81 | 64.15 | 1.99 | 15.97 | 9.66 | 1.44 | 78545.47 |
| 7 | 11.25 | 4.07 | 66.85 | 1.88 | 16.06 | 9.70 | 1.44 | 77059.51 |
| 8 | 14.27 | 9.01 | 65.38 | 2.66 | 13.86 | 10.51 | 1.42 | 72028.49 |
| 9 | 15.08 | 10.66 | 71.92 | 2.56 | 15.11 | 10.55 | 1.45 | 72569.48 |
| 10 | 12.82 | 11.17 | 66.31 | 2.01 | 15.58 | 10.41 | 1.45 | 75601.66 |
| 11 | 14.37 | 6.69 | 76.60 | 2.38 | 14.89 | 10.59 | 1.44 | 75455.53 |
| 12 | 12.94 | 4.23 | 79.19 | 1.97 | 16.60 | 10.25 | 1.43 | 77654.32 |
| 13 | 13.70 | 2.48 | 79.74 | 1.93 | 16.54 | 10.35 | 1.44 | 77908.28 |
| 14 | 11.60 | 1.55 | 88.26 | 1.86 | 18.09 | 9.85 | 1.41 | 80723.38 |
| 15 | 12.83 | 1.98 | 79.96 | 1.79 | 18.17 | 10.13 | 1.41 | 78491.30 |
| 16 | 11.85 | 17.31 | 43.39 | 1.37 | 17.41 | 9.96 | 1.39 | 74194.45 |
| 17 | 12.03 | 6.58 | 45.97 | 1.71 | 16.48 | 9.92 | 1.41 | 75314.34 |
| 18 | 12.38 | 6.51 | 47.99 | 1.82 | 15.61 | 10.19 | 1.42 | 71434.99 |
| 19 | 14.78 | 6.81 | 79.47 | 2.57 | 14.62 | 10.76 | 1.41 | 74655.02 |
| 20 | 12.60 | 4.09 | 66.51 | 1.91 | 15.88 | 10.34 | 1.42 | 73057.94 |
| 21 | 13.53 | 7.33 | 50.05 | 2.18 | 14.59 | 10.55 | 1.41 | 70920.71 |
| 22 | 13.47 | 3.67 | 52.75 | 1.62 | 16.98 | 9.94 | 1.39 | 74575.61 |
| 23 | 13.05 | 8.02 | 61.54 | 1.81 | 16.98 | 9.69 | 1.38 | 78087.12 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 13.26 | 7.77 | 62.50 | 1.99 | 15.98 | 10.05 | 1.42 | 75763.58 |
| 最 大 值 | 15.77 | 25.40 | 88.26 | 2.66 | 18.17 | 10.76 | 1.49 | 80723.38 |
| 發生時間 | 5 | 2 | 14 | 8 | 15 | 19 | | 14 |
| 最 小 值 | 11.25 | 1.55 | 40.81 | 1.37 | 13.86 | 9.39 | 1.38 | 70920.71 |
| 發生時間 | 7 | 14 | 1 | 16 | 8 | 2 | | 21 |
| 零點偏移 | -0.03 % | -0.01 % | -0.00 % | -0.01 % | | -0.01 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | -0.16 % | 0.17 % | -0.01 % | -0.02 % | | 0.24 | 0.02 | 0.20 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |