

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月10日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.59	3.85	51.60	0.15	17.33	12.34	1.47	59025.76
1	9.48	2.89	44.23	0.17	18.83	11.80	1.46	62748.64
2	停機							
3	停機							
4	停機							
5	停機							
6	停機							
7	停機							
8	停機							
9	停機							
10	停機							
11	停機							
12	停機							
13	停機							
14	停機							
15	停機							
16	停機							
17	6.09	8.94	63.49	1.16	14.90	12.55	1.51	66564.92
18	4.12	11.10	62.74	0.22	15.70	14.10	1.50	49634.54
19	7.18	8.62	57.93	0.22	18.04	13.76	1.49	51697.31
20	5.93	2.64	50.98	0.19	19.25	12.31	1.50	61419.23
21	12.51	5.42	45.23	0.09	18.68	12.12	1.50	62782.27
22	13.32	5.92	47.85	0.12	18.46	12.34	1.49	61027.90
23	11.01	3.50	57.12	0.16	20.36	11.96	1.49	62204.85
監測時數	9	9	9	9	9	9	9	9
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	9	9	9	9	9	9	9	9
平均值	8.91	5.88	53.46	0.28	17.95	12.59	1.49	59678.38
最大值	13.32	11.10	63.49	1.16	20.36	14.10	1.51	66564.92
發生時間	22	18	17	17	23	18		17
最小值	4.12	2.64	44.23	0.09	14.90	11.80	1.46	49634.54
發生時間	18	20	1	21	17	1		19
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.08 %	-0.02 %	-0.10 %	0.09 %		0.14	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月10日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.54	2.25	58.75	0.16	17.67	11.29	1.38	84057.70
1	10.89	0.52	51.58	0.16	18.73	11.15	1.38	84205.90
2	9.89	0.33	46.91	0.20	19.25	11.08	1.41	84342.42
3	11.91	0.93	29.85	0.17	19.20	10.55	1.42	89021.94
4	11.07	1.99	46.35	0.15	17.49	11.16	1.43	84623.89
5	11.35	1.90	48.36	0.13	17.39	11.28	1.42	84874.99
6	11.97	3.60	62.18	0.16	17.52	12.18	1.45	87613.71
7	11.77	2.85	28.04	0.15	17.54	11.26	1.45	84190.68
8	11.97	1.86	47.29	0.15	18.62	10.85	1.44	86970.74
9	12.23	1.65	50.12	0.14	17.94	10.88	1.47	87632.11
10	11.39	1.85	44.80	0.11	17.39	11.18	1.46	84886.38
11	12.95	1.88	45.45	0.12	17.71	10.82	1.48	87910.17
12	13.09	1.12	54.46	0.13	18.35	11.00	1.48	86534.93
13	13.36	4.98	44.59	0.34	16.98	11.04	1.46	86036.29
14	13.34	5.18	51.11	0.26	15.99	11.20	1.46	86623.47
15	12.66	2.42	45.39	0.15	16.97	11.15	1.46	85746.28
16	12.73	3.91	50.75	0.11	16.52	11.40	1.47	83953.45
17	12.14	4.81	53.46	0.14	16.79	11.24	1.48	84943.37
18	12.48	2.02	58.25	0.12	17.36	11.52	1.45	82147.47
19	12.74	1.60	50.41	0.10	17.10	11.21	1.45	85454.23
20	11.93	2.14	55.12	0.13	17.25	11.48	1.45	82049.36
21	12.50	4.41	49.38	0.14	16.54	11.47	1.44	83407.61
22	13.14	2.43	58.09	0.18	16.49	11.66	1.43	81019.21
23	12.88	1.78	55.57	0.13	18.11	11.22	1.43	84314.66
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	12.20	2.43	49.43	0.16	17.54	11.22	1.44	85106.71
最大值	13.36	5.18	62.18	0.34	19.25	12.18	1.50	89021.94
發生時間	13	14	6	13	2	6		3
最小值	9.89	0.33	28.04	0.10	15.99	10.55	1.38	81019.21
發生時間	2	2	7	19	14	3		22
零點偏移(率)	-0.03 %	-0.00 %	-0.05 %	0.00 %		0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.55 %	-0.39 %	-0.05 %	-0.01 %		0.04	-0.03	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月10日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.50	2.60	42.19	0.25	17.23	10.35	1.40	71292.95
1	11.99	6.15	40.36	0.17	18.15	10.53	1.41	70814.56
2	11.51	6.13	38.30	0.14	18.03	10.25	1.40	75226.40
3	12.02	0.81	43.82	0.14	17.10	10.68	1.41	74439.89
4	12.01	3.49	41.46	0.28	17.26	10.30	1.43	79517.41
5	12.44	2.96	45.05	0.33	17.50	10.55	1.41	75870.23
6	10.44	3.38	51.53	0.39	15.92	11.47	1.42	68204.97
7	14.31	1.99	48.59	0.58	16.95	10.55	1.43	71347.84
8	12.99	5.97	45.37	0.79	16.48	10.35	1.42	75870.77
9	13.07	4.78	46.64	0.68	16.47	10.44	1.41	73510.92
10	12.17	4.19	42.76	0.69	16.18	10.34	1.43	74186.21
11	12.09	0.96	43.16	0.82	15.96	10.63	1.41	74048.30
12	13.46	3.28	45.75	0.84	15.50	10.59	1.41	74310.50
13	13.37	1.92	52.70	0.63	17.54	10.24	1.40	76473.60
14	12.86	8.89	50.01	1.11	15.17	10.81	1.40	71466.49
15	11.29	5.93	43.88	0.89	15.00	11.12	1.39	70073.78
16	12.41	1.49	50.49	0.55	16.36	11.15	1.41	69453.77
17	13.59	4.64	45.61	0.73	16.02	10.51	1.40	73756.17
18	11.91	1.71	52.62	0.47	17.01	10.75	1.38	72238.07
19	12.90	2.38	53.91	0.45	17.69	10.35	1.39	74398.11
20	13.42	3.93	44.93	0.65	17.02	10.11	1.41	76625.68
21	13.14	4.40	42.71	0.99	14.90	10.76	1.40	70255.64
22	13.00	3.36	42.09	0.68	16.99	10.34	1.38	72171.99
23	12.66	7.56	43.63	0.38	17.25	10.39	1.40	75018.17
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	12.56	3.87	45.73	0.57	16.65	10.57	1.41	73357.18
最大值	14.31	8.89	53.91	1.11	18.15	11.47	1.44	79517.41
發生時間	7	14	19	14	1	6		4
最小值	10.44	0.81	38.30	0.14	14.90	10.11	1.38	68204.97
發生時間	6	3	2	2	21	20		6
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.02 %	0.00 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.42 %	0.18 %	0.04 %	0.09 %		0.35	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								