





P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年07月31日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	21.37	6.57	91.49	9.16	18.84	8.78	1.24	103557.78
1	17.29	34.57	95.48	9.11	17.50	9.43	1.25	97098.25
2	22.15	17.39	100.39	9.26	18.20	9.52	1.23	97684.69
3	20.67	25.61	100.97	9.37	18.76	9.35	1.24	96813.43
4	20.47	5.66	89.68	9.96	18.00	8.91	1.23	95961.77
5	29.72	13.27	89.25	10.59	17.55	9.10	1.23	93209.41
6	28.99	19.02	92.01	11.93	16.62	9.27	1.23	91662.35
7	22.12	10.02	88.71	9.91	17.01	8.94	1.24	92916.37
8	41.26	29.94	106.03	29.56	13.59	11.30	1.26	90617.37
9	21.43	18.51	79.57	9.43	18.28	8.46	1.27	90965.19
10	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.23	92486.93
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.29	88859.04
12	20.13	10.66	76.88	9.03	17.98	8.63	1.29	86458.35
13	21.26	35.16	84.74	9.42	17.88	8.85	1.37	86774.06
14	20.28	4.60	88.31	8.95	18.81	8.96	1.29	89580.85
15	45.10	14.68	79.00	9.98	18.18	8.79	1.26	89905.07
16	21.78	6.24	86.73	8.19	18.65	8.92	1.25	89606.56
17	22.97	2.75	90.18	8.39	18.87	8.96	1.27	91595.23
18	28.56	7.86	89.74	8.34	18.13	9.21	1.28	93194.42
19	25.08	14.97	85.79	8.33	17.75	9.14	1.27	94921.92
20	20.07	25.37	77.14	9.11	17.49	8.69	1.23	86677.22
21	22.94	4.38	84.16	8.86	18.21	8.92	1.23	89073.99
22	23.95	10.04	89.04	8.68	18.55	9.19	1.25	87801.01
23	13.08	9.33	86.69	7.86	20.19	8.43	1.24	93090.38
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	24	24
平均值	24.12	14.85	88.73	10.16	17.96	9.08	1.26	92104.65
最大值	45.10	35.16	106.03	29.56	20.19	11.30	1.46	103557.78
發生時間	15	13	8	8	23	8		0
最小值	13.08	2.75	76.88	7.86	13.59	8.43	1.23	86458.35
發生時間	23	17	12	23	8	23		12
零點偏移	-0.07 %	0.00 %	-0.01 %	-0.03 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.03 %	0.05 %	-0.14 %		0.04	-0.02	0.12 %
有效比率	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	100.00 %	100.00 %