

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年08月22日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.69	3.19	49.02	0.68	19.44	11.16	1.70	67619.13
1	12.42	1.99	49.70	0.76	19.91	10.84	1.71	69607.49
2	12.87	2.46	45.50	1.09	19.88	10.99	1.71	68781.13
3	13.42	2.11	45.82	1.18	19.71	10.85	1.70	69835.54
4	12.90	2.68	45.66	0.99	18.86	11.10	1.72	68040.30
5	10.54	3.52	44.49	0.13	20.70	10.56	1.69	71231.85
6	13.26	8.68	39.93	0.73	18.10	11.28	1.65	67010.52
7	13.98	3.89	40.44	0.66	18.04	11.44	1.67	66254.46
8	12.49	3.44	45.43	0.39	19.15	11.05	1.68	68520.54
9	13.78	3.26	46.16	0.57	18.37	11.10	1.70	68454.96
10	12.62	1.98	40.84	0.66	17.94	11.39	1.70	67141.89
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	無效	保養
15	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.25	保養
16	13.67	5.03	48.74	2.05	16.94	11.28	1.28	66721.01
17	12.96	3.84	47.97	1.45	17.46	11.25	1.32	66765.07
18	11.97	1.49	52.16	0.92	18.65	11.49	1.35	65296.74
19	12.49	1.37	56.93	0.85	18.93	11.61	1.34	64845.77
20	11.93	3.40	58.35	0.68	20.00	11.02	1.36	68352.64
21	12.38	2.74	49.50	0.85	19.57	10.87	1.39	69985.11
22	11.24	8.37	66.52	0.97	17.84	12.52	1.41	59700.57
23	9.60	7.96	66.86	0.91	17.51	12.81	1.40	58592.61
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	20	19
平均值	12.43	3.76	49.47	0.87	18.79	11.30	1.55	66987.23
最大值	13.98	8.68	66.86	2.05	20.70	12.81	1.73	71231.85
發生時間	7	6	23	16	5	23		5
最小值	9.60	1.37	39.93	0.13	16.94	10.56	1.25	58592.61
發生時間	23	19	6	5	16	5		23
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.04 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.37 %	0.01 %	-0.61 %	-0.03 %		-0.07	-0.03	0.20 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	83.33 %	79.17 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年08月22日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	13.49	6.26	55.48	0.39	18.36	10.40	1.50	89186.51
1	11.72	0.56	65.89	0.45	18.81	10.60	1.50	88528.57
2	12.68	0.84	66.18	1.21	16.92	11.10	1.51	85121.31
3	12.56	1.52	53.28	0.93	17.07	10.95	1.50	85915.83
4	14.79	2.87	56.86	1.04	16.37	11.18	1.50	85570.86
5	12.09	1.87	52.22	0.68	17.89	10.84	1.49	86828.18
6	12.81	1.54	59.24	0.97	16.48	10.99	1.45	94554.19
7	13.76	1.34	64.02	0.85	16.27	11.11	1.46	85832.61
8	13.08	2.84	58.49	1.74	15.83	11.07	1.49	86571.36
9	11.97	5.16	58.72	0.95	17.11	11.12	1.48	84055.95
10	12.83	4.57	50.59	0.51	17.10	10.74	1.48	86793.73
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.43	保養
16	12.47	11.02	58.34	1.17	15.12	11.07	1.44	83059.55
17	11.52	2.28	60.09	0.15	18.42	10.71	1.46	85195.31
18	12.39	0.62	68.51	0.11	18.02	10.84	1.47	84745.16
19	13.27	0.83	59.19	0.27	16.94	10.74	1.45	87951.21
20	13.09	4.12	53.68	0.29	16.39	11.02	1.43	85092.95
21	12.29	7.78	63.15	0.17	16.90	11.04	1.43	84353.38
22	12.22	1.21	63.00	0.10	16.91	11.36	1.43	80992.30
23	11.82	2.02	59.66	0.11	15.61	12.02	1.43	75951.42
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	20	19
平均值	12.68	3.12	59.29	0.64	16.97	10.99	1.47	85594.76
最大值	14.79	11.02	68.51	1.74	18.81	12.02	1.51	94554.19
發生時間	4	16	18	8	1	23		6
最小值	11.52	0.56	50.59	0.10	15.12	10.40	1.42	75951.42
發生時間	17	1	10	22	16	0		23
零點偏移(率)	-0.51 %	-0.01 %	-0.02 %	0.00 %		-0.02	0.00	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.05 %	2.20 %	0.56 %	0.43 %		-0.01	-0.06	0.00 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	83.33 %	79.17 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年08月22日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.53	9.94	54.89	3.79	18.53	8.81	1.43	74378.13
1	11.03	2.84	69.96	3.09	16.92	9.98	1.45	71776.84
2	11.00	3.30	48.90	3.06	16.74	10.41	1.47	67362.81
3	11.02	4.00	50.07	3.74	17.48	9.70	1.43	70951.01
4	14.25	12.53	48.51	4.63	15.27	10.08	1.44	71431.37
5	12.36	13.38	43.48	3.90	15.27	10.25	1.44	72699.38
6	15.21	9.30	45.10	11.58	15.76	10.44	1.44	67717.54
7	10.87	8.11	41.18	7.04	13.92	10.74	1.44	72029.36
8	13.60	4.26	45.28	8.11	15.71	10.40	1.46	69674.67
9	12.01	1.42	51.53	6.16	16.90	9.76	1.46	73920.65
10	16.98	2.29	51.77	11.34	17.16	9.01	1.45	78239.70
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.38	保養
16	11.31	9.45	52.63	4.38	15.09	10.60	1.38	68870.80
17	10.67	2.86	58.66	3.55	16.21	10.72	1.38	67659.85
18	12.15	0.61	64.30	3.51	17.07	10.39	1.42	68970.97
19	13.62	5.38	53.24	3.86	15.28	10.69	1.44	75088.25
20	13.55	3.24	61.63	3.65	15.75	10.83	1.43	74676.01
21	12.49	1.21	63.05	3.65	16.40	10.80	1.47	69637.07
22	13.15	4.41	55.38	3.53	16.26	10.48	1.52	70562.68
23	12.02	12.66	55.16	3.33	15.89	10.79	1.52	68807.08
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	20	19
平均值	12.52	5.85	53.41	5.05	16.19	10.26	1.44	71287.06
最大值	16.98	13.38	69.96	11.58	18.53	10.83	1.54	78239.70
發生時間	10	5	1	6	0	20		10
最小值	10.53	0.61	41.18	3.06	13.92	8.81	1.37	67362.81
發生時間	0	18	7	2	7	0		2
零點偏移(率)	-0.44 %	-0.00 %	-0.05 %	-0.01 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.70 %	1.76 %	-0.66 %	0.22 %		0.06	0.00	0.20 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	83.33 %	79.17 %
備註								