P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.30	9.28	63.94	1.35	15.60	12.76	1.55	61471.07
1	14.49	6.42	65.31	1.04	16.80	12.44	1.54	62926.70
2	14.87	5.31	49.90	0.80	18.09	11.08	1.52	71871.33
3	15.52	3.30	71.34	1.09	16.53	12.08	1.55	65272.04
4	13.93	2.58	59.16	0.84	17.86	11.08	1.57	72162.04
5	14.44	3.84	51.66	0.98	17.03	11.58	1.57	68684.79
6	12.06	3.82	59.20	0.37	17.59	11.43	1.55	68211.34
7	14.07	3.44	62.59	0.47	17.06	11.94	1.53	65992.90
8	14.62	3.49	63.90	0.38	18.08	11.10	1.51	71578.90
9	15.32	2.89	73.23	0.30	18.90	10.66	1.53	74077.69
10	15.26	5.10	63.96	0.46	18.45	10.80	1.57	72641.19
11	14.43	2.72	58.62	0.59	17.70	10.89	1.57	72491.84
12	15.83	3.70	53.60	0.76	16.82	11.42	1.53	69728.45
13	12.83	4.94	46.58	0.54	17.49	11.26	1.51	69793.25
14	14.33	7.48	51.35	0.55	17.44	11.50	1.51	69081.02
15	14.19	5.09	67.05	0.59	17.07	11.77	1.51	67816.10
16	14.37	6.01	76.44	0.47	17.65	12.45	1.54	61979.03
17	13.90	11.61	97.79	0.50	17.39	12.68	1.58	60874.79
18	15.24	7.12	80.69	0.31	18.62	11.15	1.57	70923.70
19	15.02	4.19	62.48	0.50	18.47	10.68	1.53	73684.24
20	13.95	4.68	54.11	0.60	18.16	11.02	1.52	71311.24
21	15.59	3.18	68.71	0.52	18.39	10.75	1.51	72539.40
22	13.97	4.02	53.30	0.48	17.87	10.99	1.52	72050.54
23	14.03	4.94	47.47	0.54	18.01	11.00	1.52	71899.64
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.44	4.96	62.60	0.63	17.63	11.44	1.54	69127.63
最 大 值	15.83	11.61	97.79	1.35	18.90	12.76	1.63	74077.69
發生時間	12	17	17	0	9	0		9
最 小 值	12.06	2.58	46.58	0.30	15.60	10.66	1.50	60874.79
發生時間	6	4	13	9	0	9		17
零點偏移	-0.04 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.14 %	0.03 %	0.02 %	0.02 %		0.17	-0.03	0.41 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.27	31.79	57.99	0.26	20.11	10.17	1.55	63850.66
1	13.63	3.99	45.15	0.11	20.03	9.84	1.51	65320.48
2	14.26	6.52	56.14	0.15	21.21	9.86	1.52	64432.77
3	13.53	8.48	51.50	0.11	19.87	10.12	1.53	64395.17
4	14.39	10.25	44.78	0.13	19.41	10.02	1.54	64766.44
5	13.96	3.82	53.95	0.13	19.26	10.55	1.52	61867.02
6	14.02	14.33	52.48	0.14	20.69	9.70	1.51	65680.22
7	15.21	32.50	44.36	0.15	18.77	10.18	1.49	63698.20
8	14.08	9.16	42.77	0.11	19.67	9.88	1.50	65203.95
9	13.88	22.58	41.68	0.12	19.47	10.24	1.53	63371.63
10	14.65	7.12	43.24	0.12	17.87	10.90	1.53	60387.14
11	13.22	18.45	48.73	0.09	18.59	10.83	1.51	60321.87
12	14.79	6.79	45.35	0.09	17.60	11.17	1.52	58505.38
13	11.52	22.29	64.76	0.20	17.61	11.96	1.52	54077.96
14	13.72	2.79	44.19	0.12	19.40	10.05	1.50	64296.05
15	14.26	3.18	48.69	0.13	19.94	10.33	1.48	62274.53
16	14.01	9.74	47.30	0.11	19.52	10.29	1.46	62775.90
17	14.52	4.03	48.44	0.14	18.77	10.72	1.50	60943.92
18	13.71	15.99	44.63	0.12	18.05	10.34	1.53	63751.21
19	14.14	9.74	42.87	0.16	17.39	10.56	1.51	62555.63
20	14.00	4.19	45.27	0.12	19.44	10.02	1.51	64006.04
21	13.29	10.59	44.95	0.12	19.47	10.29	1.51	63103.57
22	15.15	3.45	41.24	0.10	19.63	9.77	1.51	65745.08
23	14.47	15.28	43.95	0.16	17.26	10.37	1.51	64022.57
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.03	11.54	47.68	0.13	19.13	10.34	1.51	62889.72
最 大 值	15.21	32.50	64.76	0.26	21.21	11.96	1.57	65745.08
發生時間	7	7	13	0	2	13		22
最 小 值	11.52	2.79	41.24	0.09	17.26	9.70	1.46	54077.96
發生時間	13	14	22	11	23	6		13
零點偏移	-0.01 %	-0.03 %	-0.02 %	-0.04 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.74 %	-0.17 %	-0.06 %	-0.20 %		-0.04	-0.06	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.53	1.98	59.36	2.04	17.20	10.72	1.49	73044.86
1	13.49	1.62	78.51	2.24	17.36	10.81	1.50	71968.76
2	14.21	1.80	83.82	2.32	19.15	10.30	1.50	74221.64
3	13.68	2.54	67.07	2.31	17.66	10.62	1.48	73298.08
4	15.06	2.32	59.91	2.30	18.57	10.02	1.44	78592.13
5	13.79	3.04	60.37	2.30	17.19	10.54	1.43	76131.16
6	13.69	4.19	57.54	2.21	16.73	11.11	1.42	70928.85
7	13.71	2.50	59.18	2.20	16.82	10.95	1.44	72032.95
8	13.69	2.24	55.72	1.88	17.78	10.43	1.45	75715.47
9	14.68	1.79	56.72	1.87	17.48	10.56	1.47	76400.14
10	13.60	2.36	54.00	1.95	16.01	10.78	1.44	73396.59
11	13.09	4.49	67.36	2.22	15.40	11.97	1.42	64368.39
12	14.28	3.85	66.47	1.88	16.32	11.75	1.42	66592.72
13	14.92	2.68	53.80	1.83	16.97	10.31	1.43	76506.00
14	13.78	2.15	49.82	2.00	15.71	10.50	1.42	75484.70
15	18.76	3.55	47.87	2.13	16.48	10.33	1.42	75283.98
16	13.15	2.60	51.57	2.05	15.53	10.76	1.41	70829.97
17	13.77	2.15	57.96	2.16	15.67	10.43	1.42	74060.57
18	14.65	23.79	48.86	2.53	14.54	10.72	1.44	72385.48
19	13.49	3.40	50.67	2.31	15.25	10.64	1.45	73006.38
20	13.81	1.72	70.26	1.89	17.02	10.72	1.46	70728.92
21	13.94	2.33	64.15	1.92	17.57	10.15	1.46	72743.60
22	13.23	9.08	56.54	2.13	15.56	10.59	1.46	71171.49
23	12.30	7.39	54.63	1.66	16.96	10.46	1.47	73619.24
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.01	3.98	59.67	2.10	16.71	10.67	1.45	73021.34
最 大 值	18.76	23.79	83.82	2.53	19.15	11.97	1.51	78592.13
發生時間	15	18	2	18	2	11		4
最 小 值	12.30	1.62	47.87	1.66	14.54	10.02	1.40	64368.39
發生時間	23	1	15	23	18	4		11
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.33 %	-0.01 %	0.07 %	-0.11 %		0.03	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %