P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.34	3.92	60.84	0.88	16.99	12.09	1.51	66382.80
1	16.51	6.43	46.29	0.87	17.83	11.48	1.49	70669.69
2	13.26	5.00	50.23	0.78	18.43	11.21	1.48	71750.78
3	14.11	4.21	54.58	0.93	17.44	11.13	1.47	74072.89
4	15.64	4.55	55.92	0.97	17.02	11.51	1.46	70790.50
5	15.05	3.55	55.81	1.11	16.96	11.08	1.46	74465.00
6	19.31	8.17	44.10	1.34	15.60	11.60	1.46	71213.70
7	13.64	4.34	46.62	0.87	16.06	11.65	1.46	70767.82
8	14.02	13.10	50.81	1.44	14.65	12.41	1.48	66473.50
9	15.45	13.92	51.70	0.79	16.83	11.68	1.48	75897.90
10	15.04	3.50	55.75	0.63	16.97	11.37	1.49	72704.47
11	14.61	10.30	49.09	0.82	16.45	11.10	1.50	74428.72
12	12.28	3.67	68.02	0.35	17.10	11.17	1.51	72064.72
13	16.19	3.98	84.82	0.39	17.22	10.64	1.52	76038.50
14	13.37	3.32	77.21	0.62	16.10	11.60	1.51	70690.34
15	14.71	2.97	71.11	0.53	16.38	11.71	1.51	70725.21
16	14.55	2.75	68.99	0.69	16.31	11.75	1.51	69624.67
17	21.29	2.84	64.71	0.87	16.92	11.14	1.51	75301.10
18	23.45	3.00	63.98	1.05	16.22	11.52	1.51	71785.99
19	15.20	3.99	73.15	0.58	16.35	11.50	1.51	72296.20
20	17.79	5.93	64.08	0.81	15.50	11.69	1.51	72894.69
21	19.27	5.27	47.16	0.89	16.61	11.35	1.49	75692.51
22	17.56	3.05	64.06	0.57	17.46	10.82	1.50	77492.20
23	16.18	2.60	65.97	0.92	15.79	11.33	1.51	73391.16
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.91	5.18	59.79	0.82	16.63	11.44	1.49	72400.63
最 大 值	23.45	13.92	84.82	1.44	18.43	12.41	1.52	77492.20
發生時間	18	9	13	8	2	8		22
最 小 值	12.28	2.60	44.10	0.35	14.65	10.64	1.46	66382.80
發生時間	12	23	6	12	8	13		0
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.04 %	0.00 %		-0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.16 %	0.06 %	-0.06 %	-0.06 %		0.33	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.42	5.22	42.10	0.10	19.50	9.87	1.52	66193.45
1	13.82	4.42	46.11	0.19	19.24	10.24	1.51	63746.30
2	13.73	3.52	48.36	0.16	17.57	10.68	1.51	62584.69
3	14.07	1.71	48.52	0.11	18.51	10.37	1.51	64299.05
4	13.93	3.17	49.14	0.19	17.68	10.58	1.51	63551.62
5	14.23	7.38	54.46	0.15	18.29	10.24	1.51	64865.87
6	13.59	12.77	55.50	0.21	17.67	10.50	1.49	64146.71
7	10.33	5.62	47.03	0.15	17.82	10.50	1.46	63083.44
8	13.84	1.23	54.22	0.10	18.49	10.60	1.46	62775.25
9	14.45	4.33	47.42	0.15	17.13	10.76	1.47	62104.66
10	14.37	3.31	49.06	0.11	16.91	11.07	1.49	60531.96
11	13.84	2.52	48.98	0.19	16.41	11.08	1.49	61104.36
12	12.71	2.38	49.26	0.18	17.17	10.78	1.49	61505.75
13	14.78	4.49	55.37	0.10	17.87	10.69	1.50	61365.35
14	14.20	3.19	55.73	0.12	16.77	10.97	1.50	60468.03
15	14.28	2.25	61.33	0.07	16.27	11.11	1.51	60083.98
16	15.24	2.68	51.47	0.19	16.56	10.73	1.50	63108.29
17	13.65	3.42	48.87	0.18	17.22	10.60	1.49	63323.78
18	14.43	3.02	53.63	0.09	18.40	10.19	1.50	65216.05
19	15.02	1.69	50.36	0.23	15.48	11.40	1.49	61460.20
20	16.69	4.24	48.41	0.30	15.53	11.32	1.49	61876.70
21	14.06	2.56	39.07	0.18	16.20	11.21	1.49	62267.21
22	13.20	2.21	57.79	0.17	15.72	11.75	1.50	58616.57
23	15.58	1.30	74.54	0.09	17.12	11.17	1.51	60776.89
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.10	3.69	51.53	0.15	17.31	10.77	1.50	62460.67
最 大 值	16.69	12.77	74.54	0.30	19.50	11.75	1.52	66193.45
發生時間	20	6	23	20	0	22		0
最 小 值	10.33	1.23	39.07	0.07	15.48	9.87	1.46	58616.57
發生時間	7	8	21	15	19	0		22
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.02 %	-0.05 %	0.02 %	0.11 %		0.18	-0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.11	2.51	74.75	2.30	18.38	10.22	1.42	77613.01
1	14.28	22.15	49.43	2.32	15.99	10.12	1.40	78734.66
2	13.66	5.25	46.56	2.46	15.60	10.75	1.38	70598.47
3	14.48	2.63	47.96	2.37	17.29	10.01	1.37	76026.59
4	13.88	3.67	49.22	2.32	16.38	10.33	1.35	76644.97
5	15.07	2.78	48.88	2.38	16.09	10.31	1.36	76776.07
6	13.15	3.31	51.57	2.43	15.80	10.47	1.38	75289.21
7	13.39	2.91	59.67	2.15	16.07	10.69	1.39	73274.48
8	12.04	3.38	60.56	1.82	16.17	10.45	1.41	75103.54
9	13.78	2.29	61.61	1.90	16.08	10.62	1.41	73547.60
10	14.51	2.47	52.61	1.63	16.58	10.30	1.39	75725.52
11	14.79	3.91	43.98	1.69	15.41	10.61	1.37	73525.34
12	13.65	3.08	48.44	1.80	15.19	10.99	1.36	71701.13
13	14.19	2.14	46.88	1.68	16.01	10.68	1.35	74425.94
14	14.66	2.27	50.78	1.99	15.13	10.78	1.36	73228.77
15	14.11	2.91	46.22	1.87	15.38	10.48	1.36	74829.78
16	13.85	2.20	46.06	1.81	15.46	10.53	1.36	74845.80
17	13.32	2.73	71.40	1.96	15.17	11.32	1.36	68065.94
18	15.00	3.35	61.01	2.30	15.54	9.83	1.35	77730.46
19	17.27	2.67	54.61	3.10	13.69	10.97	1.35	76894.57
20	11.47	1.99	56.70	2.90	13.41	11.42	1.38	74034.70
21	14.03	1.96	66.15	2.11	14.32	11.17	1.37	76399.13
22	13.44	1.33	69.19	2.47	13.24	10.90	1.36	73555.93
23	14.28	2.99	58.95	1.84	15.44	10.92	1.36	72907.87
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.02	3.62	55.13	2.15	15.58	10.62	1.37	74644.98
最 大 值	17.27	22.15	74.75	3.10	18.38	11.42	1.42	78734.66
發生時間	19	1	0	19	0	20		1
最 小 值	11.47	1.33	43.98	1.63	13.24	9.83	1.33	68065.94
發生時間	20	22	11	10	22	18		17
零點偏移	0.00 %	-0.02 %	-0.02 %	-0.04 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.06 %	-0.09 %	-0.06 %	0.00 %		0.01	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %